




ОАО «Липецкая городская энергетическая компания»

398001, г. Липецк, пл. Петра Великого, 4а

Утверждаю
Главный инженер ОАО «ЛГЭК»

А.И. Гладышев
« 13 » 12 2012 г.

Технические условия на присоединение объекта ОАО «ЛГЭК»

№ 0157-1416 Дата 13.12.2012 г.

Выданы Комплексу электроснабжения ОАО «ЛГЭК».
г. Липецк, ул. Кузнечная, 1.

1. Наименование объекта – установка приборов коммерческого учета и ввод в эксплуатацию АСКУЭ район «Ниженка».
2. Место расположения – г. Липецк, район «Ниженка».
3. Согласованная нагрузка – существующая (кВт).
4. Уровень напряжения в точке присоединения объектов к сети – 380 В.
5. Категория электроприемников по надежности эл.снабжения - III
6. Условия присоединения:
 - 6.1. Произвести реконструкцию существующих ВЛ-0,4 кВ с переводом на провод типа СИП и заменой опор. Параметры эл. сети – определить проектом.
 - 6.2. На стадии проектирования исключить возможность прохода участка ВЛ-0,4 кВ по (над) территории другого собственника.
 - 6.3. Прохождение трассы ВЛ-0,4 кВ определить с учетом ремонтпригодности и удобства эксплуатации по согласованию с ОАО «ЛГЭК».
 - 6.4. В РУ-0,4 кВ КТП-457, КТП-37, КТП-484, ТП-123, КТП-109 А, КТП-894 А смонтировать приборы учета электрической энергии совместимые с внедряемой автоматизированной системой.
 - 6.5. В РУ-0,4 кВ КТП-457, КТП-37, КТП-109 А, КТП-894 А смонтировать устройство передачи данных (УСПД) по учету электрической энергии.
7. Учет электроэнергии:
 - 7.1. Предусмотреть установку столбовых приборов учета для абонентов, с однофазным потреблением электрической энергии и возможностью дистанционного доступа к ним по питающей сети с применением цифровых протоколов, согласованных с ОАО «ЛГЭК».

7.2. Предусмотреть установку вводно-учетных шкафов для абонентов с трехфазным потреблением электрической энергии и возможностью дистанционного доступа к ним по питающей сети с применением цифровых протоколов, согласованных с ОАО «ЛГЭК».

7.3. Обеспечить защиту измерительных цепей и силовых цепей, находящихся до приборов учета, от несанкционированного доступа с возможностью опломбирования.

7.4. После монтажа провести испытание и наладку средства учета в соответствии с требованием главы 1.5 ПУЭ и методикой проверки схемы организации учета.

8. Проект установки приборов коммерческого учета, ввод в эксплуатацию АСКУЭ и реконструкции ВЛ-0,4 кВ согласовать с ОАО «ЛГЭК».

9. Срок действия технических условий – 2 года.

Главный электрик



К.В. Воронов

Согласовано:

Директор комплекса электроснабжения
ОАО «ЛГЭК»



И.Н. Сай

Желудков А.А.
23 64 79

Васильев В.С.

Динер П.С.