



Меркурий
280 ART-03 сн

Мрий
согласован.
4.06.08

к электропотребителю
Руст=62,55кВт; I_p=112А

по проекту внутреннего
электроснабжения

5.06.08

Начальник ПТБ
Ведущий инженер ПТБ
Начальник ЭТЛ
Ведущий инженер по техническому надзору
Начальник РЭС
Начальник СКЭС

ООО "АГЭК"
Соответствует техническим условиям
Для технической документации
06.06.08

Существующий кабель АВВГ 3x50+1x16 проложенный от ТП-417 не проходит по потере напряжения, поэтому он подлежит замене на кабель большего сечения ААШВ 4x95мм².

1.1					
Строительство КЛ 0,4кВ второго ввода на ЦТП — по ул. 40 лет Октября, 33В					
Строительство КЛ 0,4кВ от ТП-417 до ЦТП-2 по ул. 40 лет Октября, 33В; от ТП-436 до ЦТП-2 по ул. 40 лет Октября, 33В					
Изм.	Колуч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
1	1	-	04-11	04.11	
Разраб.	Карпова				
Н.контр.	Игнатенко				
Схема принципиальная однолинейная			Стадия	Лист	Листов
			Р	2.1	
			ООО "ЦТИ"		

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.