

Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н100.2.1, зав. №00000208

Температура холодной воды tвх 7 °С

Давление холодной воды Рхв 5 кг/см²

Схема теплоснабжения №3.1

Суточные данные за период с 22.04.2015 по 21.05.2015

Поставщик: ООО "ЛГЭК"

Потребитель: ударников 10а

Дата	Тепловая система 2 (Отопление)																	НС ТС
	Qот, Гкал	G1, т	G2, т	G1-G2, т	V1, м³	V2, м³	V1-V2, м³	Траб, чч:мм	Тр сис чч:мм	t1, °С	t2, °С	t1-t2, °С	P1, кг/см²	P2, кг/см²	tвх, °С	Рхв, кг/см²	Канальные НС	
22.04.2015	0,734	23,303	12,138	11,164	23,641	12,232	11,409	24:00	24:00	55,48	40,22	15,26	9,000	5,000	7,00	5,000		
23.04.2015	0,776	23,370	11,154	12,216	23,710	11,238	12,472	24:00	23:06	54,54	39,55	14,99	9,000	5,000	7,00	5,000		4,5,F
24.04.2015	0,768	23,654	11,897	11,756	24,002	11,989	12,013	24:00	24:00	55,93	40,23	15,70	9,000	5,000	7,00	5,000		
25.04.2015	0,787	24,316	12,295	12,021	24,677	12,393	12,284	24:00	24:00	56,25	40,86	15,39	9,000	5,000	7,00	5,000		
26.04.2015	0,851	25,239	11,692	13,546	25,615	11,787	13,828	24:00	24:00	56,28	41,20	15,08	9,000	5,000	7,00	5,000		
27.04.2015	0,787	25,045	13,258	11,787	25,423	13,370	12,053	24:00	24:00	56,62	41,91	14,71	9,000	5,000	7,00	5,000		
28.04.2015	0,747	25,246	14,323	10,923	25,628	14,450	11,178	24:00	22:35	54,62	42,74	11,88	9,000	5,000	7,00	5,000		4,5,F
29.04.2015	0,776	26,035	14,837	11,198	26,436	14,971	11,465	24:00	24:00	57,39	43,40	13,99	9,000	5,000	7,00	5,000		
30.04.2015	0,745	24,571	13,741	10,830	24,944	13,859	11,085	24:00	23:57	56,81	42,38	14,43	9,000	5,000	7,00	5,000		4,5,F
01.05.2015	0,736	24,038	13,052	10,986	24,397	13,162	11,235	24:00	24:00	56,48	42,04	14,44	9,000	5,000	7,00	5,000		
02.05.2015	0,706	23,062	12,700	10,361	23,404	12,803	10,601	24:00	24:00	56,16	41,17	14,99	9,000	5,000	7,00	5,000		
03.05.2015	0,728	23,201	12,143	11,059	23,546	12,243	11,303	24:00	24:00	56,21	41,52	14,69	9,000	5,000	7,00	5,000		
04.05.2015	0,828	25,292	12,313	12,978	25,670	12,416	13,254	24:00	24:00	56,45	41,72	14,73	9,000	5,000	7,00	5,000		
05.05.2015	0,761	23,668	11,982	11,687	24,017	12,076	11,941	24:00	24:00	55,88	40,59	15,29	9,000	5,000	7,00	5,000		
06.05.2015	0,798	24,248	11,902	12,346	24,607	11,995	12,612	24:00	24:00	56,07	40,60	15,47	9,000	5,000	7,00	5,000		
07.05.2015	0,727	22,648	11,210	11,438	22,972	11,295	11,677	24:00	22:47	53,65	39,52	14,13	9,000	5,000	7,00	5,000		4,5,F
08.05.2015	0,734	23,626	12,361	11,265	23,967	12,458	11,509	24:00	24:00	55,43	40,47	14,96	9,000	5,000	7,00	5,000		
09.05.2015	0,813	24,693	11,640	13,053	25,049	11,730	13,319	24:00	24:00	55,39	40,23	15,16	9,000	5,000	7,00	5,000		
10.05.2015	0,801	24,640	11,815	12,826	24,995	11,907	13,088	24:00	24:00	55,31	40,49	14,82	9,000	5,000	7,00	5,000		
11.05.2015	0,891	26,827	12,291	14,536	27,217	12,390	14,827	24:00	24:00	55,55	41,07	14,48	9,000	5,000	7,00	5,000		
12.05.2015	0,076	2,734	1,863	1,070	2,772	1,676	1,096	24:00	03:45	28,68	29,59	-0,91	9,000	5,000	7,00	5,000		4,5,F
13.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	18,63	18,98	-0,35	9,000	5,000	7,00	5,000		4,5,F
14.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	18,22	18,56	-0,34	9,000	5,000	7,00	5,000		4,5,F
15.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	17,43	17,66	-0,23	9,000	5,000	7,00	5,000		4,5,F
16.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	16,76	16,86	-0,10	9,000	5,000	7,00	5,000		4,5,F
17.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	15,96	16,10	-0,15	9,000	5,000	7,00	5,000		4,5,F
18.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	15,42	15,71	-0,29	9,000	5,000	7,00	5,000		4,5,F
19.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	15,10	15,28	-0,18	9,000	5,000	7,00	5,000		4,5,F
20.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	15,60	15,66	-0,06	9,000	5,000	7,00	5,000		4,5,F
21.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	16,11	16,09	0,02	9,000	5,000	7,00	5,000		4,5,F

Среднее	0,519	16,315	8,347	7,968	16,556	8,415	8,142	24:00	16:00	43,15	33,41	9,73	9,0	5,0	7,0	5,0		
Итого	15,570	489,454	250,408	239,046	496,688	252,438	244,249	720:00	480:10									
Дата	Qот, Гкал	G1, т	G2, т	V1, м³	V2, м³	Траб, чч:мм	Траб сис, чч:мм											
22.04.2015	262,007	7882,947	3825,210	8004,604	3858,797	8461:41	8041:10											
21.05.2015	277,577	8372,401	4075,618	8501,291	4111,235	9181:41	8521:13											

Григорьев

Ответственный за учет тепловой энергии: _____

Отчет принят " " 20__ г. _____

