

Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н100.2.1, зав. №000001124

Температура холодной воды tхв 5 °С
Давление холодной воды Рхв 5 кг/см²
Схема теплоснабжения №3.1

Суточные данные за период с 23.04.2015 по 22.05.2015
Поставщик:
Потребитель: Кулузова, 1 (2 ввод)

Дата	Тепловая система 2 (Отопление)																НС ТС
	Qот, Гкал	G1, т	G2, т	G1-G2, т	V1, м³	V2, м³	Траб, чч:мм	Тр сис чч:мм	t1, °C	t2, °C	t1-t2, °C	P1, кг/см²	P2, кг/см²	tхв, °C	Рхв, кг/см²	Канальные НС	
23.04.2015	1,508	200,341	194,240	6,102	203,763	197,005	24:00	18:47	60,83	55,87	4,96	9,000	5,000	5,00	5,000	5, F	
24.04.2015	1,906	257,559	250,052	7,508	262,298	253,927	24:00	24:00	63,10	57,24	5,86	9,000	5,000	5,00	5,000		
25.04.2015	1,887	253,587	246,357	7,230	258,442	250,340	24:00	24:00	64,47	58,64	5,83	9,000	5,000	5,00	5,000		
26.04.2015	1,855	256,811	249,543	7,268	261,820	253,687	24:00	24:00	65,10	59,50	5,60	9,000	5,000	5,00	5,000		
27.04.2015	2,050	295,272	285,824	9,448	301,468	291,065	24:00	23:59	67,57	62,57	5,00	9,000	5,000	5,00	5,000	5, F	
28.04.2015	1,766	254,806	245,583	9,224	259,870	249,842	24:00	20:30	66,05	61,50	4,55	9,000	5,000	5,00	5,000	5, F	
29.04.2015	2,071	290,444	280,162	10,282	296,535	285,296	24:00	23:55	67,67	62,66	5,01	9,000	5,000	5,00	5,000	5, F	
30.04.2015	1,864	256,890	247,712	9,179	262,243	252,199	24:00	22:29	67,48	62,43	5,05	9,000	5,000	5,00	5,000	5, F	
01.05.2015	1,721	229,800	221,879	7,921	234,417	225,704	24:00	24:00	65,97	60,33	5,64	9,000	5,000	5,00	5,000		
02.05.2015	1,717	211,437	204,221	7,216	215,593	207,575	24:00	24:00	65,32	59,12	6,20	9,000	5,000	5,00	5,000		
03.05.2015	1,633	214,418	207,669	6,749	218,710	211,193	24:00	24:00	65,93	60,11	5,82	9,000	5,000	5,00	5,000		
04.05.2015	1,743	211,739	205,117	6,622	215,925	208,482	24:00	24:00	65,52	59,04	6,48	9,000	5,000	5,00	5,000		
05.05.2015	1,671	198,997	192,829	6,168	202,934	195,976	24:00	24:00	65,45	58,68	6,77	9,000	5,000	5,00	5,000		
06.05.2015	1,704	192,762	186,715	6,047	196,404	189,563	24:00	24:00	63,96	56,87	7,09	9,000	5,000	5,00	5,000		
07.05.2015	1,679	196,707	190,635	6,073	200,301	193,461	24:00	24:00	62,86	55,94	6,92	9,000	5,000	5,00	5,000		
08.05.2015	1,654	197,437	191,237	6,200	201,164	194,198	24:00	24:00	63,93	57,23	6,70	9,000	5,000	5,00	5,000		
09.05.2015	1,635	214,546	207,884	6,662	218,678	211,255	24:00	24:00	64,62	58,74	5,88	9,000	5,000	5,00	5,000		
10.05.2015	1,644	215,802	209,018	6,784	219,842	212,308	24:00	24:00	63,67	57,79	5,88	9,000	5,000	5,00	5,000		
11.05.2015	1,760	203,698	197,264	6,434	207,544	200,292	24:00	24:00	63,98	56,95	7,03	9,000	5,000	5,00	5,000		
12.05.2015	1,663	206,956	200,428	6,528	210,830	203,539	24:00	24:00	63,63	57,28	6,35	9,000	5,000	5,00	5,000		
13.05.2015	1,571	191,459	185,272	6,187	195,034	188,126	24:00	24:00	63,56	57,01	6,55	9,000	5,000	5,00	5,000		
14.05.2015	1,199	153,404	148,597	4,807	156,148	150,803	17:46	17:34	61,68	55,61	6,07	9,000	5,000	5,00	5,000	5, F	
15.05.2015	1,688	212,471	206,075	6,396	216,625	209,439	24:00	24:00	65,09	58,76	6,33	9,000	5,000	5,00	5,000		
16.05.2015	1,669	213,476	207,090	6,387	217,532	210,370	24:00	24:00	64,15	58,00	6,15	9,000	5,000	5,00	5,000		
17.05.2015	1,673	215,337	208,752	6,585	219,459	212,098	24:00	24:00	64,41	58,35	6,06	9,000	5,000	5,00	5,000		
18.05.2015	1,655	204,431	198,321	6,110	208,235	201,364	24:00	24:00	63,42	56,91	6,51	9,000	5,000	5,00	5,000		
19.05.2015	1,654	197,293	191,282	6,011	201,020	194,240	24:00	24:00	64,00	57,23	6,77	9,000	5,000	5,00	5,000		
20.05.2015	1,663	200,465	194,451	6,014	204,270	197,480	24:00	24:00	64,12	57,47	6,65	9,000	5,000	5,00	5,000		
21.05.2015	1,600	205,719	199,936	5,782	209,660	203,127	24:00	24:00	64,45	58,23	6,22	9,000	5,000	5,00	5,000		
22.05.2015	1,540	206,109	201,352	4,757	210,087	204,597	23:56	23:39	64,60	58,49	6,11	9,000	5,000	5,00	5,000	5, F	

Среднее	1,701	218,673	211,850	6,823	222,895	215,285	23:47	23:25	64,55	58,48	6,07	9,0	5,0	5,0	—	—
Итого	51,044	6560,175	6355,494	204,681	6686,856	6458,554	713:42	702:53	—	—	—	—	—	—	—	—
Дата	Qог, Гкал	G1, т	G2, т	V1, м³	V2, м³	Траб, чч:мм	Траб сис, чч:мм									
23.04.2015	1710,810	147813,547	140206,344	150967,297	142546,391	24284:12	21871:44									
22.05.2015	1761,853	154373,719	146561,844	157654,156	149004,953	24997:53	22574:28									

Ответственный за учет тепловой энергии:

Отчет принят " " 20 г.

 Иванов Иван Иванович

Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н100.2.1, зав. №000001124

Температура холодной воды tхв 5 °С
Суточные данные за период с 23.04.2015 по 22.05.2015

Давление холодной воды Рхв 5 кг/см²

Схема теплоснабжения №3.1

Поставщик:

Потребитель: Кутузова, 1 (2 ввод)

Тепловая система 1 (Отопление)																	
Дата	Qот, Гкал	G1, т	G2, т	G1-G2, т	V1, м³	V2, м³	Траб, чч:мм	Тр сис чч:мм	t1, °C	t2, °C	t1-t2, °C	P1, кг/см²	P2, кг/см²	tхв, °C	Рхв, кг/см²	Канальные НС	НС ТС
23.04.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	05:28	18,61	16,08	2,53	9,000	5,000	5,00	5,000		5, F
24.04.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	18,49	17,02	1,47	9,000	5,000	5,00	5,000		5, F
25.04.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	19,72	18,24	1,48	9,000	5,000	5,00	5,000		4,5, F
26.04.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	06:39	22,26	19,61	2,65	9,000	5,000	5,00	5,000		5, F
27.04.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	25,33	22,97	2,36	9,000	5,000	5,00	5,000		5, F
28.04.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	26,87	24,40	2,47	9,000	5,000	5,00	5,000		5, F
29.04.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	28,01	25,45	2,56	9,000	5,000	5,00	5,000		5, F
30.04.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	28,44	25,89	2,55	9,000	5,000	5,00	5,000		5, F
01.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	27,99	25,39	2,60	9,000	5,000	5,00	5,000		5, F
02.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	27,91	25,37	2,54	9,000	5,000	5,00	5,000		5, F
03.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	27,65	25,09	2,56	9,000	5,000	5,00	5,000		5, F
04.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	24,38	22,66	1,72	9,000	5,000	5,00	5,000		5, F
05.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	18,77	17,53	1,24	9,000	5,000	5,00	5,000		5, F
06.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	20,85	19,08	1,77	9,000	5,000	5,00	5,000		5, F
07.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	21,45	19,17	2,28	9,000	5,000	5,00	5,000		5, F
08.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	04:47	23,80	21,14	2,66	9,000	5,000	5,00	5,000		5, F
09.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	04:35	23,92	21,49	2,43	9,000	5,000	5,00	5,000		5, F
10.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	23,00	21,45	1,55	9,000	5,000	5,00	5,000		5, F
11.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	25,83	23,58	2,25	9,000	5,000	5,00	5,000		5, F
12.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:03	26,19	23,68	2,51	9,000	5,000	5,00	5,000		5, F
13.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	26,75	24,34	2,41	9,000	5,000	5,00	5,000		5, F
14.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17:46	00:00	26,81	24,76	2,05	9,000	5,000	5,00	5,000		5, F
15.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	27,02	24,75	2,27	9,000	5,000	5,00	5,000		5, F
16.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	23,81	21,95	1,86	9,000	5,000	5,00	5,000		5, F
17.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	20,82	18,87	1,95	9,000	5,000	5,00	5,000		5, F
18.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	19,84	18,30	1,54	9,000	5,000	5,00	5,000		5, F
19.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	19,70	18,03	1,67	9,000	5,000	5,00	5,000		5, F
20.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	21,37	19,68	1,69	9,000	5,000	5,00	5,000		5, F
21.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	24,62	22,32	2,30	9,000	5,000	5,00	5,000		5, F
22.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23:56	00:00	26,79	24,59	2,20	9,000	5,000	5,00	5,000		5, F

[illegible]

Ответственный за учет тепловой энергии: _____

Отчет принят " " 20__ г.

Умассер. перн. Аггерсф. С. С.