

Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н100.2.1, зав. №000000161

Температура холодной воды t_{хв} 5 °С
Давление холодной воды Р_{хв} 2 кг/см²
Схема теплоснабжения №3.1

Суточные данные за период с 22.04.2015 по 21.05.2015
Поставщик: ООО "ЛГЭК"
Потребитель: Геологическая 2а (1)

Тепловая система 2 (Отопление)																		
Дата	Qот, Гкал	G1, т	G2, т	G1-G2, т	V1, м³	V2, м³	V1-V2, м³	Траб, чч:мм	Тр сис чч:мм	t1, °C	t2, °C	t1-t2, °C	P1, кг/см²	P2, кг/см²	tхв, °C	Рхв, кг/см²	Канальные НС	НС ТС
22.04.2015	0,291	12,439	9,313	3,127	12,614	9,385	3,229	24:00	24:00	54,68	40,46	14,22	9,000	5,000	5,00	2,000		
23.04.2015	0,286	12,001	8,924	3,077	12,170	8,992	3,178	24:00	24:00	54,42	39,93	14,49	9,000	5,000	5,00	2,000	6,9A	
24.04.2015	0,295	12,455	9,267	3,188	12,632	9,340	3,292	24:00	24:00	55,06	40,80	14,26	9,000	5,000	5,00	2,000	A	
25.04.2015	0,291	12,425	9,338	3,088	12,603	9,412	3,191	24:00	24:00	55,19	40,95	14,24	9,000	5,000	5,00	2,000		
26.04.2015	0,299	12,555	9,291	3,264	12,735	9,366	3,369	24:00	24:00	55,17	41,11	14,06	9,000	5,000	5,00	2,000	7A	
27.04.2015	0,289	12,410	9,333	3,077	12,589	9,409	3,180	24:00	24:00	55,38	41,43	13,95	9,000	5,000	5,00	2,000		
28.04.2015	0,231	10,839	8,668	2,171	10,992	8,737	2,255	24:00	23:42	54,09	40,35	13,74	9,000	5,000	5,00	2,000	6,9A	4,5,F
29.04.2015	0,271	12,113	9,380	2,733	12,291	9,460	2,831	24:00	24:00	55,91	42,21	13,70	9,000	5,000	5,00	2,000		
30.04.2015	0,267	12,004	9,303	2,701	12,180	9,383	2,797	24:00	24:00	55,93	42,38	13,55	9,000	5,000	5,00	2,000	9A	
01.05.2015	0,288	12,398	9,217	3,181	12,580	9,297	3,283	24:00	24:00	55,99	42,68	13,31	9,000	5,000	5,00	2,000		
02.05.2015	0,217	11,176	9,435	1,741	11,339	9,516	1,823	24:00	24:00	55,74	42,28	13,46	9,000	5,000	5,00	2,000		
03.05.2015	0,270	12,097	9,281	2,816	12,275	9,362	2,913	24:00	24:00	55,99	42,71	13,28	9,000	5,000	5,00	2,000		
04.05.2015	0,303	12,683	9,218	3,465	12,870	9,298	3,572	24:00	24:00	56,03	42,74	13,29	9,000	5,000	5,00	2,000	A	
05.05.2015	0,274	12,172	9,347	2,825	12,349	9,426	2,923	24:00	24:00	55,76	42,08	13,68	9,000	5,000	5,00	2,000		
06.05.2015	0,250	11,820	9,468	2,352	11,992	9,548	2,444	24:00	24:00	55,75	42,13	13,62	9,000	5,000	5,00	2,000		
07.05.2015	0,266	11,638	8,763	2,875	11,804	8,835	2,969	24:00	24:00	54,95	41,41	13,54	9,000	5,000	5,00	2,000	9A	
08.05.2015	0,244	11,885	9,475	2,410	12,052	9,554	2,498	24:00	24:00	54,73	41,78	12,95	9,000	5,000	5,00	2,000		
09.05.2015	0,255	12,052	9,415	2,637	12,222	9,494	2,728	24:00	24:00	54,70	41,89	12,81	9,000	5,000	5,00	2,000		
10.05.2015	0,262	12,209	9,452	2,757	12,381	9,531	2,850	24:00	24:00	54,79	41,91	12,88	9,000	5,000	5,00	2,000		
11.05.2015	0,295	12,795	9,339	3,456	12,977	9,419	3,558	24:00	24:00	55,01	42,35	12,66	9,000	5,000	5,00	2,000	A	
12.05.2015	0,038	1,622	1,167	0,455	1,645	1,177	0,468	24:00	05:19	27,90	27,08	0,82	9,000	5,000	5,00	2,000	9A	4,5,F
13.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	18,32	18,41	-0,09	9,000	5,000	5,00	2,000	9A	4,5,F
14.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	18,01	18,09	-0,08	9,000	5,000	5,00	2,000	9A	4,5,F
15.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	17,72	17,82	-0,10	9,000	5,000	5,00	2,000	9A	4,5,F
16.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	16,71	16,78	-0,07	9,000	5,000	5,00	2,000	9A	4,5,F
17.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	15,62	15,67	-0,05	9,000	5,000	5,00	2,000	9A	4,5,F
18.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	15,10	15,19	-0,09	9,000	5,000	5,00	2,000	9A	4,5,F
19.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	14,70	14,78	-0,08	9,000	5,000	5,00	2,000	9A	4,5,F
20.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	14,98	15,07	-0,09	9,000	5,000	5,00	2,000	9A	4,5,F
21.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	15,43	15,51	-0,08	9,000	5,000	5,00	2,000	9A	4,5,F

Среднее	0,183	8,126	6,213	1,913	8,243	6,265	1,978	24:00	16:10	42,66	33,60	9,06	9,0	5,0	5,0	2,0	—
Итого	5,482	243,788	186,394	57,395	247,291	187,940	59,350	720:00	485:01	—	—	—	—	—	—	—	—
Дата	Qот, Гкал	G1, т	G2, т	V1, м³	V2, м³	Траб, ч:мм	Траб сис, ч:мм										
22.04.2015	612,344	25378,434	16794,680	25769,266	16959,961	38787:18	34312:01										
21.05.2015	617,825	25622,223	16981,055	26016,557	17147,900	39507:18	34797:00										

Ответственный за учет тепловой энергии: М.А.Иванова
 Отчет принят " " 20__ г.

Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н100.2.1, зав. №000000126

Температура холодной воды tхв 5 °С
Давление холодной воды Рхв 2 кг/см²
Схема теплоснабжения №3.1

Суточные данные за период с 22.04.2015 по 21.05.2015
Поставщик: ООО "ЛГЭК"
Потребитель: Геологическая 2а (2)

Тепловая система 2 (Отопление)																		
Дата	Qот, Гкал	G1, т	G2, т	G1-G2, т	V1, м³	V2, м³	V1-V2, м³	Траб, чч:мм	Тр сис чч:мм	t1, °C	t2, °C	t1-t2, °C	P1, кг/см²	P2, кг/см²	tхв, °C	Рхв, кг/см²	Канальные НС	НС ТС
22.04.2015	0,290	14,223	11,294	2,930	14,433	11,398	3,035	24:00	24:00	56,11	43,79	12,32	9,000	5,000	5,00	2,000		9, F
23.04.2015	0,287	13,658	10,787	2,871	13,860	10,885	2,975	24:00	24:00	55,95	43,14	12,81	9,000	5,000	5,00	2,000		9, F
24.04.2015	0,318	16,020	13,070	2,949	16,208	13,190	3,018	24:00	24:00	56,49	43,74	12,75	9,000	5,000	5,00	2,000		8,9, F
25.04.2015	0,252	13,525	11,482	2,043	13,718	11,589	2,129	24:00	24:00	56,57	43,93	12,64	9,000	5,000	5,00	2,000		8,9, F
26.04.2015	0,333	15,398	11,765	3,633	15,606	11,877	3,729	24:00	24:00	56,63	44,36	12,27	9,000	5,000	5,00	2,000		8,9, F
27.04.2015	0,266	13,805	11,432	2,373	14,014	11,541	2,473	24:00	24:00	56,80	44,43	12,37	9,000	5,000	5,00	2,000		9, F
28.04.2015	0,284	13,617	10,712	2,905	13,821	10,813	3,008	24:00	23:40	55,52	43,32	12,20	9,000	5,000	5,00	2,000		4,5,9, F
29.04.2015	0,295	15,210	12,525	2,685	15,444	12,648	2,796	24:00	24:00	57,39	45,23	12,16	9,000	5,000	5,00	2,000		9, F
30.04.2015	0,276	14,824	12,454	2,370	15,027	12,576	2,451	24:00	24:00	57,39	45,24	12,15	9,000	5,000	5,00	2,000		8,9, F
01.05.2015	0,287	15,092	12,426	2,666	15,265	12,550	2,715	24:00	24:00	57,39	45,49	11,90	9,000	5,000	5,00	2,000		8,9, F
02.05.2015	0,257	14,150	11,986	2,164	14,339	12,105	2,234	24:00	24:00	57,31	45,36	11,95	9,000	5,000	5,00	2,000		8,9, F
03.05.2015	0,256	13,205	10,758	2,447	13,358	10,866	2,492	24:00	24:00	57,43	45,49	11,94	9,000	5,000	5,00	2,000		8,9, F
04.05.2015	0,295	13,873	10,598	3,275	14,052	10,705	3,347	24:00	24:00	57,41	45,77	11,64	9,000	5,000	5,00	2,000		8,9, F
05.05.2015	0,277	14,448	11,921	2,527	14,655	12,038	2,617	24:00	24:00	57,18	45,17	12,01	9,000	5,000	5,00	2,000		8,9, F
06.05.2015	0,263	13,356	10,816	2,540	13,536	10,923	2,613	24:00	24:00	57,21	45,21	12,00	9,000	5,000	5,00	2,000		8,9, F
07.05.2015	0,303	14,669	11,536	3,133	14,889	11,646	3,243	24:00	24:00	56,32	44,21	12,11	9,000	5,000	5,00	2,000		9, F
08.05.2015	0,292	14,962	11,909	3,053	15,164	12,024	3,140	24:00	24:00	56,18	44,85	11,33	9,000	5,000	5,00	2,000		8,9, F
09.05.2015	0,242	14,598	12,743	1,855	14,774	12,864	1,910	24:00	24:00	56,13	44,56	11,57	9,000	5,000	5,00	2,000		8,9, F
10.05.2015	0,217	14,268	12,872	1,396	14,409	12,995	1,414	24:00	24:00	56,12	44,64	11,48	9,000	5,000	5,00	2,000		8,9, F
11.05.2015	0,322	15,996	12,450	3,546	16,167	12,572	3,595	24:00	24:00	56,35	45,15	11,20	9,000	5,000	5,00	2,000		8,9, F
12.05.2015	0,028	1,469	1,184	0,286	1,491	1,195	0,296	24:00	03:38	27,92	27,69	0,23	9,000	5,000	5,00	2,000		4,5,9, F
13.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	20,53	20,53	0,00	9,000	5,000	5,00	2,000		4,5, F
14.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	19,95	19,92	0,03	9,000	5,000	5,00	2,000		4,5, F
15.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	19,07	19,04	0,03	9,000	5,000	5,00	2,000		4,5, F
16.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	18,19	18,29	-0,10	9,000	5,000	5,00	2,000		4,5, F
17.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	17,72	17,68	0,04	9,000	5,000	5,00	2,000		4,5, F
18.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	16,98	16,97	0,01	9,000	5,000	5,00	2,000		4,5, F
19.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	16,58	16,54	0,04	9,000	5,000	5,00	2,000		5, F
20.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	16,44	16,40	0,04	9,000	5,000	5,00	2,000		5, F
21.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	17,05	16,99	0,06	9,000	5,000	5,00	2,000		5, F

Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н100.2.1, зав. №000000111

Температура холодной воды tхв 5 °С

Давление холодной воды Рхв 2 кг/см²

Схема теплоснабжения №3.1

Суточные данные за период с 22.04.2015 по 21.05.2015

Поставщик: ООО "ЛГЭК"

Потребитель: Геологическая 2а (3)

Тепловая система 2 (Отопление)																		
Дата	Qот, Гкал	G1, т	G2, т	G1-G2, т	V1, м³	V2, м³	V1-V2, м³	Траб, чч:мм	Тр сис чч:мм	t1, °C	t2, °C	t1-t2, °C	P1, кг/см²	P2, кг/см²	tхв, °C	Рхв, кг/см²	Канальные НС	НС ТС
22.04.2015	0,289	20,003	17,485	2,518	20,313	17,691	2,622	24:00	24:00	58,52	49,82	8,70	9,000	5,000	5,00	2,000		8
23.04.2015	0,271	19,011	16,819	2,191	19,312	17,016	2,296	24:00	24:00	58,29	49,36	8,93	9,000	5,000	5,00	2,000		8
24.04.2015	0,280	19,781	17,519	2,262	20,090	17,727	2,363	24:00	24:00	58,96	50,04	8,92	9,000	5,000	5,00	2,000		8
25.04.2015	0,320	20,477	17,468	3,010	20,806	17,677	3,129	24:00	24:00	59,17	50,30	8,87	9,000	5,000	5,00	2,000		8
26.04.2015	0,280	19,866	17,582	2,285	20,174	17,792	2,382	24:00	24:00	59,07	50,26	8,81	9,000	5,000	5,00	2,000		8
27.04.2015	0,295	20,120	17,548	2,572	20,440	17,761	2,679	24:00	24:00	59,38	50,64	8,74	9,000	5,000	5,00	2,000		8
28.04.2015	0,250	18,027	16,108	1,919	18,309	16,300	2,009	24:00	23:29	58,33	49,05	9,28	9,000	5,000	5,00	2,000		4,5,8,F
29.04.2015	0,267	19,663	17,623	2,040	19,983	17,843	2,140	24:00	24:00	59,99	51,31	8,68	9,000	5,000	5,00	2,000		8
30.04.2015	0,250	18,791	16,938	1,853	19,103	17,150	1,953	23:11	23:11	60,03	51,38	8,65	9,000	5,000	5,00	2,000		8
01.05.2015	0,242	19,158	17,522	1,637	19,477	17,741	1,736	24:00	24:00	59,36	51,36	8,60	9,000	5,000	5,00	2,000		
02.05.2015	0,267	19,560	17,472	2,088	19,885	17,691	2,194	24:00	24:00	60,02	51,43	8,59	9,000	5,000	5,00	2,000		8
03.05.2015	0,272	19,663	17,436	2,227	19,979	17,656	2,323	24:00	24:00	60,06	51,57	8,49	9,000	5,000	5,00	2,000		8
04.05.2015	0,342	20,873	17,346	3,526	21,217	17,565	3,652	24:00	24:00	59,94	51,53	8,41	9,000	5,000	5,00	2,000		8
05.05.2015	0,274	19,765	17,506	2,259	20,091	17,724	2,367	24:00	24:00	59,72	51,23	8,49	9,000	5,000	5,00	2,000		
06.05.2015	0,240	19,299	17,692	1,607	19,614	17,913	1,701	24:00	24:00	59,78	51,29	8,49	9,000	5,000	5,00	2,000		8
07.05.2015	0,263	18,569	16,458	2,111	18,858	16,660	2,198	24:00	24:00	58,86	50,34	8,52	9,000	5,000	5,00	2,000		8
08.05.2015	0,284	20,264	17,619	2,645	20,584	17,833	2,751	24:00	24:00	58,61	50,58	8,03	9,000	5,000	5,00	2,000		8
09.05.2015	0,264	19,914	17,690	2,224	20,224	17,904	2,320	24:00	24:00	58,60	50,50	8,10	9,000	5,000	5,00	2,000		8
10.05.2015	0,225	19,329	17,865	1,464	19,637	18,081	1,556	24:00	24:00	58,62	50,53	8,09	9,000	5,000	5,00	2,000		
11.05.2015	0,291	20,512	17,750	2,761	20,829	17,967	2,862	24:00	24:00	58,71	50,72	7,99	9,000	5,000	5,00	2,000		8
12.05.2015	0,032	2,730	2,507	0,223	2,773	2,537	0,236	24:00	04:05	28,60	30,44	-1,84	9,000	5,000	5,00	2,000		4,5,F
13.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	18,48	18,78	-0,30	9,000	5,000	5,00	2,000		4,5,F
14.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	18,55	18,36	0,19	9,000	5,000	5,00	2,000		4,5,F
15.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23:03	00:00	18,14	17,47	0,67	9,000	5,000	5,00	2,000		4,5,F
16.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	16,65	16,04	0,61	9,000	5,000	5,00	2,000		4,5,F
17.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	16,79	15,45	1,34	9,000	5,000	5,00	2,000		5,F
18.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	16,11	15,17	0,94	9,000	5,000	5,00	2,000		5,F
19.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:02	15,48	14,74	0,74	9,000	5,000	5,00	2,000		4,5,F
20.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	15,83	15,01	0,82	9,000	5,000	5,00	2,000		5,F
21.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	15,98	15,47	0,51	9,000	5,000	5,00	2,000		4,5,F

Среднее	0,183	13,179	11,665	1,514	13,390	11,808	1,582	23:56	16:05	45,51	39,67	5,84	9,0	5,0	5,0	2,0	---	---
Итого	5,489	395,372	349,952	45,420	401,695	354,226	47,468	718:14	482:47	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Дата	Qот, Гкал	G1, т	G2, т	V1, м³	V2, м³	Траб, ч:мм	Траб сис, ч:мм											
22.04.2015	845,219	48219,836	38544,703	49048,516	38989,695	39000:18	35357:40											
21.05.2015	850,708	48615,211	38894,656	49450,211	39343,922	39718:31	35840:23											

Корымова

Ответственный за учет тепловой энергии: _____
 Отчет принят " " 20 ____ г. _____

Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н100.2.1, зав. №000000152

Температура холодной воды tвх 5 °С
Давление холодной воды Рхв 2 кг/см²
Схема теплоснабжения №3.1

Суточные данные за период с 22.04.2015 по 21.05.2015
Поставщик: ООО "ЛГЭК"
Потребитель: Геологическая 2а(4)

Тепловая система 2 (Отопление)																		
Дата	Qот, Гкал	G1, т	G2, т	G1-G2, т	V1, м³	V2, м³	V1-V2, м³	Траб, чч:мм	Тр сис чч:мм	t1, °C	t2, °C	t1-t2, °C	P1, кг/см²	P2, кг/см²	tхв, °C	Рхв, кг/см²	Канальные НС	НС ТС
22.04.2015	0,227	16,184	14,519	1,664	16,438	14,688	1,750	24:00	24:00	58,93	49,46	9,47	9,000	5,000	5,00	2,000		8,9,F
23.04.2015	0,226	15,578	13,864	1,714	15,778	14,025	1,753	24:00	24:00	58,93	49,03	9,90	9,000	5,000	5,00	2,000		8,9,F
24.04.2015	0,227	16,179	14,522	1,658	16,364	14,692	1,672	24:00	24:00	59,39	49,70	9,69	9,000	5,000	5,00	2,000		8,9,F
25.04.2015	0,235	15,761	13,827	1,934	15,994	13,992	2,002	24:00	24:00	59,56	50,11	9,45	9,000	5,000	5,00	2,000		8,9,F
26.04.2015	0,238	15,847	13,829	2,017	16,051	13,994	2,057	24:00	24:00	59,46	50,00	9,46	9,000	5,000	5,00	2,000		8,9,F
27.04.2015	0,209	15,357	13,938	1,419	15,569	14,106	1,463	24:00	24:00	59,76	50,26	9,50	9,000	5,000	5,00	2,000		8,9,F
28.04.2015	0,176	14,275	13,337	0,939	14,416	13,494	0,922	24:00	23:43	58,69	48,75	9,94	9,000	5,000	5,00	2,000		4,5,8,9,F
29.04.2015	0,221	16,191	14,575	1,615	16,375	14,756	1,619	24:00	24:00	60,36	51,05	9,31	9,000	5,000	5,00	2,000		8,9,F
30.04.2015	0,215	14,451	12,646	1,805	14,667	12,804	1,863	23:24	23:24	60,42	51,23	9,19	9,000	5,000	5,00	2,000		8,9,F
01.05.2015	0,243	15,810	13,652	2,158	16,077	13,824	2,253	24:00	24:00	60,37	51,37	9,00	9,000	5,000	5,00	2,000		9,F
02.05.2015	0,240	17,645	15,819	1,826	17,852	16,018	1,834	24:00	24:00	60,41	51,45	8,96	9,000	5,000	5,00	2,000		8,9,F
03.05.2015	0,220	16,697	15,172	1,525	16,963	15,363	1,600	24:00	24:00	60,43	51,50	8,93	9,000	5,000	5,00	2,000		8,9,F
04.05.2015	0,258	17,936	15,772	2,164	18,175	15,969	2,206	24:00	24:00	60,27	51,35	8,92	9,000	5,000	5,00	2,000		8,9,F
05.05.2015	0,205	17,087	16,020	1,067	17,304	16,216	1,088	24:00	24:00	60,09	50,78	9,31	9,000	5,000	5,00	2,000		8,9,F
06.05.2015	0,228	16,912	15,341	1,572	17,149	15,529	1,620	24:00	24:00	60,16	50,86	9,30	9,000	5,000	5,00	2,000		8,9,F
07.05.2015	0,238	16,764	14,871	1,894	16,972	15,049	1,923	24:00	24:00	59,10	49,89	9,21	9,000	5,000	5,00	2,000		5,8,9,F
08.05.2015	0,225	15,856	13,918	1,938	16,046	14,083	1,963	24:00	24:00	58,91	50,03	8,88	9,000	5,000	5,00	2,000		8,9,F
09.05.2015	0,238	17,261	15,323	1,938	17,490	15,506	1,984	24:00	24:00	58,97	50,19	8,78	9,000	5,000	5,00	2,000		8,9,F
10.05.2015	0,233	17,270	15,432	1,838	17,496	15,617	1,879	24:00	24:00	59,01	50,28	8,73	9,000	5,000	5,00	2,000		8,9,F
11.05.2015	0,221	15,888	13,976	1,913	16,103	14,145	1,958	24:00	24:00	59,02	50,46	8,56	9,000	5,000	5,00	2,000		8,9,F
12.05.2015	0,010	0,860	0,804	0,056	0,874	0,814	0,060	24:00	03:43	28,37	29,22	-0,85	9,000	5,000	5,00	2,000		4,5,9,F
13.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	18,34	18,45	-0,11	9,000	5,000	5,00	2,000		4,5,F
14.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	18,01	18,21	-0,20	9,000	5,000	5,00	2,000		4,5,F
15.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23:17	00:00	17,60	17,84	-0,24	9,000	5,000	5,00	2,000		4,5,F
16.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	16,72	16,99	-0,27	9,000	5,000	5,00	2,000		4,5,F
17.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	15,79	16,22	-0,43	9,000	5,000	5,00	2,000		4,5,F
18.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	15,73	15,95	-0,22	9,000	5,000	5,00	2,000		4,5,F
19.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	15,20	15,58	-0,38	9,000	5,000	5,00	2,000		4,5,F
20.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	15,35	15,73	-0,38	9,000	5,000	5,00	2,000		4,5,F
21.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	15,59	15,96	-0,37	9,000	5,000	5,00	2,000		4,5,F

Среднее	0,151	10,860	9,705	1,155	11,005	9,823	1,182	23:57	16:05	45,63	39,60	6,03	9,0	5,0	5,0	2,0	—
Итого	4,531	325,810	291,156	34,654	330,150	294,682	35,469	718:41	482:50	—	—	—	—	—	—	—	—
Дата	Qот, Гкал	G1, т	G2, т	V1, м³	V2, м³	Траб, ч:мм	Траб сис, ч:мм										
22.04.2015	472,822	32977,438	28138,039	33509,445	28491,555	39018:36	35630:06										
21.05.2015	477,353	33303,250	28429,195	33889,598	28786,236	39737:16	36112:54										

Ответственный за учет тепловой энергии: Красильников
 Отчет принят " " 20__ г. /

