

Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н100.2.1, зав. №00000168

Температура холодной воды квз 5 °С
 Давление холодной воды Рхв 2 кг/см²
 Схема теплоснабжения №3.1

Суточные данные за период с 22.04.2015 по 21.05.2015
 Поставщик: ООО "ПТЭК"
 Потребитель: Рудный 11

Тепловая система 2 (Отопление)																			
Дата	Qот, Гкал	G1, т	G2, т	G1-G2, т	V1, м³	V2, м³	V1-V2, м³	Траб, чч:мм	Тр сис чч:мм	t1, °C	t2, °C	t1-t2, °C	P1, кг/см²	P2, кг/см²	tхв, °C	Рхв, кг/см²	Канальные НС	НС ТС	
22.04.2015	0,820	47,419	38,808	8,611	48,148	39,235	8,913	24:00	24:00	57,44	48,06	9,38	9,000	5,000	5,00	2,000			
23.04.2015	0,817	46,072	37,520	8,553	46,786	37,932	8,854	24:00	24:00	57,53	47,85	9,68	9,000	5,000	5,00	2,000	6,9,А		
24.04.2015	0,806	47,256	39,064	8,191	47,990	39,500	8,491	24:00	24:00	57,78	48,33	9,45	9,000	5,000	5,00	2,000	9,А		
25.04.2015	0,834	47,976	39,104	8,872	48,721	39,543	9,179	24:00	24:00	57,75	48,50	9,25	9,000	5,000	5,00	2,000			
26.04.2015	0,886	48,989	39,018	9,972	49,748	39,456	10,293	24:00	24:00	57,67	48,52	9,15	9,000	5,000	5,00	2,000			
27.04.2015	0,822	47,882	39,125	8,756	48,632	39,573	9,060	24:00	24:00	58,03	49,00	9,03	9,000	5,000	5,00	2,000			
28.04.2015	0,776	43,358	34,914	8,444	44,032	35,305	8,727	24:00	23:24	56,66	47,54	9,12	9,000	5,000	5,00	2,000	7,9,А	4,5,Г	
29.04.2015	0,751	46,606	39,119	7,488	47,347	39,577	7,771	24:00	24:00	58,48	49,63	8,85	9,000	5,000	5,00	2,000			
30.04.2015	0,758	46,508	38,829	7,679	47,248	39,284	7,964	24:00	24:00	58,50	49,69	8,81	9,000	5,000	5,00	2,000	9,А		
01.05.2015	0,745	46,421	38,894	7,528	47,156	39,348	7,808	24:00	24:00	58,34	49,62	8,72	9,000	5,000	5,00	2,000			
02.05.2015	0,791	47,292	38,870	8,422	48,044	39,328	8,716	24:00	24:00	58,47	49,83	8,64	9,000	5,000	5,00	2,000			
03.05.2015	0,749	46,609	38,965	7,645	47,349	39,423	7,926	24:00	24:00	58,44	49,82	8,62	9,000	5,000	5,00	2,000			
04.05.2015	0,820	47,956	38,926	9,030	48,714	39,382	9,332	24:00	24:00	58,29	49,69	8,60	9,000	5,000	5,00	2,000			
05.05.2015	0,776	47,002	38,993	8,009	47,744	39,445	8,299	24:00	24:00	58,24	49,39	8,85	9,000	5,000	5,00	2,000			
06.05.2015	0,776	46,850	38,978	7,872	47,589	39,426	8,163	24:00	24:00	58,22	49,21	9,01	9,000	5,000	5,00	2,000			
07.05.2015	0,764	44,363	36,107	8,256	45,043	36,508	8,535	24:00	23:51	57,01	48,03	8,98	9,000	5,000	5,00	2,000	9,А	5,Г	
08.05.2015	0,751	46,929	38,891	8,037	47,635	39,323	8,312	24:00	24:00	56,82	48,27	8,55	9,000	5,000	5,00	2,000			
09.05.2015	0,721	46,422	38,979	7,443	47,119	39,411	7,708	24:00	24:00	56,72	48,22	8,50	9,000	5,000	5,00	2,000			
10.05.2015	0,732	49,412	41,662	7,749	50,146	42,130	8,017	24:00	24:00	56,42	48,49	7,93	9,000	5,000	5,00	2,000			
11.05.2015	0,831	53,302	43,469	9,833	54,088	43,961	10,128	24:00	24:00	56,16	48,74	7,42	9,000	5,000	5,00	2,000			
12.05.2015	0,059	6,068	5,747	0,321	6,155	5,810	0,345	24:00	03:36	27,66	31,41	-3,75	9,000	5,000	5,00	2,000	6,9,А	4,5,Г	
13.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	20,62	21,63	-1,01	9,000	5,000	5,00	2,000	6,9,А	4,5,Г	
14.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	20,67	22,15	-1,48	9,000	5,000	5,00	2,000	6,9,А	4,5,Г	
15.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	18,24	19,11	-0,87	9,000	5,000	5,00	2,000	9,А	4,5,Г	
16.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	16,41	17,96	-1,55	9,000	5,000	5,00	2,000	9,А	4,5,Г	
17.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	16,59	16,94	-0,35	9,000	5,000	5,00	2,000	6,9,А	4,5,Г	
18.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	15,84	16,10	-0,26	9,000	5,000	5,00	2,000	6,9,А	4,5,Г	
19.05.2015	0,002	0,123	0,000	0,123	0,123	0,000	0,123	24:00	01:12	15,91	15,97	-0,06	9,000	5,000	5,00	2,000	9,А	4,5,Г	
20.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	16,04	16,29	-0,25	9,000	5,000	5,00	2,000	6,9,А	4,5,Г	
21.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	16,32	16,61	-0,29	9,000	5,000	5,00	2,000	6,9,А	4,5,Г	

Среднее	0,526	31,694	26,133	5,561	32,186	28,430	5,755	24:00	16:08	44,58	39,02	5,56	9,0	5,0	5,0	2,0	---	---
Итого	15,786	960,816	783,983	166,833	965,565	792,903	172,662	720:00	484:03	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Дата	Qот, Гкал	G1, т	G2, т	V1, м³	V2, м³	Траб, чч:мм	Траб сис, чч:мм											
22.04.2015	1266,407	72998,375	57344,391	74145,195	58022,797	39180:44	35107:34											
21.05.2015	1282,194	73949,195	58128,375	75110,758	58815,699	39900:44	35591:33											

Ответственный за учет тепловой энергии: Ирина Буты

Отчет принят " " 20 г. /

.....