

Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н5-1.2, зав.№ 01358

Температура холодной воды Тхв 5 °С
 Суточные данные за период с 23.04.2015 по 22.05.2015

Давление холодной воды Рхв 5 кгс/см²

Поставщик:

Потребитель: Ушинского, 9 4 эл.

Дата	Тепловой ввод №1						Тепловой ввод №2										Доп. трубопр.	
	Q1, Гкал	G1, т	t1, °C	P1, кг/см²	T1, ч	G2, т	t2, °C	P2, кг/см²	Q3, Гкал	G3, т	t3, °C	P3, кг/см²	T3, ч	G4, т	t4, °C	P4, кг/см²	V5, м³	T5, ч
23.04.2015	0.000	0.000	17.80	6,8	00:00	0.000	17.10	4,5	1,182	140,463	48,90	6,8	24:00	122,691	45,40	4,5	0.000	00:00
24.04.2015	0.000	0.000	17.80	6,8	00:00	0.000	17.20	4,5	1,350	136,022	54,10	6,8	24:00	119,723	49,50	4,5	0.000	00:00
25.04.2015	0.000	0.000	17.90	6,8	00:00	0.000	17.20	4,5	1,309	133,629	57,40	6,8	24:00	120,687	52,20	4,5	0.000	00:00
26.04.2015	0.000	0.000	17.80	6,8	00:00	0.000	17.20	4,5	1,269	134,427	57,50	6,8	24:00	122,059	52,30	4,5	0.000	00:00
27.04.2015	0.000	0.000	18.20	6,8	00:00	0.000	17.60	4,5	1,345	133,640	60,20	6,8	24:00	121,586	54,60	4,5	0.000	00:00
28.04.2015	0.000	0.000	18.60	6,8	00:00	0.000	17.90	4,5	1,174	135,224	57,30	6,8	24:00	124,278	52,40	4,5	0.000	00:00
29.04.2015	0.000	0.000	18.70	6,8	00:00	0.000	18.10	4,5	1,188	136,378	57,30	6,8	24:00	125,770	52,20	4,5	0.000	00:00
30.04.2015	0.000	0.000	19.00	6,8	00:00	0.000	18.40	4,5	1,300	137,448	57,90	6,8	24:00	124,957	52,80	4,5	0.000	00:00
01.05.2015	0.000	0.000	19.20	6,8	00:00	0.000	18.60	4,5	1,263	133,676	58,50	6,8	24:00	122,079	53,20	4,5	0.000	00:00
02.05.2015	0.000	0.000	19.30	6,8	00:00	0.000	18.70	4,5	1,175	131,013	57,90	6,8	24:00	120,693	52,70	4,5	0.000	00:00
03.05.2015	0.000	0.000	19.50	6,8	00:00	0.000	18.90	4,5	1,251	131,692	58,20	6,8	24:00	120,049	52,90	4,5	0.000	00:00
04.05.2015	0.000	0.000	19.40	6,8	00:00	0.000	18.80	4,5	1,256	135,304	57,20	6,8	24:00	122,861	52,20	4,5	0.000	00:00
05.05.2015	0.000	0.000	19.20	6,8	00:00	0.000	18.50	4,5	1,262	136,024	57,90	6,8	24:00	124,186	52,80	4,5	0.000	00:00
06.05.2015	0.000	0.000	19.20	6,8	00:00	0.000	18.50	4,5	1,235	136,560	56,60	6,8	24:00	124,441	51,70	4,5	0.000	00:00
07.05.2015	0.000	0.000	19.00	6,8	00:00	0.000	18.40	4,5	1,146	136,272	55,20	6,8	24:00	125,071	50,50	4,5	0.000	00:00
08.05.2015	0.000	0.000	19.00	6,8	00:00	0.000	18.40	4,5	1,177	134,054	56,50	6,8	24:00	123,301	51,50	4,5	0.000	00:00
09.05.2015	0.000	0.000	19.10	6,8	00:00	0.000	18.50	4,5	1,177	132,179	57,50	6,8	24:00	121,836	52,30	4,5	0.000	00:00
10.05.2015	0.000	0.000	19.20	6,8	00:00	0.000	18.50	4,5	1,124	134,416	56,50	6,8	24:00	124,323	51,60	4,5	0.000	00:00
11.05.2015	0.000	0.000	19.50	6,8	00:00	0.000	18.90	4,5	1,284	140,756	56,10	6,8	24:00	127,292	51,40	4,5	0.000	00:00
12.05.2015	0.000	0.000	19.80	6,8	00:00	0.000	19.10	4,5	1,209	138,441	56,00	6,8	24:00	126,335	51,30	4,5	0.000	00:00
13.05.2015	0.000	0.000	20.10	6,8	00:00	0.000	19.50	4,5	1,143	137,395	56,00	6,8	24:00	126,385	51,30	4,5	0.000	00:00
14.05.2015	0.000	0.000	20.30	6,8	00:00	0.000	19.70	4,5	1,110	135,336	52,80	6,8	23:45	122,839	48,60	4,5	0.000	00:00
15.05.2015	0.000	0.000	20.40	6,8	00:00	0.000	19.80	4,5	1,097	133,172	57,40	6,8	24:00	124,131	52,40	4,5	0.000	00:00
16.05.2015	0.000	0.000	20.20	6,8	00:00	0.000	19.60	4,5	1,189	134,539	56,50	6,8	24:00	123,120	51,60	4,5	0.000	00:00
17.05.2015	0.000	0.000	19.90	6,8	00:00	0.000	19.20	4,5	1,205	136,558	56,10	6,8	24:00	124,408	51,30	4,5	0.000	00:00
18.05.2015	0.000	0.000	19.70	6,8	00:00	0.000	19.10	4,5	1,194	135,899	55,30	6,8	24:00	123,652	50,60	4,5	0.000	00:00
19.05.2015	0.000	0.000	19.40	6,8	00:00	0.000	18.70	4,5	1,130	136,522	55,50	6,8	24:00	126,056	50,70	4,5	0.000	00:00
20.05.2015	0.000	0.000	19.20	6,8	00:00	0.000	18.60	4,5	1,062	127,511	54,70	6,8	22:10	117,311	50,60	4,5	0.000	00:00
21.05.2015	0.000	0.000	19.40	6,8	00:00	0.000	18.80	4,5	1,097	138,630	56,20	6,8	24:00	129,069	51,50	4,5	0.000	00:00
22.05.2015	0.000	0.000	19.70	6,8	00:00	0.000	19.10	4,5	1,134	141,321	56,50	6,8	24:00	131,088	51,80	4,5	0.000	00:00
Среднее			19.18	6,8	00:00		18.55	4,5	1,201	135,483	56.39	6,8	23:55	123,743	51.53	4,5		00:00
Итого			—	—	00:00		—	—	36,040	4064,500	—	—	717:55	3712,276	—	—		00:00
Дата	Q1, ГДж	G1, т	Тепловой ввод №1				Q3, ГДж	G3, т	G4, т	V5, м³	HC1, ч	HC2, ч	HC3, ч					
23.04.2015	626,643	70985,226					1382,201	100025,905	85423,269	0,003	12761:07	4785:03	26879:47					
22.05.2015	626,643	70985,226					1418,242	104090,405	89135,545	0,003	13481:07	4787:08	27599:47					

Суммарное время аварийных ситуаций 1, ч: 744:00
 Суммарное время аварийных ситуаций 2, ч: 02:33
 Суммарное время аварийных ситуаций 3, ч: 744:00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Отчет принят " " 20__ г.

Генеральный директор
А.А.А.А.

