

Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н100.2.1, зав. №00000172

Температура холодной воды tв 7 °С
 Суточные данные за период с 22.04.2015 по 21.05.2015
 Давление холодной воды Рхв 5 кг/см²
 Поставщик: ООО "ЛГЭК"
 Потребитель: монтажников 5 (3)
 Схема теплоснабжения №3.1

Тепловая система 2 (Отопление)																			
Дата	Qот, Гкал	G1, т	G2, т	G1-G2, т	V1, м³	V2, м³	V1-V2, м³	Траб, чч:мм	Тр сис чч:мм	t1, °C	t2, °C	t1-t2, °C	P1, кг/см²	P2, кг/см²	tв, °C	Pхв, кг/см²	Канальные НС	НС ТС	
22.04.2015	2,497	116,549	86,765	30,784	118,623	86,870	31,753	24:00	24:00	61,34	51,62	9,72	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M		
23.04.2015	2,468	113,100	82,681	30,419	115,132	83,755	31,377	24:00	24:00	61,62	51,79	9,83	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M		
24.04.2015	2,513	116,819	86,311	30,508	118,932	87,442	31,490	24:00	24:00	61,89	52,09	9,80	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M		
25.04.2015	2,507	117,186	86,782	30,404	119,314	87,929	31,385	24:00	24:00	62,00	52,32	9,68	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M		
26.04.2015	2,642	118,728	86,231	33,497	120,875	86,359	34,516	24:00	24:00	61,88	52,35	9,53	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M		
27.04.2015	2,422	116,510	87,524	28,986	118,641	88,702	29,939	24:00	24:00	62,24	52,80	9,44	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M		
28.04.2015	2,258	106,547	79,379	27,168	108,491	80,438	28,053	24:00	23:33	61,52	51,85	9,67	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	4,5,F	
29.04.2015	2,394	116,216	87,616	28,600	118,379	88,832	29,547	24:00	24:00	62,82	53,65	9,17	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M		
30.04.2015	2,281	114,284	87,843	26,441	116,413	89,061	27,352	24:00	24:00	62,84	53,62	9,22	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M		
01.05.2015	2,230	113,718	88,265	25,453	115,834	89,487	26,347	24:00	24:00	62,81	53,58	9,23	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M		
02.05.2015	2,304	114,645	87,913	26,732	116,783	89,131	27,652	24:00	24:00	62,87	53,60	9,27	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M		
03.05.2015	2,249	114,247	88,302	25,945	116,376	89,532	26,844	24:00	24:00	62,85	53,75	9,10	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M		
04.05.2015	2,463	116,567	86,487	30,081	118,723	87,676	31,047	24:00	24:00	62,61	53,38	9,23	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M		
05.05.2015	2,366	115,585	87,761	27,824	117,720	88,957	28,763	24:00	24:00	62,55	53,15	9,40	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M		
06.05.2015	2,372	115,769	87,948	27,821	117,908	89,145	28,763	24:00	24:00	62,57	53,11	9,46	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M		
07.05.2015	2,266	108,893	81,561	27,332	110,857	82,643	28,214	24:00	24:00	61,72	52,19	9,53	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M		
08.05.2015	2,339	116,568	87,481	29,087	118,613	88,624	29,989	24:00	24:00	60,90	51,99	8,91	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M		
09.05.2015	2,155	114,469	89,287	25,181	116,484	90,456	26,028	24:00	24:00	61,02	52,06	8,96	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M		
10.05.2015	2,161	115,187	89,672	25,515	117,216	90,855	26,361	24:00	24:00	61,03	52,27	8,76	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M		
11.05.2015	2,533	119,488	86,909	33,578	121,586	87,051	34,535	24:00	24:00	60,96	52,46	8,50	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M		
12.05.2015	0,248	13,848	11,056	2,792	14,092	11,201	2,891	24:00	02:56	27,06	32,63	-5,57	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	4,5,F	
13.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	21,55	21,48	0,07	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	4,5,F	
14.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	20,25	20,32	-0,07	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	4,5,F	
15.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	19,17	18,88	0,29	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	4,5,F	
16.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	18,06	17,19	0,87	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	5,F	
17.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	16,47	15,26	1,21	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	5,F	
18.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	16,38	15,52	0,86	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	5,F	
19.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	15,70	14,75	0,95	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	5,F	
20.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	16,07	15,55	0,52	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	5,F	
21.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	16,90	16,47	0,43	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	5,F	

Среднее	1,589	77,164	58,026	19,138	78,567	58,805	19,762	24:00	16:04	47,59	41,39	6,20			7,0	5,0	---	---
Итого	47,658	2314,924	1740,776	574,148	2356,998	1764,150	592,848	720:00	482:29	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Дата	Qот, Гкал	G1, т	G2, т	V1, м³	V2, м³	Траб, чч:мм	Траб сис, чч:мм
22.04.2015	3392,109	172947,328	126241,367	175900,313	127916,469	39304:20	33272:05
21.05.2015	3439,767	175262,250	127982,141	178257,313	129690,617	40024:20	33754:33

Ответственный за учет тепловой энергии: М.Р. Вильямс

Отчет принят " " 20 г. 1

