

Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н5-1.2, зав.№ 01367

Температура холодной воды Тхв 5 °С Суточные данные за период с 23.04.2015 по 22.05.2015

Давление холодной воды Рхв 5 кгс/см² Поставщик:

Схема теплоснабжения № F24 Потребитель: Ушинского, 17 1 эл

Дата	Тепловой ввод №1						Тепловой ввод №2									Доп. трубопр.		
	Q1, Гкал	G1, т	t1, °C	P1, кг/см²	T1, ч	G2, т	t2, °C	P2, кг/см²	Q3, Гкал	G3, т	t3, °C	P3, кг/см²	T3, ч	G4, т	t4, °C	P4, кг/см²	V5, м³	T5, ч
23.04.2015	0,000	0,000	13,10	6,8	00:00	0,000	12,50	4,5	1,999	132,570	48,70	7,1	24:00	96,932	43,60	6,9	0,000	24:00
24.04.2015	0,000	0,000	14,40	6,8	00:00	0,000	13,60	4,5	1,934	124,921	53,80	7,2	24:00	99,626	46,70	7,0	0,000	24:00
25.04.2015	0,000	0,000	15,30	6,8	00:00	0,000	14,40	4,5	1,930	124,467	57,10	7,2	24:00	103,050	49,10	7,1	0,000	24:00
26.04.2015	0,000	0,000	15,70	6,8	00:00	0,000	14,80	4,5	2,205	130,848	57,10	7,2	24:00	103,437	49,40	7,0	0,000	24:00
27.04.2015	0,000	0,000	17,80	6,8	00:00	0,000	17,10	4,5	1,979	124,449	59,90	7,2	24:00	104,343	51,50	7,1	0,000	24:00
28.04.2015	0,000	0,000	19,00	6,8	00:00	0,000	18,10	4,5	1,945	128,746	56,90	7,2	24:00	105,816	49,50	7,0	0,000	24:00
29.04.2015	0,000	0,000	20,10	6,8	00:00	0,000	19,20	4,5	1,794	125,402	56,90	7,2	24:00	105,691	49,50	7,0	0,000	24:00
30.04.2015	0,000	0,000	20,50	6,8	00:00	0,000	19,60	4,5	1,846	125,553	57,60	7,2	24:00	105,362	50,20	7,0	0,000	24:00
01.05.2015	0,000	0,000	20,50	6,8	00:00	0,000	19,50	4,5	1,828	122,367	58,10	7,2	24:00	102,671	50,40	7,1	0,000	24:00
02.05.2015	0,000	0,000	20,30	6,8	00:00	0,000	19,40	4,5	1,729	119,899	57,50	7,2	24:00	101,821	49,80	7,1	0,000	24:00
03.05.2015	0,000	0,000	20,40	6,8	00:00	0,000	19,50	4,5	1,809	120,527	57,80	7,2	24:00	101,072	50,00	7,1	0,000	24:00
04.05.2015	0,000	0,000	20,20	6,8	00:00	0,000	19,00	4,5	2,055	128,391	56,80	7,2	24:00	102,951	49,40	7,0	0,000	24:00
05.05.2015	0,000	0,000	18,30	6,8	00:00	0,000	17,10	4,5	1,897	124,805	57,50	7,2	24:00	104,238	49,50	7,0	0,000	24:00
06.05.2015	0,000	0,000	16,70	6,8	00:00	0,000	16,20	4,5	1,836	124,796	56,20	7,2	24:00	104,462	48,50	7,0	0,000	24:00
07.05.2015	0,000	0,000	16,00	6,8	00:00	0,000	15,10	4,5	1,798	126,110	54,90	7,2	24:00	105,204	47,60	7,0	0,000	24:00
08.05.2015	0,000	0,000	16,40	6,8	00:00	0,000	15,10	4,5	1,837	123,907	56,20	7,2	24:00	103,631	48,50	7,1	0,000	24:00
09.05.2015	0,000	0,000	16,70	6,8	00:00	0,000	15,60	4,5	1,886	123,047	57,10	7,2	24:00	102,492	49,20	7,1	0,000	24:00
10.05.2015	0,000	0,000	17,70	6,8	00:00	0,000	16,90	4,5	1,806	125,009	56,10	7,2	24:00	104,701	48,60	7,1	0,000	24:00
11.05.2015	0,000	0,000	19,00	6,8	00:00	0,000	18,30	4,5	1,954	130,913	55,80	7,2	24:00	107,223	48,70	7,0	0,000	24:00
12.05.2015	0,000	0,000	19,30	6,8	00:00	0,000	18,40	4,5	1,784	127,107	55,70	7,2	24:00	106,652	48,60	7,0	0,000	24:00
13.05.2015	0,000	0,000	19,90	6,8	00:00	0,000	19,20	4,5	1,895	129,184	55,60	7,2	24:00	106,315	48,70	7,0	0,000	24:00
14.05.2015	0,000	0,000	20,10	6,8	00:00	0,000	19,50	4,5	1,592	115,406	52,50	7,1	21:34	94,247	46,20	6,8	0,000	24:00
15.05.2015	0,000	0,000	19,60	6,8	00:00	0,000	19,00	4,5	1,871	124,848	57,00	7,2	24:00	104,171	49,40	7,0	0,000	24:00
16.05.2015	0,000	0,000	18,80	6,8	00:00	0,000	18,10	4,5	2,009	127,729	56,10	7,2	24:00	103,444	48,80	7,0	0,000	24:00
17.05.2015	0,000	0,000	17,70	6,8	00:00	0,000	16,90	4,5	2,175	132,265	55,80	7,2	24:00	104,073	48,50	7,0	0,000	24:00
18.05.2015	0,000	0,000	17,20	6,8	00:00	0,000	16,40	4,5	1,857	126,559	55,00	7,2	24:00	104,564	47,60	7,0	0,000	24:00
19.05.2015	0,000	0,000	16,80	6,8	00:00	0,000	15,90	4,5	1,898	128,130	55,20	7,2	24:00	105,831	47,80	7,0	0,000	24:00
20.05.2015	0,000	0,000	17,70	6,8	00:00	0,000	16,90	4,5	1,795	127,241	55,30	7,2	24:00	107,035	48,00	7,0	0,000	24:00
21.05.2015	0,000	0,000	18,90	6,8	00:00	0,000	18,10	4,5	1,876	129,108	55,90	7,1	24:00	107,274	48,70	7,0	0,000	24:00
22.05.2015	0,000	0,000	20,30	6,8	00:00	0,000	19,70	4,5	1,820	129,557	56,20	7,1	23:57	108,729	49,20	7,0	0,000	24:00
Среднее			18,15	6,8	00:00		17,30	4,5	1,888	126,129	56,08	7,2	23:55	103,902	48,71	7,0		24:00
Итого			—	—	00:00		—	—	56,635	3783,862	—	—	717:31	3117,057	—	—		720:00
Дата	Q1, ГДж	G1, т	G2, т	Q3, ГДж	G3, т	G4, т	V5, м³	HC1, ч	HC2, ч	HC3, ч								
23.04.2015	2252,882	113020,032	84136,678	5333,809	263523,444	189214,322	1,009	37267:43	11155:32	11:15								
22.05.2015	2252,882	113020,032	84136,678	5390,444	267307,305	192331,379	1,009	37987:43	11158:01	11:15								

Суммарное время аварийных ситуаций 1, ч: 744:00

Суммарное время аварийных ситуаций 2, ч: 02:56

Суммарное время аварийных ситуаций 3, ч: 00:00

Ответственный за учет тепловой энергии:

Отчет принят " " 20

Директор, Тепл. Аудитор

