

Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н100.2.1, зав. №000000107

Температура холодной воды tхв 7 °С

Давление холодной воды Рхв 5 кг/см²

Схема теплоснабжения №3.1

Суточные данные за период с 22.04.2015 по 21.05.2015

Поставщик: ООО "ЛГЭК"

Потребитель: юношеская 18 (3)

Тепловая система 2 (Отопление)																		
Дата	Qот, Гкал	G1, т	G2, т	G1-G2, т	V1, м³	V2, м³	V1-V2, м³	Траб, чч:мм	Тр сис чч:мм	t1, °C	t2, °C	t1-t2, °C	P1, кг/см²	P2, кг/см²	txв, °C	Рхв, кг/см²	Канальные НС	НС ТС
22.04.2015	1,477	39,502	21,824	17,678	40,183	21,981	18,222	24:00	24:00	60,25	35,54	24,71	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	
23.04.2015	1,555	39,580	20,865	18,715	40,270	20,985	19,285	24:00	23:27	59,89	34,32	25,57	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	4,5,F
24.04.2015	1,514	40,344	23,634	16,710	41,053	23,776	17,277	24:00	24:00	60,89	34,86	26,03	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	8
25.04.2015	1,594	42,063	23,931	18,132	42,807	24,079	18,728	24:00	24:00	61,10	35,38	25,72	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	
26.04.2015	1,653	42,979	23,819	19,160	43,738	23,963	19,775	24:00	24:00	61,03	34,97	26,06	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	
27.04.2015	1,529	43,073	27,383	15,689	43,844	27,566	16,278	24:00	24:00	61,43	36,62	24,81	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	
28.04.2015	1,481	44,750	30,383	14,367	45,552	30,603	14,949	24:00	22:38	59,51	38,79	20,72	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	4,5,8,F
29.04.2015	1,599	46,552	30,616	15,935	47,405	30,841	16,564	24:00	24:00	62,26	38,64	23,62	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	8
30.04.2015	1,531	43,537	28,312	15,225	44,333	28,510	15,823	24:00	24:00	62,15	37,68	24,47	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	8
01.05.2015	1,488	41,683	26,830	14,853	42,441	27,010	15,431	24:00	24:00	61,97	36,84	25,13	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	8
02.05.2015	1,468	39,890	24,691	15,199	40,616	24,852	15,765	24:00	24:00	61,98	36,36	25,62	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	8
03.05.2015	1,437	39,660	25,240	14,420	40,383	25,406	14,977	24:00	24:00	62,04	36,56	25,48	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	8
04.05.2015	1,677	43,207	24,101	19,106	43,994	24,255	19,739	24:00	24:00	62,02	35,89	26,13	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	8
05.05.2015	1,514	40,680	25,188	15,491	41,416	25,344	16,072	24:00	24:00	61,81	35,34	26,47	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	8
06.05.2015	1,519	40,659	25,091	15,567	41,394	25,245	16,149	24:00	24:00	61,79	35,22	26,57	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	8
07.05.2015	1,485	39,085	22,171	16,914	39,771	22,304	17,467	24:00	22:56	59,69	35,67	24,02	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	4,5,8,F
08.05.2015	1,557	41,738	23,996	17,743	42,459	24,139	18,320	24:00	24:00	60,39	34,77	25,62	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	8
09.05.2015	1,383	39,542	25,795	13,747	40,226	25,953	14,274	24:00	24:00	60,40	35,19	25,21	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	
10.05.2015	1,463	40,536	24,891	15,645	41,238	25,043	16,195	24:00	24:00	60,42	35,16	25,26	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	
11.05.2015	1,674	43,938	23,659	20,279	44,700	23,806	20,894	24:00	24:00	60,46	35,40	25,06	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	8
12.05.2015	0,133	4,410	3,531	0,879	4,485	3,553	0,932	24:00	03:31	28,44	26,55	1,89	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	4,5,F
13.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:23	19,60	17,61	1,99	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	5,F
14.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	18,97	17,26	1,71	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	5,F
15.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	17,90	16,42	1,48	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	5,F
16.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	15,27	14,14	1,13	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	5,F
17.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	13,00	11,77	1,23	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	5,F
18.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	14,39	13,02	1,37	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	5,F
19.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	14,02	12,57	1,45	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	5,F
20.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	15,82	14,16	1,66	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	5,F
21.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	17,02	15,26	1,76	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	5,F

Среднее	1,024	27,914	16,865	11,048	28,410	16,973	11,437	24,000	16,001	46,53	29,27	17,26			7,0	5,0		
Итого	30,729	837,406	505,952	331,454	852,315	509,192	343,122	720,000	480,55									
Дата	Qот, Гкал	G1, т	G2, т	V1, м³	V2, м³	Траб, чч:мм	Траб сис, чч:мм											
22.04.2015	2572,742	84568,305	53362,410	86040,703	53775,055	39625:59	31124:26											
21.05.2015	2603,471	85405,711	53868,363	86893,023	54284,246	40345:59	31605:18											

Врач

Ответственный за учет тепловой энергии: _____
 Отчет принят " " _____ 20 ____ г. _____

Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н100.2.1, зав. №000000173

Температура холодной воды tвх 7 °С

Давление холодной воды Рхв 5 кг/см²

Схема теплоснабжения №3.1

Суточные данные за период с 22.04.2015 по 21.05.2015

Поставщик: ООО "ПГЭК"

Потребитель: юношеская 18 (6)

Дата	Тепловая система 2 (Отопление)																		НС ТС
	Qот, Гкал	G1, т	G2, т	G1-G2, т	V1, м³	V2, м³	V1-V2, м³	Траб, чч:мм	Тр сис чч:мм	t1, °C	t2, °C	t1-t2, °C	P1, кг/см²	P2, кг/см²	tхв, °C	Рхв, кг/см²	Канальные НС		
22.04.2015	0,754	17,165	4,391	12,775	17,445	4,419	13,026	24:00	24:00	58,03	35,98	22,05	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M		
23.04.2015	0,672	15,399	4,156	11,243	15,651	4,183	11,468	24:00	24:00	58,17	36,19	21,98	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M		
24.04.2015	0,743	16,672	4,202	12,469	16,947	4,229	12,718	24:00	24:00	58,62	35,68	22,94	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M		
25.04.2015	0,729	16,704	4,859	11,845	16,982	4,890	12,092	24:00	24:00	58,70	35,72	22,98	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M		
26.04.2015	0,780	17,582	4,594	12,988	17,873	4,623	13,250	24:00	24:00	58,62	35,92	22,70	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M		
27.04.2015	0,716	16,735	5,327	11,408	17,015	5,362	11,653	24:00	24:00	58,92	36,34	22,58	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M		
28.04.2015	0,730	17,800	6,705	11,095	18,098	6,750	11,348	24:00	23:45	58,54	37,05	21,49	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	4,5,F	
29.04.2015	0,755	18,013	6,560	11,453	18,320	6,604	11,716	24:00	24:00	59,79	37,03	22,76	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M		
30.04.2015	0,710	16,673	5,650	11,023	16,956	5,688	11,268	24:00	24:00	59,56	36,95	22,61	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M		
01.05.2015	0,755	17,171	4,975	12,196	17,463	5,009	12,454	24:00	24:00	59,63	37,33	22,30	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M		
02.05.2015	0,707	15,778	4,144	11,634	16,046	4,172	11,874	24:00	24:00	59,31	36,98	22,33	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M		
03.05.2015	0,660	15,062	4,457	10,605	15,317	4,487	10,830	24:00	24:00	59,31	36,87	22,44	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M		
04.05.2015	0,727	16,498	4,659	11,839	16,777	4,691	12,086	24:00	24:00	59,41	37,38	22,03	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M		
05.05.2015	0,721	16,269	4,473	11,796	16,544	4,503	12,041	24:00	24:00	59,24	36,91	22,33	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M		
06.05.2015	0,643	14,811	4,490	10,321	15,059	4,519	10,540	24:00	24:00	59,08	36,23	22,85	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M		
07.05.2015	0,670	15,402	4,123	11,280	15,654	4,150	11,504	24:00	23:35	58,06	37,22	20,84	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	4,5,F	
08.05.2015	0,700	16,226	4,348	11,878	16,486	4,375	12,111	24:00	24:00	57,64	35,61	22,03	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M		
09.05.2015	0,660	15,432	4,379	11,054	15,680	4,406	11,274	24:00	24:00	57,63	35,62	22,01	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M		
10.05.2015	0,654	15,369	4,461	10,908	15,616	4,489	11,127	24:00	24:00	57,68	35,70	21,98	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M		
11.05.2015	0,780	17,870	4,547	13,323	18,159	4,577	13,582	24:00	24:00	57,86	36,33	21,53	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M		
12.05.2015	0,073	1,979	0,514	1,465	2,005	0,517	1,488	23:40	09:47	30,20	25,56	4,64	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	4,5,F	
13.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	20,36	19,51	0,85	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	5,F	
14.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	19,91	19,04	0,87	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	5,F	
15.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	19,42	18,52	0,90	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	5,F	
16.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	19,12	18,17	0,95	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	5,F	
17.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	18,57	17,58	0,99	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	5,F	
18.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	17,80	16,97	0,83	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	5,F	
19.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	17,29	16,51	0,78	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	5,F	
20.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	17,16	16,42	0,74	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	5,F	
21.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	17,30	16,60	0,70	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	5,F	

