

Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н100.2.1, зав. №000000153

Температура холодной воды tхв 5 °С  
Давление холодной воды Рхв 5 кг/см²  
Схема теплоснабжения №3.1

Суточные данные за период с 22.04.2015 по 21.05.2015  
Поставщик: ООО "ЛГЭК"  
Потребитель: Ангарская 7

Дата	Тепловая система 2 (Отопление)																	НС ТС
	Qот, Гкал	G1, т	G2, т	G1-G2, т	V1, м³	V2, м³	V1-V2, м³	Траб, чч:мм	Тр сис чч:мм	t1, °С	t2, °С	t1-t2, °С	P1, кг/см²	P2, кг/см²	tхв, °С	Рхв, кг/см²	Канальные НС	
22.04.2015	1,008	28,876	16,142	12,734	29,310	16,249	13,061	24:00	24:00	57,83	37,14	20,69	9,000	5,000	5,00	5,000		8
23.04.2015	0,357	11,386	7,331	4,056	11,560	7,380	4,180	24:00	15:08	46,94	37,63	9,31	9,000	5,000	5,00	5,000		4,5,F
24.04.2015	0,502	16,960	10,053	6,906	17,230	10,154	7,076	24:00	10:47	43,05	41,90	1,15	9,000	5,000	5,00	5,000		4,5,F
25.04.2015	1,042	44,412	32,564	11,848	45,130	32,907	12,223	24:00	24:00	59,04	46,90	12,14	9,000	5,000	5,00	5,000		
26.04.2015	1,079	44,436	31,967	12,469	45,140	32,297	12,843	24:00	24:00	58,98	46,38	12,60	9,000	5,000	5,00	5,000		8
27.04.2015	0,947	34,919	23,011	11,908	35,470	23,243	12,227	23:43	23:43	58,77	42,40	16,37	9,000	5,000	5,00	5,000		8
28.04.2015	0,776	19,612	8,292	11,320	19,900	8,340	11,560	24:00	23:49	56,68	34,90	21,78	9,000	5,000	5,00	5,000		5,8,F
29.04.2015	0,910	32,972	22,264	10,707	33,510	22,480	11,030	24:00	23:54	58,81	42,07	16,74	9,000	5,000	5,00	5,000		4,5,9,F
30.04.2015	0,963	43,324	33,415	9,909	44,040	33,773	10,267	24:00	24:00	59,73	47,34	12,39	9,000	5,000	5,00	5,000		
01.05.2015	0,957	43,247	33,371	9,876	43,960	33,728	10,232	24:00	24:00	59,64	47,33	12,31	9,000	5,000	5,00	5,000		
02.05.2015	0,852	41,408	33,414	7,994	42,080	33,772	8,308	24:00	24:00	59,66	47,39	12,27	9,000	5,000	5,00	5,000		8
03.05.2015	0,947	42,489	32,765	9,724	43,190	33,114	10,076	24:00	24:00	59,69	47,24	12,45	9,000	5,000	5,00	5,000		
04.05.2015	1,057	43,939	32,027	11,912	44,660	32,365	12,295	24:00	24:00	59,53	46,95	12,58	9,000	5,000	5,00	5,000		
05.05.2015	1,047	45,505	33,801	11,704	46,240	34,156	12,084	24:00	24:00	59,02	46,88	12,14	9,000	5,000	5,00	5,000		
06.05.2015	0,871	40,853	32,651	8,202	41,520	32,989	8,531	24:00	24:00	59,35	46,53	12,82	9,000	5,000	5,00	5,000		
07.05.2015	0,949	42,897	32,899	9,998	43,580	33,235	10,345	24:00	24:00	58,59	46,17	12,42	9,000	5,000	5,00	5,000		
08.05.2015	0,916	43,888	34,336	9,551	44,570	34,689	9,881	24:00	24:00	58,07	46,30	11,77	9,000	5,000	5,00	5,000		8
09.05.2015	0,971	44,382	33,751	10,631	45,080	34,097	10,983	24:00	24:00	58,13	46,25	11,88	9,000	5,000	5,00	5,000		
10.05.2015	0,955	42,143	31,697	10,446	42,790	32,015	10,775	24:00	24:00	58,19	45,78	12,41	9,000	5,000	5,00	5,000		8
11.05.2015	1,063	43,308	30,563	12,745	43,990	30,870	13,120	24:00	24:00	58,23	45,77	12,46	9,000	5,000	5,00	5,000		
12.05.2015	0,156	14,280	12,980	1,300	14,440	13,085	1,355	24:00	13:01	37,23	33,06	4,17	9,000	5,000	5,00	5,000		4,5,9,F
13.05.2015	0,014	0,688	0,000	0,688	0,690	0,000	0,690	24:00	23:45	28,88	19,23	9,65	9,000	5,000	5,00	5,000		5,F
14.05.2015	0,008	0,399	0,000	0,399	0,400	0,000	0,400	24:00	22:36	28,33	18,71	9,62	9,000	5,000	5,00	5,000		5,F
15.05.2015	0,000	0,010	0,000	0,010	0,010	0,000	0,010	24:00	23:45	35,62	18,59	17,03	9,000	5,000	5,00	5,000		4,5,F
16.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	24:00	34,56	16,96	17,60	9,000	5,000	5,00	5,000		
17.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	24:00	34,53	15,28	19,25	9,000	5,000	5,00	5,000		
18.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	24:00	34,09	15,27	18,82	9,000	5,000	5,00	5,000		
19.05.2015	0,004	0,230	0,000	0,230	0,230	0,000	0,230	24:00	16:44	25,81	14,87	10,94	9,000	5,000	5,00	5,000		5,F
20.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	22:42	25,95	15,42	10,53	9,000	5,000	5,00	5,000		5,F
21.05.2015	0,000	0,000	0,002	-0,002	0,000	0,002	-0,002	24:00	24:00	29,80	16,76	13,04	9,000	5,000	5,00	5,000		



Среднее	0,612	25,552	18,643	6,909	25,957	18,831	7,126	23:59	22:31	48,76	35,78	12,98	9,0	5,0	5,0	---	---
Итого	18,351	766,563	559,297	207,266	778,719	564,943	213,777	719:43	675:54	---	---	---	---	---	---	---	---
Дата	Qот, Гкал	G1, т	G2, т	V1, м³	V2, м³	Траб, чч:мм	Траб сис, чч:мм										
22.04.2015	1687,667	52340,719	28358,168	53158,383	28598,266	39800:39	36792:34										
21.05.2015	1706,017	53107,286	28917,465	53937,102	29163,209	40520:22	37468:09										

Ответственный за учет тепловой энергии: Кравченко  
 Отчет принят " " 20 г.

