

Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н100.2.1, зав. №000000150

Температура холодной воды tхв 5 °С

Давление холодной воды Рхв 2 кг/см²

Схема теплопотребления №3.1

Суточные данные за период с 22.04.2015 по 21.05.2015

Поставщик: ООО "ЛГЭК"

Потребитель: Ангарская 25

Тепловая система 2 (Отопление)																		
Дата	Qот, Гкал	G1, т	G2, т	G1-G2, т	V1, м³	V2, м³	V1-V2, м³	Траб, чч:мм	Тр сис чч:мм	t1, °C	t2, °C	t1-t2, °C	P1, кг/см²	P2, кг/см²	tхв, °C	Рхв, кг/см²	Канальные НС	НС ТС
22.04.2015	1,257	49,137	34,706	14,431	49,920	35,041	14,879	24:00	24:00	58,58	44,85	13,73	9,000	5,000	5,00	2,000		
23.04.2015	1,242	48,305	34,195	14,110	49,080	34,525	14,555	24:00	23:48	58,49	44,76	13,73	9,000	5,000	5,00	2,000		4,5,F
24.04.2015	1,246	50,215	36,304	13,911	51,030	36,668	14,362	24:00	24:00	59,15	45,75	13,40	9,000	5,000	5,00	2,000		
25.04.2015	1,203	49,503	36,407	13,096	50,310	36,776	13,534	24:00	24:00	59,29	45,98	13,31	9,000	5,000	5,00	2,000		
26.04.2015	1,335	51,768	36,074	15,693	52,610	36,440	16,170	24:00	24:00	59,24	46,01	13,23	9,000	5,000	5,00	2,000		
27.04.2015	1,197	49,802	36,722	13,080	50,620	37,103	13,517	24:00	24:00	59,53	46,58	12,95	9,000	5,000	5,00	2,000		
28.04.2015	1,188	47,859	34,125	13,734	48,640	34,479	14,161	24:00	23:38	58,59	45,99	12,60	9,000	5,000	5,00	2,000		4,5,F
29.04.2015	1,208	50,426	37,077	13,349	51,270	37,478	13,792	24:00	24:00	60,14	47,59	12,55	9,000	5,000	5,00	2,000		
30.04.2015	1,161	48,824	36,213	12,611	49,640	36,602	13,038	24:00	24:00	60,09	47,45	12,64	9,000	5,000	5,00	2,000		
01.05.2015	1,141	48,137	35,828	12,309	48,940	36,211	12,729	24:00	24:00	60,03	47,32	12,71	9,000	5,000	5,00	2,000		
02.05.2015	1,145	48,313	35,930	12,383	49,120	36,316	12,804	24:00	24:00	60,08	47,44	12,64	9,000	5,000	5,00	2,000		
03.05.2015	1,119	47,919	35,995	11,924	48,720	36,382	12,338	24:00	24:00	60,07	47,46	12,61	9,000	5,000	5,00	2,000		
04.05.2015	1,190	49,242	35,943	13,298	50,060	36,328	13,732	24:00	24:00	59,92	47,34	12,58	9,000	5,000	5,00	2,000		
05.05.2015	1,269	50,600	36,130	14,471	51,440	36,510	14,930	24:00	24:00	59,86	46,92	12,94	9,000	5,000	5,00	2,000		
06.05.2015	1,159	48,330	36,030	12,300	49,130	36,403	12,727	24:00	24:00	59,78	46,52	13,26	9,000	5,000	5,00	2,000		
07.05.2015	1,180	47,190	33,661	13,528	47,950	33,999	13,951	24:00	24:00	58,70	45,63	13,07	9,000	5,000	5,00	2,000		
08.05.2015	1,172	49,613	36,275	13,339	50,400	36,641	13,759	24:00	24:00	58,43	45,94	12,49	9,000	5,000	5,00	2,000		
09.05.2015	1,079	47,763	36,181	11,582	48,520	36,545	11,975	24:00	24:00	58,37	45,85	12,52	9,000	5,000	5,00	2,000		
10.05.2015	1,202	50,113	36,201	13,911	50,910	36,569	14,341	24:00	24:00	58,50	46,07	12,43	9,000	5,000	5,00	2,000		
11.05.2015	1,255	51,353	36,259	15,093	52,170	36,633	15,537	24:00	24:00	58,52	46,41	12,11	9,000	5,000	5,00	2,000		
12.05.2015	0,137	6,459	5,016	1,443	6,560	5,067	1,493	24:00	04:15	30,39	32,39	-2,00	9,000	5,000	5,00	2,000		4,5,F
13.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23:30	00:00	19,35	18,92	0,43	9,000	5,000	5,00	2,000		4,5,F
14.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	18,90	18,37	0,53	9,000	5,000	5,00	2,000		4,5,F
15.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	17,47	16,97	0,50	9,000	5,000	5,00	2,000		4,5,F
16.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	01:43	15,93	14,42	1,51	9,000	5,000	5,00	2,000		5,F
17.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	04:13	15,23	13,17	2,06	9,000	5,000	5,00	2,000		5,F
18.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	14,78	13,74	1,04	9,000	5,000	5,00	2,000		4,5,F
19.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:58	14,49	13,19	1,30	9,000	5,000	5,00	2,000		5,F
20.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:47	16,03	14,32	1,71	9,000	5,000	5,00	2,000		5,F
21.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	16,14	15,32	0,82	9,000	5,000	5,00	2,000		5,F

Среднее	0,803	33,029	24,042	8,987	33,568	24,291	9,277	23:59	16:22	45,47	36,62	8,85	9,0	5,0	5,0	2,0		
Итого	24,085	990,871	721,274	269,597	1007,039	728,723	278,316	719:30	491:22									
Дата	Qот, Гкал	G1, т	G2, т	V1, м³	V2, м³	Траб, чч:мм		Траб сис, чч:мм										
22.04.2015	1850,026	78296,352	55855,711	79529,398	56435,301	39804:00	36669:33											
21.05.2015	1874,111	79287,219	56576,984	80536,438	57164,023	40523:29	37160:51											

Ответственный за учет тепловой энергии: Григорьев
 Отчет принят " " 20__ г.

