

Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н100.2.1, зав. №0000000214

Температура холодной воды tхв 7 °С  
Давление холодной воды Рхв 5 кг/см²  
Схема теплоснабжения №3.1

Суточные данные за период с 22.04.2015 по 21.05.2015  
Поставщик: ООО "ЛГЭК"  
Потребитель: детская ба (1)

Дата		Тепловая система 2 (Отопление)																
		Qот, Гкал	G1, т	G2, т	G1-G2, т	V1, м³	V2, м³	V1-V2, м³	Траб, чч:мм	Тр сис чч:мм	t1, °C	t2, °C	t1-t2, °C	P1, кг/см²	P2, кг/см²	tхв, °C	Рхв, кг/см²	Канальные НС
22.04.2015	0,820	60,857	51,065	9,792	61,928	51,813	10,115	24:00	23:38	60,91	55,18	5,73	0,000	0,000	7,00	5,000	LM	5,F
23.04.2015	0,787	59,417	50,270	9,147	60,470	51,011	9,459	24:00	23:48	61,01	55,16	5,85	0,000	0,000	7,00	5,000	LM	5,F
24.04.2015	0,822	61,506	51,730	9,776	62,603	52,502	10,101	24:00	24:00	61,42	55,76	5,66	0,000	0,000	7,00	5,000	LM	
25.04.2015	0,820	61,685	51,978	9,707	62,790	52,758	10,032	24:00	24:00	61,56	55,90	5,66	0,000	0,000	7,00	5,000	LM	
26.04.2015	0,893	62,038	50,821	11,217	63,146	51,582	11,564	24:00	24:00	61,46	55,84	5,62	0,000	0,000	7,00	5,000	LM	
27.04.2015	0,798	61,588	52,248	9,339	62,700	53,042	9,658	24:00	24:00	61,82	56,28	5,54	0,000	0,000	7,00	5,000	LM	4,5,F
28.04.2015	0,687	54,512	46,929	7,583	55,494	47,633	7,861	24:00	23:04	60,81	54,96	5,85	0,000	0,000	7,00	5,000	LM	4,5,F
29.04.2015	0,849	62,615	52,625	9,990	63,766	53,436	10,330	24:00	24:00	62,39	56,73	5,66	0,000	0,000	7,00	5,000	LM	
30.04.2015	0,841	62,132	52,236	9,896	63,275	53,042	10,233	24:00	24:00	62,40	56,76	5,64	0,000	0,000	7,00	5,000	LM	
01.05.2015	0,795	61,800	52,693	9,107	62,936	53,507	9,429	24:00	24:00	62,37	56,81	5,56	0,000	0,000	7,00	5,000	LM	
02.05.2015	0,800	61,955	52,733	9,222	63,095	53,550	9,545	24:00	24:00	62,43	56,91	5,52	0,000	0,000	7,00	5,000	LM	
03.05.2015	0,743	61,679	53,538	8,141	62,814	54,368	8,446	24:00	24:00	62,42	56,92	5,50	0,000	0,000	7,00	5,000	LM	
04.05.2015	0,903	62,673	51,391	11,283	63,818	52,181	11,637	24:00	24:00	62,18	56,65	5,53	0,000	0,000	7,00	5,000	LM	
05.05.2015	0,847	62,431	52,364	10,067	63,568	53,164	10,404	24:00	24:00	62,09	56,45	5,64	0,000	0,000	7,00	5,000	LM	
06.05.2015	0,798	62,068	52,914	9,154	63,199	53,724	9,475	24:00	24:00	62,10	56,51	5,59	0,000	0,000	7,00	5,000	LM	
07.05.2015	0,771	57,826	48,696	9,130	58,855	49,420	9,435	24:00	23:02	60,70	55,19	5,51	0,000	0,000	7,00	5,000	LM	4,5,F
08.05.2015	0,837	62,580	52,067	10,513	63,665	52,829	10,836	24:00	24:00	60,50	55,19	5,31	0,000	0,000	7,00	5,000	LM	
09.05.2015	0,764	62,079	53,055	9,024	63,158	53,834	9,324	24:00	24:00	60,59	55,28	5,31	0,000	0,000	7,00	5,000	LM	
10.05.2015	0,795	62,624	52,930	9,694	63,713	53,710	10,003	24:00	24:00	60,62	55,39	5,23	0,000	0,000	7,00	5,000	LM	
11.05.2015	0,880	63,347	51,868	11,479	64,447	52,633	11,814	24:00	24:00	60,58	55,38	5,20	0,000	0,000	7,00	5,000	LM	
12.05.2015	0,104	8,193	6,716	1,476	8,330	6,815	1,515	24:00	13:08	34,08	30,71	3,37	0,000	0,000	7,00	5,000	LM	4,5,F
13.05.2015	0,000	0,006	0,003	0,003	0,006	0,003	0,003	24:00	00:53	17,07	20,35	-3,28	0,000	0,000	7,00	5,000	LM	4,5,F
14.05.2015	0,001	0,072	0,007	0,065	0,072	0,007	0,065	24:00	02:27	19,90	20,65	-0,75	0,000	0,000	7,00	5,000	LM	4,5,F
15.05.2015	0,000	0,001	0,005	-0,004	0,001	0,005	-0,004	24:00	01:39	18,90	17,80	1,10	0,000	0,000	7,00	5,000	LM	4,5,F
16.05.2015	0,000	0,001	0,003	-0,002	0,001	0,003	-0,002	24:00	01:58	17,90	16,32	1,58	0,000	0,000	7,00	5,000	LM	4,5,F
17.05.2015	0,000	0,004	0,010	-0,006	0,004	0,010	-0,006	24:00	03:07	17,43	15,81	1,62	0,000	0,000	7,00	5,000	LM	4,5,F
18.05.2015	0,000	0,002	0,012	-0,010	0,002	0,012	-0,010	24:00	04:18	17,63	15,80	1,83	0,000	0,000	7,00	5,000	LM	4,5,F
19.05.2015	0,001	0,114	0,071	0,043	0,114	0,071	0,043	24:00	05:44	17,74	15,99	1,75	0,000	0,000	7,00	5,000	LM	4,5,F
20.05.2015	0,000	0,000	0,015	-0,015	0,000	0,015	-0,015	24:00	02:10	17,52	15,87	1,65	0,000	0,000	7,00	5,000	LM	4,5,F
21.05.2015	0,000	0,000	0,004	-0,004	0,000	0,004	-0,004	24:00	03:17	17,14	16,49	0,65	0,000	0,000	7,00	5,000	LM	4,5,F



Среднее	0,545	41,193	34,700	6,494	41,932	35,223	6,709	24:00	17:12	47:52	43:50	4,02			7,0	5,0	---
Итого	16,355	1235,802	1040,996	194,806	1257,972	1056,689	201,283	720:00	516:13	---	---	---	---	---	---	---	---
Дата	Qот, Гкал	G1, т	G2, т	V1, м³	V2, м³	Траб, чч:мм	Траб сис, чч:мм										
22.04.2015	1054,444	99563,336	89316,313	101266,398	90608,164	39772:06	36043:24										
21.05.2015	1070,799	100799,141	90357,305	102524,375	91664,859	40492:06	36559:02										

Ответственный за учет тепловой энергии: Гришнев  
 Отчет принят " " 20 \_\_\_\_ г.



Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н100.2.1, зав. №000000209

Температура холодной воды  $t_{вх}$  7 °С

Давление холодной воды  $P_{хв}$  5 кг/см<sup>2</sup>

Схема теплоснабжения №3.1

Суточные данные за период с 22.04.2015 по 21.05.2015

Поставщик: ООО "ЛГЭК"

Потребитель: детская ба (2)

Тепловая система 2 (Отопление)																		
Дата	Qот, Гкал	G1, т	G2, т	G1-G2, т	V1, м³	V2, м³	V1-V2, м³	Траб, чч:мм	Тр сис чч:мм	t1, °C	t2, °C	t1-t2, °C	P1, кг/см²	P2, кг/см²	tхв, °C	Pхв, кг/см²	Канальные НС	НС ТС
22.04.2015	0,611	30,635	22,957	7,677	31,166	23,254	7,912	24:00	23:57	60,51	51,72	8,79	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	5,8,F
23.04.2015	0,524	28,229	22,331	5,899	28,722	22,616	6,106	24:00	24:00	60,59	51,26	9,33	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	8
24.04.2015	0,516	29,016	23,350	5,665	29,526	23,654	5,872	24:00	24:00	60,96	51,90	9,06	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	8
25.04.2015	0,546	29,588	23,385	6,203	30,111	23,691	6,420	24:00	24:00	61,11	52,05	9,06	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	8
26.04.2015	0,542	29,494	23,349	6,145	30,013	23,653	6,360	24:00	24:00	60,99	51,92	9,07	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	8
27.04.2015	0,524	29,200	23,448	5,753	29,720	23,757	5,963	24:00	24:00	61,35	52,28	9,07	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	8
28.04.2015	0,489	26,571	21,193	5,378	27,042	21,469	5,573	24:00	23:32	60,28	50,81	9,47	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	4,5,8,F
29.04.2015	0,483	28,421	23,444	4,977	28,935	23,760	5,175	24:00	24:00	61,86	52,86	9,00	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	8
30.04.2015	0,502	28,622	23,208	5,413	29,140	23,523	5,617	24:00	24:00	61,88	53,01	8,87	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	8
01.05.2015	0,490	28,481	23,281	5,201	28,996	23,596	5,400	24:00	24:00	61,82	53,00	8,82	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	8
02.05.2015	0,512	28,901	23,299	5,601	29,424	23,616	5,808	24:00	24:00	61,89	53,08	8,81	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	8
03.05.2015	0,503	28,795	23,313	5,481	29,316	23,631	5,685	24:00	24:00	61,87	53,15	8,72	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	8
04.05.2015	0,560	29,869	23,256	6,613	30,406	23,572	6,834	24:00	24:00	61,66	53,03	8,63	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	8
05.05.2015	0,528	29,285	23,281	6,004	29,810	23,596	6,214	24:00	24:00	61,56	52,93	8,63	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	8
06.05.2015	0,486	28,503	23,362	5,142	29,014	23,675	5,339	24:00	24:00	61,56	52,72	8,84	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	8
07.05.2015	0,470	26,838	21,686	5,152	27,308	21,968	5,340	24:00	23:52	60,54	51,64	8,90	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	5,8,F
08.05.2015	0,489	28,898	23,365	5,533	29,391	23,665	5,726	24:00	24:00	60,03	51,59	8,44	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	8
09.05.2015	0,460	28,352	23,416	4,936	28,837	23,717	5,120	24:00	24:00	60,12	51,64	8,48	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	8
10.05.2015	0,527	29,673	23,477	6,196	30,182	23,781	6,401	24:00	24:00	60,19	51,76	8,43	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	8
11.05.2015	0,632	31,716	23,350	8,366	32,259	23,655	8,604	24:00	24:00	60,18	52,06	8,12	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	8
12.05.2015	0,072	4,289	3,047	1,242	4,353	3,086	1,267	24:00	13:44	35,05	31,22	3,83	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	4,5,8,F
13.05.2015	0,009	0,449	0,013	0,436	0,451	0,013	0,438	24:00	07:27	22,79	21,51	1,28	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	4,5,F
14.05.2015	0,002	0,090	0,004	0,086	0,090	0,004	0,086	24:00	03:05	21,90	22,32	-0,42	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	4,5,F
15.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	20,31	19,96	0,35	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	4,5,F
16.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	19,42	18,99	0,43	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	4,5,F
17.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:25	18,59	18,22	0,37	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	4,5,F
18.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:04	18,61	17,57	1,04	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	4,5,F
19.05.2015	0,000	0,003	0,000	0,003	0,003	0,000	0,003	24:00	01:03	18,61	17,04	1,57	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	5,F
20.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:18	18,90	17,00	1,90	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	5,F
21.05.2015	0,000	0,003	0,000	0,003	0,003	0,000	0,003	24:00	02:06	18,78	16,85	1,93	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	4,5,F



Среднее	0,349	19,464	15,494	3,970	19,807	15,698	4,109	24:00	16:55	47,80	41,50	6,29			7,0	5,0	---
Итого	10,477	583,920	464,815	119,105	594,219	470,948	123,271	720:00	507:33	---	---	---	---	---	---	---	---
Дата	Qот, Гкал	G1, т	G2, т	V1, м³	V2, м³	Траб, чч:мм	Траб сис, чч:мм										
22.04.2015	838,228	40117,160	27381,260	40800,758	27762,377	39568:27	35756:55										
21.05.2015	848,706	40701,078	27846,074	41394,977	28233,326	40288:27	36264:14										

*Григорьев*

Ответственный за учет тепловой энергии: \_\_\_\_\_  
 Отчет принят " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ /

