

Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н100.2.1, зав. №000000195

Температура холодной воды tхв 7 °С

Давление холодной воды Рхв 5 кг/см²

Схема теплопотребления №3.1

Суточные данные за период с 22.04.2015 по 21.05.2015

Поставщик: ООО "ЛТЭК"

Потребитель: детская 17

Тепловая система 2 (Отопление)																		
Дата	Qот, Гкал	G1, т	G2, т	G1-G2, т	V1, м³	V2, м³	V1-V2, м³	Траб, чч:мм	Тр сис чч:мм	t1, °C	t2, °C	t1-t2, °C	P1, кг/см²	P2, кг/см²	tхв, °C	Рхв, кг/см²	Канальные НС	НС ТС
22.04.2015	1,390	97,542	82,547	14,995	99,250	83,695	15,555	24:00	23:43	60,75	53,67	7,08	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	5,F
23.04.2015	1,440	96,207	80,538	15,668	97,905	81,658	16,247	24:00	24:00	61,03	53,44	7,59	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	
24.04.2015	1,488	99,836	83,732	16,104	101,607	84,902	16,705	24:00	24:00	61,23	53,83	7,40	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	
25.04.2015	1,585	101,511	83,503	18,008	103,321	84,680	18,640	24:00	24:00	61,39	54,08	7,31	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	
26.04.2015	1,577	101,683	83,594	18,089	103,491	84,776	18,715	24:00	24:00	61,34	54,15	7,19	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	
27.04.2015	1,478	100,202	84,063	16,140	102,006	85,268	16,738	24:00	24:00	61,69	54,56	7,13	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	
28.04.2015	1,312	89,578	75,668	13,909	91,191	76,748	14,443	24:00	22:37	59,77	53,27	6,50	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	4,5,F
29.04.2015	1,511	101,065	84,250	16,815	102,918	85,491	17,426	24:00	24:00	62,28	55,33	6,95	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	
30.04.2015	1,396	98,554	83,737	14,818	100,362	84,971	15,391	24:00	24:00	62,29	55,35	6,94	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	
01.05.2015	1,380	98,288	83,700	14,588	100,089	84,933	15,156	24:00	24:00	62,25	55,35	6,90	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	
02.05.2015	1,478	99,710	83,320	16,390	101,541	84,551	16,990	24:00	24:00	62,32	55,43	6,89	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	
03.05.2015	1,303	97,376	84,170	13,206	99,163	85,415	13,748	24:00	24:00	62,30	55,46	6,84	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	
04.05.2015	1,480	100,586	84,127	16,459	102,418	85,360	17,057	24:00	24:00	62,07	55,19	6,88	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	
05.05.2015	1,497	100,322	83,891	16,431	102,146	85,107	17,038	24:00	24:00	62,01	54,89	7,12	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	
06.05.2015	1,463	99,719	83,939	15,780	101,533	85,156	16,377	24:00	24:00	62,02	54,88	7,14	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	
07.05.2015	1,366	92,877	78,001	14,876	94,525	79,098	15,427	24:00	23:40	60,92	53,56	7,36	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	4,5,F
08.05.2015	1,409	99,830	83,944	15,886	101,552	85,107	16,445	24:00	24:00	60,34	53,58	6,76	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	
09.05.2015	1,593	99,876	80,271	19,605	101,604	81,384	20,220	24:00	23:52	60,29	53,48	6,81	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	5,F
10.05.2015	1,385	100,308	84,864	15,444	102,044	86,050	15,994	24:00	24:00	60,45	53,82	6,63	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	
11.05.2015	1,528	103,142	84,724	18,419	104,924	85,912	19,012	24:00	24:00	60,42	53,93	6,49	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	
12.05.2015	0,169	12,320	10,076	2,244	12,524	10,216	2,308	24:00	10:19	32,99	33,11	-0,12	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	4,5,F
13.05.2015	0,000	0,000	0,002	-0,002	0,000	0,002	-0,002	24:00	03:30	25,57	26,26	-0,69	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	4,5,F
14.05.2015	0,001	0,054	0,000	0,054	0,054	0,000	0,054	24:00	00:08	25,55	25,85	-0,30	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	4,5,F
15.05.2015	0,002	0,151	0,012	0,139	0,151	0,012	0,139	24:00	00:41	21,78	21,83	-0,05	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	4,5,F
16.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	16,08	17,32	-1,24	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	4,5,F
17.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	14,70	15,46	-0,76	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	4,5,F
18.05.2015	0,000	0,000	0,001	-0,001	0,000	0,001	-0,001	24:00	00:14	14,23	14,64	-0,41	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	4,5,F
19.05.2015	0,000	0,024	0,034	-0,010	0,024	0,034	-0,010	24:00	11:27	15,32	12,79	2,53	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	4,5,F
20.05.2015	0,000	0,000	0,003	-0,003	0,000	0,003	-0,003	24:00	00:56	16,05	14,92	1,13	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	4,5,F
21.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:21	16,65	16,15	0,50	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	4,5,F

