

Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н100.2.1, зав. №000000178

Температура холодной воды tхв 5 °С
Давление холодной воды Рхв 5 кг/см²
Схема теплоснабжения №3.1

Суточные данные за период с 22.04.2015 по 21.05.2015
Поставщик: ООО "ЛГЭК"
Потребитель: ударников 8

Тепловая система 2 (Отопление)																		
Дата	Qот, Гкал	G1, т	G2, т	G1-G2, т	V1, м³	V2, м³	V1-V2, м³	Траб, чч:мм	Тр сис чч:мм	t1, °C	t2, °C	t1-t2, °C	P1, кг/см²	P2, кг/см²	tхв, °C	Рхв, кг/см²	Канальные НС	НС ТС
22.04.2015	0,747	22,864	11,996	10,868	23,195	12,088	11,107	24:00	24:00	56,00	40,14	15,86	5,000	5,000	5,00	5,000	L,M	
23.04.2015	0,703	21,559	11,726	9,833	21,882	11,813	10,069	24:00	23:38	55,70	39,33	16,37	5,000	5,000	5,00	5,000	L,M	4,5,F
24.04.2015	0,705	22,013	12,249	9,764	22,346	12,343	10,003	24:00	24:00	56,50	40,20	16,30	5,000	5,000	5,00	5,000	L,M	
25.04.2015	0,679	22,028	12,954	9,075	22,364	13,056	9,308	24:00	24:00	56,70	40,67	16,03	5,000	5,000	5,00	5,000	L,M	
26.04.2015	0,687	22,438	13,155	9,282	22,779	13,261	9,518	24:00	24:00	56,62	41,03	15,59	5,000	5,000	5,00	5,000	L,M	
27.04.2015	0,757	24,045	13,602	10,443	24,418	13,716	10,702	24:00	24:00	57,11	41,69	15,42	5,000	5,000	5,00	5,000	L,M	
28.04.2015	0,717	24,007	14,308	9,699	24,379	14,433	9,946	24:00	22:45	55,60	42,52	13,08	5,000	5,000	5,00	5,000	L,M	4,5,F
29.04.2015	0,729	24,448	14,790	9,658	24,834	14,922	9,912	24:00	24:00	57,83	43,14	14,69	5,000	5,000	5,00	5,000	L,M	
30.04.2015	0,737	23,779	13,683	10,096	24,150	13,801	10,349	24:00	24:00	57,42	42,37	15,05	5,000	5,000	5,00	5,000	L,M	
01.05.2015	0,653	22,155	13,532	8,623	22,495	13,646	8,849	24:00	24:00	56,99	42,03	14,96	5,000	5,000	5,00	5,000	L,M	
02.05.2015	0,626	21,184	12,947	8,237	21,507	13,053	8,454	24:00	24:00	56,71	41,44	15,27	5,000	5,000	5,00	5,000	L,M	
03.05.2015	0,636	21,359	12,920	8,439	21,685	13,026	8,659	24:00	24:00	56,74	41,54	15,20	5,000	5,000	5,00	5,000	L,M	
04.05.2015	0,797	23,843	12,088	11,755	24,210	12,189	12,021	24:00	24:00	56,92	41,80	15,12	5,000	5,000	5,00	5,000	L,M	
05.05.2015	0,696	22,018	12,243	9,774	22,353	12,343	10,010	24:00	24:00	56,60	41,32	15,28	5,000	5,000	5,00	5,000	L,M	
06.05.2015	0,668	21,628	12,563	9,065	21,959	12,665	9,294	24:00	24:00	56,73	41,19	15,54	5,000	5,000	5,00	5,000	L,M	4,5,F
07.05.2015	0,684	21,123	11,289	9,834	21,438	11,376	10,062	24:00	23:10	54,95	39,87	15,08	5,000	5,000	5,00	5,000	L,M	
08.05.2015	0,642	21,566	12,793	8,772	21,885	12,894	8,991	24:00	24:00	55,87	40,69	15,18	5,000	5,000	5,00	5,000	L,M	
09.05.2015	0,638	21,329	12,604	8,725	21,646	12,704	8,942	24:00	24:00	55,92	40,70	15,22	5,000	5,000	5,00	5,000	L,M	
10.05.2015	0,586	20,894	13,254	7,640	21,203	13,361	7,842	24:00	24:00	55,81	41,05	14,76	5,000	5,000	5,00	5,000	L,M	
11.05.2015	0,793	24,211	12,230	11,981	24,572	12,330	12,242	24:00	24:00	55,99	41,49	14,50	5,000	5,000	5,00	5,000	L,M	
12.05.2015	0,039	1,664	1,325	0,339	1,687	1,334	0,353	24:00	04:24	28,33	28,23	0,10	5,000	5,000	5,00	5,000	L,M	4,5,F
13.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	21,10	20,77	0,33	5,000	5,000	5,00	5,000	L,M	5,F
14.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	20,45	19,93	0,52	5,000	5,000	5,00	5,000	L,M	5,F
15.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	19,79	19,25	0,54	5,000	5,000	5,00	5,000	L,M	5,F
16.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	18,53	17,94	0,59	5,000	5,000	5,00	5,000	L,M	5,F
17.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	17,60	16,95	0,65	5,000	5,000	5,00	5,000	L,M	5,F
18.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	17,03	16,35	0,68	5,000	5,000	5,00	5,000	L,M	5,F
19.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	16,54	15,84	0,70	5,000	5,000	5,00	5,000	L,M	5,F
20.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	16,71	16,01	0,70	5,000	5,000	5,00	5,000	L,M	5,F
21.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	17,28	16,56	0,72	5,000	5,000	5,00	5,000	L,M	5,F

Среднее	0,464	15,005	8,608	6,396	15,233	8,678	6,554	24:00	16:03	44,07	33,73	10,33	5,0	5,0	5,0	---
Итого	13,918	450,144	258,252	191,891	456,985	280,352	196,632	720:00	481:57	---	---	---	---	---	---	---
Дата	Qот, Гкал	G1, т	G2, т	V1, м³	V2, м³	Траб, ч:мм	Траб сис, ч:мм									
22.04.2015	186,303	6086,572	3391,219	6180,536	3422,313	19108:51	7178:17									
21.05.2015	200,221	6536,715	3649,471	6637,520	3682,666	19828:51	7660:13									

Сергей Витальевич

Ответственный за учет тепловой энергии: _____
 Отчет принят " _____ " _____ 20____ г.

