

Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н100.2.1, зав. №000000121

Температура холодной воды tхв 5 °С  
Давление холодной воды Рхв 2 кг/см²  
Схема теплоснабжения №3.1

Суточные данные за период с 22.04.2015 по 21.05.2015  
Поставщик: ООО "ПГЭК"  
Потребитель: Ангарская 21

Дата	Тепловая система 2 (Отопление)																	
	Qот, Гкал	G1, т	G2, т	G1-G2, т	V1, м³	V2, м³	V1-V2, м³	Траб, чч:мм	Тр сис чч:мм	t1, °C	t2, °C	t1-t2, °C	P1, кг/см²	P2, кг/см²	tхв, °C	Рхв, кг/см²	Канальные НС	НС ТС
22.04.2015	0,463	26,203	20,999	5,204	26,619	21,240	5,379	24:00	24:00	57,64	48,63	9,01	0,000	0,000	5,00	2,000	A	
23.04.2015	0,510	26,581	20,422	6,159	27,006	20,658	6,348	24:00	23:59	57,64	48,62	9,02	0,000	0,000	5,00	2,000	6,9,A	5,F
24.04.2015	0,500	27,743	21,941	5,803	28,192	22,201	5,991	24:00	24:00	58,24	49,52	8,72	0,000	0,000	5,00	2,000	9	
25.04.2015	0,515	27,961	21,846	6,115	28,415	22,107	6,308	24:00	24:00	58,39	49,77	8,62	0,000	0,000	5,00	2,000		
26.04.2015	0,517	27,834	21,600	6,235	28,285	21,858	6,427	24:00	24:00	58,29	49,73	8,56	0,000	0,000	5,00	2,000		
27.04.2015	0,475	27,777	22,397	5,379	28,231	22,671	5,560	24:00	24:00	58,60	50,29	8,31	0,000	0,000	5,00	2,000		
28.04.2015	0,432	25,706	20,793	4,914	26,123	21,046	5,077	24:00	23:31	57,29	49,32	7,97	0,000	0,000	5,00	2,000	6,9,A	4,5,F
29.04.2015	0,475	27,969	22,577	5,393	28,435	22,861	5,574	24:00	24:00	59,19	51,06	8,13	0,000	0,000	5,00	2,000	A	
30.04.2015	0,417	26,756	22,412	4,343	27,200	22,694	4,506	24:00	24:00	59,12	51,01	8,11	0,000	0,000	5,00	2,000	9,A	
01.05.2015	0,501	27,524	21,569	5,955	27,981	21,838	6,143	24:00	24:00	59,12	50,87	8,25	0,000	0,000	5,00	2,000		
02.05.2015	0,454	27,040	21,965	5,074	27,489	22,241	5,248	24:00	24:00	59,15	50,97	8,18	0,000	0,000	5,00	2,000		
03.05.2015	0,468	27,219	21,856	5,363	27,672	22,131	5,541	24:00	24:00	59,16	51,03	8,13	0,000	0,000	5,00	2,000		
04.05.2015	0,494	27,587	21,729	5,857	28,043	22,000	6,043	24:00	24:00	58,98	50,77	8,21	0,000	0,000	5,00	2,000	A	
05.05.2015	0,499	27,673	21,860	5,812	28,130	22,129	6,001	24:00	24:00	58,94	50,44	8,50	0,000	0,000	5,00	2,000		
06.05.2015	0,447	26,892	22,130	4,762	27,335	22,400	4,935	24:00	24:00	58,88	50,29	8,59	0,000	0,000	5,00	2,000		
07.05.2015	0,469	25,757	20,243	5,514	26,171	20,482	5,689	24:00	23:16	57,33	48,96	8,37	0,000	0,000	5,00	2,000	9,A	4,5,F
08.05.2015	0,517	28,198	21,698	6,500	28,644	21,955	6,689	24:00	24:00	57,56	49,46	8,10	0,000	0,000	5,00	2,000		
09.05.2015	0,454	27,356	22,100	5,257	27,789	22,361	5,428	24:00	24:00	57,53	49,46	8,07	0,000	0,000	5,00	2,000		
10.05.2015	0,462	27,500	22,100	5,399	27,936	22,363	5,573	24:00	24:00	57,61	49,59	8,02	0,000	0,000	5,00	2,000		
11.05.2015	0,474	27,729	21,944	5,785	28,168	22,207	5,961	24:00	24:00	57,61	49,84	7,77	0,000	0,000	5,00	2,000		
12.05.2015	0,044	3,379	2,983	0,396	3,432	3,018	0,414	24:00	03:31	27,86	31,78	-3,92	0,000	0,000	5,00	2,000	6,9,A	4,5,F
13.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	19,47	19,73	-0,26	0,000	0,000	5,00	2,000	9,A	4,5,F
14.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	19,30	19,46	-0,16	0,000	0,000	5,00	2,000	9,A	4,5,F
15.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	18,94	19,25	-0,31	0,000	0,000	5,00	2,000	9,A	4,5,F
16.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	18,30	18,57	-0,27	0,000	0,000	5,00	2,000	9,A	4,5,F
17.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	17,55	17,83	-0,28	0,000	0,000	5,00	2,000	9,A	4,5,F
18.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	17,05	17,29	-0,24	0,000	0,000	5,00	2,000	9,A	4,5,F
19.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	16,77	16,97	-0,20	0,000	0,000	5,00	2,000	9,A	4,5,F
20.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	16,64	16,96	-0,32	0,000	0,000	5,00	2,000	9,A	4,5,F
21.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	17,17	17,37	-0,20	0,000	0,000	5,00	2,000	9,A	4,5,F



Среднее	0,320	18,279	14,572	3,707	18,577	14,749	3,828	24:00	16:04	45,18	39,83	5,35			5,0	2,0		
Итого	9,588	548,382	437,163	111,219	557,295	442,457	114,838	720:00	482:17									
Дата	Qот, Гкал	G1, т	G2, т	V1, м³	V2, м³	Траб, ч:мм	Траб сис, ч:мм											
22.04.2015	911,343	49907,035	38625,891	50734,805	39077,910	39908:12	36528:31											
21.05.2015	920,930	50455,418	39063,051	51292,102	39520,367	40629:12	37011:46											

*Кравченко*

Ответственный за учет тепловой энергии: \_\_\_\_\_  
 Отчет принят " " 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

