

Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н100.2.1, зав. №000000180

Температура холодной воды tхв 7 °С

Давление холодной воды Рхв 5 кг/см²

Схема теплопотребления №3.1

Суточные данные за период с 22.04.2015 по 21.05.2015

Поставщик: ООО "ЛГЭК"

Потребитель: детская 16

Тепловая система 2 (Отопление)																		
Дата	Qот, Гкал	G1, т	G2, т	G1-G2, т	V1, м³	V2, м³	V1-V2, м³	Траб, чч:мм	Тр сис чч:мм	t1, °C	t2, °C	t1-t2, °C	P1, кг/см²	P2, кг/см²	tхв, °C	Рхв, кг/см²	Канальные НС	НС ТС
22.04.2015	0,838	26,878	15,418	11,459	27,355	15,585	11,770	24:00	24:00	61,29	47,19	14,10	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	
23.04.2015	0,897	27,336	14,831	12,504	27,827	14,992	12,835	24:00	24:00	61,64	47,19	14,45	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	
24.04.2015	0,799	26,204	15,783	10,421	26,678	15,955	10,723	24:00	24:00	61,84	47,42	14,42	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	
25.04.2015	0,750	25,478	16,199	9,279	25,939	16,373	9,566	24:00	24:00	61,89	47,02	14,87	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	
26.04.2015	0,940	28,329	15,016	13,313	28,841	15,182	13,659	24:00	24:00	61,86	47,85	14,01	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	
27.04.2015	0,837	26,849	15,736	11,113	27,340	15,912	11,428	24:00	24:00	62,20	48,03	14,17	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	
28.04.2015	0,753	24,247	14,401	9,846	24,689	14,559	10,130	24:00	22:49	59,79	47,22	12,57	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	4,5,F
29.04.2015	0,828	26,519	15,673	10,846	27,012	15,851	11,161	24:00	24:00	62,73	48,53	14,20	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	
30.04.2015	0,762	25,424	15,868	9,556	25,896	16,047	9,849	24:00	24:00	62,70	48,31	14,39	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	9
01.05.2015	0,754	25,481	16,076	9,405	25,954	16,258	9,696	24:00	24:00	62,67	48,32	14,35	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	
02.05.2015	0,735	25,165	16,070	9,096	25,633	16,253	9,380	24:00	24:00	62,70	48,53	14,17	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	
03.05.2015	0,773	25,782	15,935	9,847	26,260	16,117	10,143	24:00	24:00	62,65	48,55	14,10	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	
04.05.2015	0,893	27,663	15,397	12,266	28,173	15,573	12,600	24:00	24:00	62,46	48,61	13,85	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	
05.05.2015	0,788	25,945	15,777	10,168	26,421	15,954	10,467	24:00	24:00	62,30	48,09	14,21	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	
06.05.2015	0,829	26,468	15,520	10,948	26,954	15,693	11,261	24:00	24:00	62,31	48,06	14,25	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	
07.05.2015	0,781	24,969	14,422	10,547	25,417	14,579	10,838	24:00	24:00	61,41	47,26	14,15	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	
08.05.2015	0,746	25,667	15,831	9,837	26,115	16,000	10,115	24:00	24:00	60,72	46,88	13,84	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	
09.05.2015	0,789	26,459	15,746	10,712	26,923	15,918	11,005	24:00	24:00	60,88	47,40	13,48	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	
10.05.2015	0,809	26,797	15,685	11,112	27,268	15,857	11,411	24:00	24:00	60,92	47,57	13,35	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	
11.05.2015	0,897	28,201	15,235	12,966	28,695	15,403	13,292	24:00	24:00	60,88	47,76	13,12	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	
12.05.2015	0,078	3,115	2,233	0,882	3,169	2,257	0,912	24:00	11:01	33,84	32,79	1,05	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	4,5,F
13.05.2015	0,000	0,000	0,018	-0,018	0,000	0,018	-0,018	24:00	09:16	24,77	22,35	2,42	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	4,5,F
14.05.2015	0,000	0,004	0,083	-0,079	0,004	0,083	-0,079	24:00	12:52	24,68	21,11	3,57	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	4,5,F
15.05.2015	0,000	0,000	0,029	-0,029	0,000	0,029	-0,029	24:00	19:51	24,43	20,05	4,38	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	5,F
16.05.2015	0,000	0,001	0,020	-0,019	0,001	0,020	-0,019	24:00	13:13	22,97	19,97	3,00	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	4,5,F
17.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	03:14	20,54	19,47	1,07	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	4,5,F
18.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	18,93	19,14	-0,21	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	4,5,F
19.05.2015	0,002	0,250	0,223	0,028	0,251	0,223	0,028	24:00	07:53	20,46	18,72	1,74	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	4,5,F
20.05.2015	0,002	0,252	0,171	0,082	0,253	0,171	0,082	24:00	12:04	21,55	18,00	3,55	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	5,F
21.05.2015	0,003	0,263	0,139	0,125	0,264	0,139	0,125	24:00	22:28	23,39	18,23	5,16	0,000	0,000	7,00	5,000	L,M	5,F



Среднее	0,543	17,658	10,451	7,207	17,978	10,567	7,411	24,00	19:41	49,05	38,85	10,19			7,0	5,0	---	---
Итого	16,282	529,748	313,534	216,214	539,332	316,998	222,333	720:00	590:41	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Дата	Qот, Гкал	G1, т	G2, т	V1, м³	V2, м³	Траб, ч:мм	Траб сис, ч:мм											
22.04.2015	1423,630	45126,707	24088,832	45942,629	24345,217	39735:00	34421:07											
21.05.2015	1439,912	45656,453	24402,365	46481,961	24662,217	40455:00	35011:32											

*М.В.В.В.В.В.В.*

Ответственный за учет тепловой энергии: \_\_\_\_\_  
 Отчет принят " " 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

