

Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н100.2.1, зав. №000000213

Температура холодной воды tвх 5 °С

Давление холодной воды Рхв 5 кг/см²

Схема теплопотребления №3.1

Суточные данные за период с 22.04.2015 по 21.05.2015

Поставщик: ООО "ЛГЭК"

Потребитель: Детская 4а

Дата	Тепловая система 2 (Отопление)																		НС ТС
	Qот, Гкал	G1, т	G2, т	G1-G2, т	V1, м³	V2, м³	V1-V2, м³	Траб, чч:мм	Тр сис чч:мм	t1, °C	t2, °C	t1-t2, °C	P1, кг/см²	P2, кг/см²	tхв, °C	Рхв, кг/см²	Канальные НС		
22.04.2015	0,448	25,002	19,479	5,523	25,431	19,742	5,689	24:00	12:11	104,88	53,30	51,58	5,000	5,000	5,00	5,000	C,L,M	F	
23.04.2015	0,536	35,467	29,947	5,520	36,082	30,351	5,731	24:00	18:48	80,21	53,00	27,21	5,000	5,000	5,00	5,000	C,L,M	F	
24.04.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	150,50	53,64	96,86	5,000	5,000	5,00	5,000	C,L,M	F	
25.04.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	150,50	53,85	96,65	5,000	5,000	5,00	5,000	C,L,M	F	
26.04.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	150,50	53,84	96,66	5,000	5,000	5,00	5,000	C,L,M	F	
27.04.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	150,50	54,34	96,16	5,000	5,000	5,00	5,000	C,L,M	F	
28.04.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	150,50	52,62	97,88	5,000	5,000	5,00	5,000	C,L,M	F	
29.04.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	150,50	55,00	95,50	5,000	5,000	5,00	5,000	C,L,M	F	
30.04.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	150,50	55,03	95,47	5,000	5,000	5,00	5,000	C,L,M	F	
01.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	150,50	55,03	95,47	5,000	5,000	5,00	5,000	C,L,M	F	
02.05.2015	0,237	13,887	11,069	2,818	14,137	11,229	2,908	24:00	08:49	125,43	55,10	70,33	5,000	5,000	5,00	5,000	C,L,M	F	
03.05.2015	0,692	47,471	40,140	7,331	48,325	40,720	7,605	24:00	24:00	62,07	55,21	6,86	5,000	5,000	5,00	5,000	C,L,M	F	
04.05.2015	0,793	48,678	39,432	9,246	49,546	39,998	9,549	24:00	24:00	61,81	54,95	6,86	5,000	5,000	5,00	5,000	L,M		
05.05.2015	0,773	48,469	39,679	8,790	49,331	40,244	9,088	24:00	24:00	61,73	54,77	6,96	5,000	5,000	5,00	5,000	L,M		
06.05.2015	0,710	47,880	40,272	7,608	48,733	40,846	7,887	24:00	24:00	61,75	54,78	6,97	5,000	5,000	5,00	5,000	L,M		
07.05.2015	0,674	44,643	37,270	7,373	45,418	37,784	7,634	24:00	23:37	60,33	53,47	6,86	5,000	5,000	5,00	5,000	L,M	4,5,F	
08.05.2015	0,714	47,968	39,734	8,233	48,780	40,276	8,504	24:00	23:58	60,27	53,53	6,74	5,000	5,000	5,00	5,000	C,L,M	F	
09.05.2015	0,662	47,635	40,493	7,142	48,444	41,046	7,398	24:00	24:00	60,23	53,59	6,64	5,000	5,000	5,00	5,000	L,M		
10.05.2015	0,663	47,978	40,768	7,210	48,792	41,328	7,465	24:00	24:00	60,26	53,74	6,52	5,000	5,000	5,00	5,000	L,M		
11.05.2015	0,795	49,453	39,663	9,790	50,291	40,208	10,084	24:00	24:00	60,23	53,76	6,47	5,000	5,000	5,00	5,000	L,M		
12.05.2015	0,056	6,083	5,674	0,409	6,185	5,752	0,433	24:00	05:51	29,92	32,06	-2,14	5,000	5,000	5,00	5,000	L,M	4,5,F	
13.05.2015	0,003	0,141	0,041	0,100	0,141	0,041	0,100	24:00	11:55	25,69	22,52	3,17	5,000	5,000	5,00	5,000	C,L,M	4,5,F	
14.05.2015	0,000	0,015	0,003	0,012	0,015	0,003	0,012	24:00	05:37	94,82	21,02	73,80	5,000	5,000	5,00	5,000	C,L,M	4,5,F	
15.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	150,50	19,44	131,06	5,000	5,000	5,00	5,000	C,L,M	F	
16.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	150,50	17,78	132,72	5,000	5,000	5,00	5,000	C,L,M	F	
17.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	96,24	16,61	79,63	5,000	5,000	5,00	5,000	C,L,M	4,5,F	
18.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	15,43	15,74	-0,31	5,000	5,000	5,00	5,000	C,L,M	4,5,F	
19.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	02:18	15,06	15,35	-0,29	5,000	5,000	5,00	5,000	L,M	4,5,F	
20.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:39	15,46	15,84	-0,38	5,000	5,000	5,00	5,000	L,M	4,5,F	
21.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	01:34	16,11	16,41	-0,30	5,000	5,000	5,00	5,000	C,L,M	1,4,5,F	

Среднее	0,258	17,026	14,122	2,903	17,322	14,319	3,003	24,00	09:22	89,10	42,51	46,59	5,0	5,0	5,0	---	---
Итого	7,755	510,768	423,665	87,103	519,652	429,566	90,087	720:00	281:17	---	---	---	---	---	---	---	---
Дата	Qот, Гкал	G1, т	G2, т	V1, м³	V2, м³	Траб, чч:мм	Траб сис, чч:мм										
22.04.2015	186,445	15185,791	12226,392	15460,295	12403,286	10787:34	7948:35										
21.05.2015	194,200	15696,559	12650,056	15979,947	12832,852	11507:34	8229:39										

Крылов

Ответственный за учет тепловой энергии: _____
 Отчет принят " _____ 20____ г. _____ /

