

Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н100.2.1, зав. №000000112

Температура холодной воды tхв 5 °С
Давление холодной воды Рхв 5 кг/см²
Схема теплоснабжения №3.1
Суточные данные за период с 22.04.2015 по 21.05.2015
Поставщик: ООО "ПГЭК"
Потребитель: Ангарская 23

Тепловая система 2 (Отопление)																		
Дата	Qот, Гкал	G1, т	G2, т	G1-G2, т	V1, м³	V2, м³	V1-V2, м³	Траб, чч:мм	Тр сис чч:мм	t1, °C	t2, °C	t1-t2, °C	P1, кг/см²	P2, кг/см²	tхв, °C	Рхв, кг/см²	канальные НС	НС ТС
22.04.2015	1,361	38,887	21,832	17,055	39,530	22,001	17,529	24:00	24:00	59,75	40,35	19,40	9,000	5,000	5,00	5,000		
23.04.2015	1,261	37,682	22,722	14,960	38,310	22,903	15,407	23:50	23:26	59,68	41,04	18,64	9,000	5,000	5,00	5,000		4,5,F
24.04.2015	1,401	42,288	25,307	16,981	43,000	25,523	17,477	24:00	24:00	60,34	42,28	18,06	9,000	5,000	5,00	5,000		
25.04.2015	1,438	42,903	25,182	17,722	43,630	25,401	18,229	24:00	24:00	60,51	42,67	17,84	9,000	5,000	5,00	5,000		
26.04.2015	1,478	43,309	24,603	18,706	44,040	24,817	19,223	24:00	24:00	60,44	42,64	17,80	9,000	5,000	5,00	5,000		
27.04.2015	1,323	41,747	26,165	15,582	42,460	26,403	16,057	24:00	24:00	60,76	43,50	17,26	9,000	5,000	5,00	5,000		
28.04.2015	1,167	39,335	25,937	13,397	40,000	26,181	13,819	24:00	23:44	59,88	44,16	15,72	9,000	5,000	5,00	5,000		4,5,F
29.04.2015	1,203	40,240	26,920	13,320	40,940	27,177	13,763	24:00	24:00	61,31	44,62	16,69	9,000	5,000	5,00	5,000		
30.04.2015	1,237	39,502	25,355	14,147	40,190	25,593	14,597	24:00	24:00	61,32	44,22	17,10	9,000	5,000	5,00	5,000		
01.05.2015	1,227	38,708	24,556	14,152	39,380	24,783	14,597	24:00	24:00	61,26	43,93	17,33	9,000	5,000	5,00	5,000		
02.05.2015	1,171	37,812	24,688	13,125	38,470	24,917	13,553	24:00	24:00	61,29	44,03	17,26	9,000	5,000	5,00	5,000		
03.05.2015	1,174	37,891	24,665	13,226	38,550	24,895	13,655	24:00	24:00	61,29	44,13	17,16	9,000	5,000	5,00	5,000		
04.05.2015	1,270	38,449	24,401	15,048	40,130	24,625	15,505	24:00	24:00	61,10	43,80	17,30	9,000	5,000	5,00	5,000		
05.05.2015	1,158	37,870	25,036	12,834	38,520	25,263	13,257	24:00	24:00	60,90	43,49	17,41	9,000	5,000	5,00	5,000		
06.05.2015	1,133	36,976	24,606	12,370	37,610	24,825	12,785	24:00	24:00	60,87	43,09	17,78	9,000	5,000	5,00	5,000		
07.05.2015	1,166	36,991	23,263	13,728	37,610	23,466	14,144	24:00	22:58	59,36	43,00	16,36	9,000	5,000	5,00	5,000		4,5,F
08.05.2015	1,198	39,592	25,388	14,204	40,240	25,611	14,629	24:00	24:00	59,48	42,86	16,62	9,000	5,000	5,00	5,000		
09.05.2015	1,106	37,642	25,175	12,468	38,260	25,395	12,865	24:00	24:00	59,50	42,76	16,74	9,000	5,000	5,00	5,000		
10.05.2015	1,184	39,008	24,977	14,031	39,650	25,199	14,451	24:00	24:00	59,59	43,05	16,54	9,000	5,000	5,00	5,000		
11.05.2015	1,280	40,622	24,642	15,980	41,290	24,862	16,428	24:00	24:00	59,60	43,24	16,36	9,000	5,000	5,00	5,000		
12.05.2015	0,112	4,369	3,320	1,049	4,440	3,349	1,091	24:00	03:26	29,94	31,69	-1,75	9,000	5,000	5,00	5,000		4,5,F
13.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	19,26	20,02	-0,76	9,000	5,000	5,00	5,000		4,5,F
14.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	18,21	19,41	-1,20	9,000	5,000	5,00	5,000		4,5,F
15.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	18,38	18,93	-0,55	9,000	5,000	5,00	5,000		4,5,F
16.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	17,50	17,82	-0,32	9,000	5,000	5,00	5,000		4,5,F
17.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	16,36	16,34	0,02	9,000	5,000	5,00	5,000		4,5,F
18.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	15,80	15,82	-0,02	9,000	5,000	5,00	5,000		4,5,F
19.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	15,44	15,48	-0,04	9,000	5,000	5,00	5,000		4,5,F
20.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	15,85	16,22	-0,37	9,000	5,000	5,00	5,000		4,5,F
21.05.2015	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24:00	00:00	16,52	17,01	-0,49	9,000	5,000	5,00	5,000		4,5,F

Среднее	0,835	26,427	16,625	9,803	26,875	16,773	10,102	23:59	16:03	46,38	35,05	11,33	9,0	5,0	5,0	5,0	---	---
Итого	25,049	792,823	498,739	294,084	806,249	503,186	303,063	719:50	481:34	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Дата	Qот, Гкал	G1, т	G2, т	V1, м³	V2, м³	Траб, ч:мм	Траб сис, ч:мм		
							---	---	
22.04.2015	2352,833	79618,344	50168,367	81003,852	50617,313	39855:33	36747:34	---	---
21.05.2015	2377,882	80411,164	50667,105	81810,102	51120,500	40575:23	37229:08	---	---

Ответственный за учет тепловой энергии: Мурманская
 Отчет принят " " 20__ г.

