



Акционерное общество
«Липецкая городская
энергетическая компания»

398001, г. Липецк, пл. Петра Великого, 4а

Утверждаю
Главный инженер АО «ЛГЭК»


А.И. Гладышев
« 12 » 02 2016 г.

Технические условия
на присоединение объекта
АО «ЛГЭК»

№ ТП 1174/1/16

Дата 12.02.2016 г.

Выданы КЭС АО «ЛГЭК»

г. Липецк, ул. Кузнечная, 1.


1. Наименование объекта – реконструкция ТП-196, расположенной по ул. 30 лет Октября, в дома № 8 (инв. № 413121А).
2. Место расположения – г. Липецк, ул. 30 лет Октября, 8.
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет – существующая (увеличение на 149 кВт).
4. В РУ-6 кВ ТП-196 смонтировать высоковольтные ячейки с выключателями нагрузки по одной на каждой секции шин. Тип ячеек – определить проектом.
5. В ТП-196 заменить силовые трансформаторы № 1 и № 2 мощностью 630 кВА и 400 кВА на новые большей мощности. Тип и мощность трансформаторов – определить проектом.
6. В РУ-0,4 кВ ТП-196 заменить вводные и секционную панели на новые. Тип панелей – определить проектом.
7. В РУ-0,4 кВ ТП-196 заменить ошиновку трансформаторов и секций шин.
8. Срок действия настоящих технических условий составляет - два года.
9. Технические условия № ТП 1174/1/15 от 24.12.2015 г. отменяются.

Мероприятия по реконструкции выполняются в связи с присоединением к электрическим сетям объекта Заявителя: ООО «СтройИнвестПроект» по заявке-вх. № 14-э86 от 30.01.2014г.

Главный электрик
Согласовано:
Директор комплекса электроснабжения
АО «ЛГЭК»

Куш Л.Н.
23 64 79

Васильев В.С.


К.В. Воронов

М.В. Боев