




Акционерное общество
«Липецкая городская
энергетическая компания»

398001, г. Липецк, пл. Петра Великого, 4а

Утверждаю
Главный инженер АО «ЛГЭК»

 А.И. Гладышев

« 12 » 02 2016 г.

Технические условия
на присоединение объекта
АО «ЛГЭК»

№ ТП 1174/2/16

Дата 12.02. 2016 г.

Выданы КЭС АО «ЛГЭК»

г. Липецк, ул. Кузнечная, 1.

1. Наименование объекта – строительство КЛ-6 кВ от РП-3 до ТП-196.
2. Место расположения – г. Липецк, ул. 30 лет Октября, 8.
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет – существующая (увеличение на 149 кВт).
4. От яч. № 20 и № 21 в РУ-6 кВ РП-3 до ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ТП-196, смонтированных по ТУ № ТП 1174/1/15 (п. 4), смонтировать новые кабельные линии 6 кВ. Марку и сечение кабеля - определить проектом.
5. Срок действия настоящих технических условий составляет - два года.
6. Технические условия № ТП 1174/2/15 от 24.12.2015 г. отменяются.


Мероприятия по реконструкции выполняются в связи с присоединением к электрическим сетям объекта Заявителя: ООО «СтройИнвестПроект» по заявке вх. № 14-э86 от 30.01.2014г.

/ Главный электрик

 К.В. Воронов

Согласовано:

Директор комплекса электроснабжения
АО «ЛГЭК»

 М.В. Боев

Куш Л.Н. 

23 64 79

Васильев В.С. 