

Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н100.2.1, зав. №00001077

Температура холодной воды t_{хв} 5 °С
 Давление холодной воды Р_{хв} 2 кг/см²
 Схема теплоснабжения №3.1

Суточные данные за период с 01.12.21 по 19.12.21
 Поставщик:
 Потребитель: монтажников 6 (2)

Тепловая система 1 (Отопление)

Дата	Qот, Гкал	G1, т	G2, т	G1-G2, т	V1, м³	V2, м³	V1-V2, м³	Траб, чч:мм	Тр сис, чч:мм	t1, °С	t2, °С	t1-t2, °С	P1, кг/см²	P2, кг/см²	tхв, °С	Рхв, кг/см²	Канальные НС	НС ТС
01.12.2021	1,292	98,298	98,298	0,000	100,421	100,421	0,000	23:22	23:22	68,74	54,39	14,35	9,000	5,000	5,00	2,000		8
02.12.2021	2,289	173,226	173,226	0,000	176,962	176,962	0,000	24:00	24:00	68,71	55,21	13,50	9,000	5,000	5,00	2,000		8
03.12.2021	2,287	174,940	174,940	0,000	178,722	178,722	0,000	24:00	24:00	68,81	55,45	13,36	9,000	5,000	5,00	2,000		8
04.12.2021	2,295	174,132	174,132	0,000	177,892	177,892	0,000	24:00	24:00	68,76	55,29	13,47	9,000	5,000	5,00	2,000		8
05.12.2021	2,302	173,531	173,531	0,000	177,282	177,282	0,000	24:00	24:00	68,80	55,25	13,55	9,000	5,000	5,00	2,000		8
06.12.2021	2,356	176,167	176,167	0,000	180,022	180,022	0,000	24:00	24:00	69,25	55,58	13,67	9,000	5,000	5,00	2,000		8
07.12.2021	2,284	172,013	172,013	0,000	175,662	175,662	0,000	24:00	24:00	68,01	54,46	13,55	9,000	5,000	5,00	2,000		8
08.12.2021	2,207	170,341	170,382	-0,041	173,892	173,892	0,000	24:00	24:00	67,21	54,08	13,13	9,000	5,000	5,00	2,000		4,5,8
09.12.2021	2,285	176,555	176,555	0,000	180,342	180,342	0,000	24:00	24:00	68,51	55,29	13,22	9,000	5,000	5,00	2,000		8
10.12.2021	2,280	176,461	176,461	0,000	180,222	180,222	0,000	24:00	24:00	68,27	55,01	13,26	9,000	5,000	5,00	2,000		8
11.12.2021	2,396	176,813	176,813	0,000	180,722	180,722	0,000	24:00	24:00	69,60	55,76	13,84	9,000	5,000	5,00	2,000		8
12.12.2021	2,325	172,244	172,244	0,000	175,932	175,932	0,000	24:00	24:00	68,43	54,64	13,79	9,000	5,000	5,00	2,000		8
13.12.2021	2,384	172,193	172,193	0,000	175,982	175,982	0,000	24:00	24:00	69,44	55,28	14,16	9,000	5,000	5,00	2,000		8
14.12.2021	2,314	167,354	167,354	0,000	170,922	170,922	0,000	24:00	24:00	68,28	54,16	14,12	9,000	5,000	5,00	2,000		8
15.12.2021	2,286	160,830	160,830	0,000	164,281	164,281	0,000	24:00	24:00	68,51	53,97	14,54	9,000	5,000	5,00	2,000		8
16.12.2021	2,310	159,854	159,854	0,000	163,331	163,331	0,000	24:00	24:00	69,04	54,28	14,76	9,000	5,000	5,00	2,000		8
17.12.2021	2,283	159,975	159,975	0,000	163,461	163,461	0,000	24:00	24:00	69,12	54,54	14,58	9,000	5,000	5,00	2,000		8
18.12.2021	2,286	159,145	159,145	0,000	162,611	162,611	0,000	24:00	24:00	69,09	54,42	14,67	9,000	5,000	5,00	2,000		8
19.12.2021	2,170	151,089	151,104	-0,035	154,261	154,261	0,000	24:00	24:00	67,60	53,13	14,47	9,000	5,000	5,00	2,000		4,5,8
Среднее	2,244	165,534	165,538	-0,004	169,101	169,101		23:58	23:58	68,64	54,75	13,89	9,0	5,0	5,0	2,0	---	---
Итого	42,640	3145,140	3145,216	-0,076	3212,921	3212,921		455:22	455:22	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Дата	Qот, Гкал	G1, т	G2, т	V1, м³	V2, м³	Траб, чч:мм	Тр сис, чч:мм	Траб сис, чч:мм										
01.12.21	905,557	57913,414	57518,844	59224,648	58594,313	20867,49	20293,43											
19.12.21	948,197	61058,555	60664,063	62437,570	61807,234	21323,10	20749,04											

Ответственный за учет тепловой энергии: _____
 Отчет принят " " 20 г. _____

Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н100.2.1, зав. №00001097

Температура холодной воды t_{вх} 5 °С
Давление холодной воды Р_{вх} 2 кг/см²
Схема теплоснабжения №3.1

Уточные данные за период с 22.11.21 по 19.12.21
Поставщик:
Потребитель: монтажников 6 (1)

Дата	Тепловая система 1 (Отопление)																	
	Qот, Гкал	G1, т	G2, т	G1-G2, т	V1, м³	V2, м³	V1-V2, м³	Траб, чч:мм	Тр сис чч:мм	t1, °С	t2, °С	t1-t2, °С	P1, кг/см²	P2, кг/см²	t _{вх} , °С	Р _{вх} , кг/см²	Канальные НС	НС ТС
22.11.2021	1,621	145,628	145,661	-0,032	148,661	148,661	0,000	24:00	24:00	67,21	55,98	11,23	9,000	5,000	5,00	2,000		4,5,8
23.11.2021	1,794	149,700	149,700	0,000	152,931	152,931	0,000	24:00	24:00	68,64	56,88	11,76	9,000	5,000	5,00	2,000		4,5,8
24.11.2021	1,888	155,178	155,178	0,000	158,741	158,741	0,000	24:00	24:00	70,99	58,54	12,45	9,000	5,000	5,00	2,000		8
25.11.2021	1,775	154,638	154,638	0,000	158,001	158,001	0,000	24:00	24:00	69,04	57,31	11,73	9,000	5,000	5,00	2,000		8
26.11.2021	1,754	147,250	147,250	0,000	150,451	150,451	0,000	24:00	24:00	69,02	56,81	12,21	9,000	5,000	5,00	2,000		8
27.11.2021	1,727	136,579	136,579	0,000	139,541	139,541	0,000	24:00	24:00	68,94	56,01	12,93	9,000	5,000	5,00	2,000		8
28.11.2021	1,705	136,155	136,155	0,000	139,121	139,121	0,000	24:00	24:00	69,11	56,30	12,81	9,000	5,000	5,00	2,000		8
29.11.2021	1,663	133,914	133,914	0,000	136,831	136,831	0,000	24:00	24:00	69,10	56,40	12,70	9,000	5,000	5,00	2,000		8
30.11.2021	1,458	122,998	122,998	0,000	125,541	125,541	0,000	22:44	22:44	66,76	54,80	11,96	9,000	5,000	5,00	2,000		4,5,8
01.12.2021	1,681	155,700	155,700	0,000	159,081	159,081	0,000	24:00	24:00	68,98	57,82	11,16	9,000	5,000	5,00	2,000		8
02.12.2021	1,702	168,663	168,663	0,000	172,322	172,322	0,000	24:00	24:00	68,93	58,62	10,31	9,000	5,000	5,00	2,000		8
03.12.2021	1,698	170,446	170,446	0,000	174,152	174,152	0,000	24:00	24:00	69,02	58,84	10,18	9,000	5,000	5,00	2,000		8
04.12.2021	1,699	169,315	169,315	0,000	172,992	172,992	0,000	24:00	24:00	68,98	58,72	10,26	9,000	5,000	5,00	2,000		8
05.12.2021	1,718	168,411	168,411	0,000	172,072	172,072	0,000	24:00	24:00	69,01	58,59	10,42	9,000	5,000	5,00	2,000		8
06.12.2021	1,751	170,705	170,705	0,000	174,462	174,462	0,000	24:00	24:00	69,46	58,98	10,48	9,000	5,000	5,00	2,000		8
07.12.2021	1,675	166,617	166,617	0,000	170,172	170,172	0,000	24:00	24:00	68,23	57,97	10,26	9,000	5,000	5,00	2,000		5,8
08.12.2021	1,621	165,296	165,328	-0,032	168,762	168,762	0,000	24:00	24:00	67,44	57,56	9,88	9,000	5,000	5,00	2,000		4,5,8
09.12.2021	1,681	170,915	170,915	0,000	174,602	174,602	0,000	24:00	24:00	68,72	58,67	10,05	9,000	5,000	5,00	2,000		8
10.12.2021	1,693	171,319	171,319	0,000	174,992	174,992	0,000	24:00	24:00	68,48	58,39	10,09	9,000	5,000	5,00	2,000		8
11.12.2021	1,789	171,694	171,694	0,000	175,512	175,512	0,000	24:00	24:00	69,82	59,17	10,65	9,000	5,000	5,00	2,000		8
12.12.2021	1,739	167,788	167,788	0,000	171,402	171,402	0,000	24:00	24:00	68,66	58,07	10,59	9,000	5,000	5,00	2,000		8
13.12.2021	1,804	167,388	167,388	0,000	171,092	171,092	0,000	24:00	24:00	69,64	58,62	11,02	9,000	5,000	5,00	2,000		8
14.12.2021	1,727	162,712	162,712	0,000	166,202	166,202	0,000	24:00	24:00	68,50	57,66	10,84	9,000	5,000	5,00	2,000		8
15.12.2021	1,727	156,472	156,472	0,000	159,851	159,851	0,000	24:00	24:00	68,75	57,45	11,30	9,000	5,000	5,00	2,000		8
16.12.2021	1,759	155,684	155,684	0,000	159,091	159,091	0,000	24:00	24:00	69,28	57,73	11,55	9,000	5,000	5,00	2,000		8
17.12.2021	1,745	156,001	156,001	0,000	159,421	159,421	0,000	24:00	24:00	69,35	57,92	11,43	9,000	5,000	5,00	2,000		8
18.12.2021	1,745	155,102	155,102	0,000	158,501	158,501	0,000	24:00	24:00	69,33	57,83	11,50	9,000	5,000	5,00	2,000		8
19.12.2021	1,649	147,143	147,173	-0,030	150,271	150,271	0,000	24:00	24:00	67,84	56,60	11,24	9,000	5,000	5,00	2,000		4,5,8

Среднее	1,712	157,122	157,125	-0,003	160,527	160,527		23:57	23:57	68,83	57,65	11,18	9,0	5,0	5,0	2,0	---	---
Итого	47,930	4399,413	4399,508	-0,095	4494,769	4494,769		670:44	670:44	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Дата	Qot, Гкал	G1, т	G2, т	V1, м³	V2, м³	Траб, чч:мм	Траб сис, чч:мм											
22.11.21	741,413	53967,164	54508,887	55174,414	56323,570	23078:59	16512:34											
19.12.21	789,343	58366,578	58908,395	59669,184	60818,340	23749:42	17183:17											

Ответственный за учет тепловой энергии: 

Отчет принят " " 20 г. /