

Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н5-1.2, зав. №01351 Температура хладагентной воды твх 5 °С Давление холодной воды Рхв 5 кгс/см² Схема теплоснабжения №Г-15 Суточные данные за период с 22.11.2021 по 21.12.2021 Поставщик: Потребитель: ул. 40 лет Октября д. 25


Дата	Тепловой ввод №1										Тепловой ввод №2										Холодная вода			
	Q1, Гкал	G1, т	t1, °C	P1, кг/см²	HC1	G2, т	t2, °C	P2, кг/см²	HC2	T1, чч:мм	Q3, Гкал	G3, т	t3, °C	P3, кг/см²	HC3	G4, т	t4, °C	P4, кг/см²	HC4	T3, чч:мм	V5, м³	T5, чч:мм	HC5	
22.11.2021	3,156	224,778	68,70	6,8	5,1,Р	224,701	54,70	5,6	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	24,632	24:00	5,1,Р
23.11.2021	3,398	224,399	71,60	6,8	5,1,Р	224,358	56,40	5,6	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	22,927	24:00	5,1,Р
24.11.2021	3,685	224,399	74,70	6,8	5,1,Р	224,343	58,30	5,5	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	25,170	24:00	5,1,Р
25.11.2021	3,422	225,147	71,50	6,8	5,1,Р	225,101	56,30	5,4	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	23,383	24:00	5,1,Р
26.11.2021	3,500	224,860	72,40	6,8	5,1,Р	224,850	56,90	5,4	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	22,380	24:00	5,1,Р
27.11.2021	3,372	225,060	71,00	6,8	5,1,Р	225,060	56,10	5,5	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	23,260	24:00	5,1,Р
28.11.2021	3,030	226,883	67,20	6,8	7,Р	226,883	53,90	5,8	7	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	27,592	24:00	7,Р
29.11.2021	2,964	226,125	66,90	6,8	5,1,Р	226,079	53,80	6,0	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	26,706	24:00	5,1,Р
30.11.2021	2,993	226,458	67,50	6,8	5,1,Р	226,417	54,30	5,8	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	23,813	24:00	5,1,Р
01.12.2021	3,057	226,903	67,70	6,8	5,1,Р	226,872	54,30	5,8	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	23,608	24:00	5,1,Р
02.12.2021	3,119	225,992	67,80	6,8	5,1,Р	225,961	54,10	5,7	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	25,052	24:00	5,1,Р
03.12.2021	3,113	226,488	68,10	6,8	5,1,Р	226,463	54,40	5,9	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	24,561	24:00	5,1,Р
04.12.2021	3,076	226,417	67,60	6,8	5,1,Р	226,396	54,10	6,0	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	24,929	24:00	5,1,Р
05.12.2021	3,149	226,606	68,10	6,8	5,1,Р	226,575	54,20	6,0	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	27,500	24:00	5,1,Р
06.12.2021	3,195	226,811	68,20	6,8	5,1,Р	226,790	54,10	6,0	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	25,687	24:00	5,1,Р
07.12.2021	3,119	226,007	67,30	6,8	5,1,Р	225,946	53,40	5,9	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	23,173	24:00	5,1,Р
08.12.2021	3,100	225,756	67,50	6,8	5,1,Р	225,684	53,80	5,9	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	22,620	24:00	5,1,Р
09.12.2021	3,058	225,403	67,30	6,8	5,1,Р	225,321	53,70	6,0	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	21,422	24:00	5,1,Р
10.12.2021	3,105	224,456	67,60	6,8	5,1,Р	224,399	53,70	6,1	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	26,900	24:00	5,1,Р
11.12.2021	3,290	225,183	68,80	6,8	5,1,Р	225,137	54,20	5,9	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	27,008	24:00	5,1,Р
12.12.2021	3,215	226,683	67,50	6,8	5,1,Р	226,657	53,30	5,6	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	25,830	24:00	5,1,Р
13.12.2021	3,347	226,693	68,90	6,8	5,1,Р	226,668	54,10	5,6	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	24,760	24:00	5,1,Р
14.12.2021	3,138	227,103	66,40	6,8	5,1,Р	227,098	52,60	5,6	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	28,252	24:00	5,1,Р
15.12.2021	3,232	227,067	67,70	6,8	5,1,Р	227,041	53,50	5,5	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	24,868	24:00	5,1,Р
16.12.2021	3,207	227,011	67,60	6,8	5,1,Р	226,990	53,50	5,5	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	23,383	23:59	5,1,Р
17.12.2021	3,215	226,565	68,20	6,7	5,1,Р	226,519	54,10	5,5	5,1	23:59	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	27,668	24:00	5,1,Р
18.12.2021	3,119	227,231	67,40	6,8	5,1,Р	227,180	53,70	5,4	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	24,238	24:00	5,1,Р
19.12.2021	3,111	226,591	67,20	6,8	5,1,Р	226,560	53,80	5,6	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	25,083	24:00	5,1,Р
20.12.2021	3,173	226,601	67,80	6,8	5,1,Р	226,570	53,80	5,6	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	23,557	24:00	5,1,Р
21.12.2021	4,157	224,527	78,40	6,8	5,1,Р	224,445	59,80	5,4	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	23:59	24,819	23:59	---
Среднее	3,227	226,007	68,82	6,8	---	225,969	54,55	5,7	---	23:59	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	23:59	24,819	23:59	---
Итого	96,822	6780,201	---	---	---	6779,064	---	---	---	719:59	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	719:59	744,561	719:59	---

Дата	Q1, Гкал	G1, т	G2, т	T1, чч:мм	Q3, Гкал	G3, т	T3, чч:мм	V5, м³	T5, чч:мм
22.11.2021	763,594	45438,828	44969,692	8778:51	---	---	---	10910:29	11369,595
21.12.2021	860,417	52219,028	51748,756	9498:50	---	---	---	11630:28	12114,156

Суммарное время аварийных ситуаций 1, ч: 00:01

Суммарное время аварийных ситуаций 2, ч: 00:01

Суммарное время аварийных ситуаций 3, ч: 00:01

Ответственный за учет тепловой энергии: 

Отчет принят " " 20 г. /