

ОТЧЕТ
о фактических параметрах теплоснабжения
за 22/11/21г.-19/12/21г.

Абонент: Крайняя, 5
Адрес: Крайняя, 5
Договор N: 000000000
Тепловычислитель ТВ7-04М сер. N 001
Договорные расходы:
М сер. воды = _____ т.сут Мрас = _____ т.сут
Г/ж: Договор., ЕДП = 10.00°C
Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____
G1 max = 72.00 м³/ч G1 min = 0.29 м³/ч
G2 max = 72.00 м³/ч G2 min = 0.29 м³/ч

Серийный номер 20114247, ЕДП=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x82B4

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кВт/см2	P2 кВт/см2	V1 м3	V2 м3	M1 г	M2 г	dm г	tx °C	Px кВт/см2	Qгв Гкал	ЕНР г	ВОС г	НС
22.11.21 23	54.47	48.91	5.57 <	3.37 <	3.15 <	120.764	121.334	119.543	119.543	0.000	10.00	7.00	0.666	16	8	*
23.11.21 23	59.35	51.63	7.72	3.83	3.69	103.909	102.225	102.578	102.568	0.009	10.00	7.00	0.793	18	6	*
24.11.21 23	64.66	52.21	12.47	4.23	4.16	99.290	99.423	97.778	97.778	0.000	10.00	7.00	1.220	24	0	
25.11.21 23	57.66	47.45	10.21	4.86	4.79	98.789	99.010	97.627	97.627	0.000	10.00	7.00	0.997	24	0	
26.11.21 23	55.88	46.00	9.88	4.93	4.86	96.264	96.563	95.250	95.250	0.000	10.00	7.00	0.941	24	0	
27.11.21 23	58.94	48.30	10.64	4.90	4.83	96.140	96.450	96.977	96.977	0.000	10.00	7.00	1.032	24	0	
28.11.21 23	53.57	45.00	8.58	4.66	4.59	99.441	99.885	98.534	98.534	0.000	10.00	7.00	0.845	24	0	
29.11.21 23	48.61	41.22	7.39	4.95	4.88	96.034	96.548	95.392	95.392	0.000	10.00	7.00	0.704	24	0	
30.11.21 23	51.70	43.61	8.09	5.01	4.94	99.554	100.046	98.747	98.747	0.000	10.00	7.00	0.799	24	0	
01.12.21 23	55.25	45.52	9.73	4.58	4.52	92.971	93.357	92.057	92.057	0.000	10.00	7.00	0.896	24	0	
02.12.21 23	59.70	48.41	11.29	4.85	4.79	91.766	92.044	90.654	90.654	0.000	10.00	7.00	1.023	24	0	
03.12.21 23	55.33	46.04	9.29	4.93	4.86	96.640	96.910	95.617	95.617	0.000	10.00	7.00	0.888	24	0	
04.12.21 23	52.88	43.74	9.14	4.85	4.78	93.010	93.405	92.186	92.186	0.000	10.00	7.00	0.842	24	0	
05.12.21 23	59.99	48.60	11.39	4.77	4.71	92.745	93.063	91.630	91.630	0.000	10.00	7.00	1.044	24	0	
06.12.21 23	62.53	50.44	12.09	4.54	4.47	94.609	94.904	93.350	93.350	0.000	10.00	7.00	1.129	24	0	*
07.12.21 23	58.53	47.73	10.80 <	3.48	3.44	68.039	68.143	67.193	67.193	0.000	10.00	7.00	0.725	18	6	*
08.12.21 23	54.67	45.18	9.49	4.82	4.75	89.260	89.613	88.398	88.398	0.000	10.00	7.00	0.838	24	0	
09.12.21 23	53.94	44.55	9.39	4.64	4.58	89.829	89.103	88.949	88.949	0.000	10.00	7.00	0.835	24	0	
10.12.21 23	56.20	45.35	10.82	3.85	3.80	69.495	69.793	68.803	68.803	0.000	10.00	7.00	0.744	18	6	*
11.12.21 23	62.05	49.29	12.75	4.56	4.50	65.798	66.126	64.721	64.721	0.000	10.00	7.00	1.081	23	1	*
12.12.21 23	62.13	49.35	12.84	4.61	4.55	89.865	90.256	88.757	88.757	0.000	10.00	7.00	1.138	24	0	
13.12.21 23	63.20	50.05	13.15	4.50	4.44	90.234	90.620	89.077	89.077	0.000	10.00	7.00	1.129	24	0	
14.12.21 23	62.11	49.51	12.60	4.40	4.34	90.740	91.071	89.584	89.584	0.000	10.00	7.00	1.078	24	0	
15.12.21 23	60.51	48.46	12.05	4.50	4.44	90.507	90.936	89.464	89.464	0.000	10.00	7.00	1.040	24	0	
16.12.21 23	59.12	47.57	11.55	4.34	4.28	91.061	91.484	90.062	90.062	0.000	10.00	7.00	0.931	24	0	
17.12.21 23	55.99	45.67	10.32	4.37	4.31	91.132	91.594	90.262	90.262	0.000	10.00	7.00	0.958	24	0	
18.12.21 23	56.76	46.02	10.74	4.30	4.24	90.151	90.619	89.270	89.270	0.000	10.00	7.00	1.037	24	0	
19.12.21 23	59.65	48.04	11.60	4.60	4.54	90.419	90.848	89.408	89.408	0.000	10.00	7.00	1.037	24	0	
Итого/Средн	57.62	47.31	10.31	4.51	4.44	2600.455	2610.369	2571.865	2571.865	0.009	10.00	7.00	26.526	645	27	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 г	M2 г	dm г	Qгв Гкал	ЕНР г	ВОС г
21.11.21 23	36554.255	36740.463	36181.962	36181.905	0.057	344.530	8607	8638
19.12.21 23	39154.710	39350.831	38753.828	38753.761	0.067	371.056	9252	8665
Итого	2600.455	2610.369	2571.865	2571.856	0.009	26.526	645	27

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(I) отсу. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсу. теплоснаб.
(X) авар. неистр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации