

Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н5-1.2, зав. №01332

Температура холодной воды t_{хв} 5 °С
 Давление холодной воды Р_{хв} 5 кгс/см²
 Схема теплопотребления №Г15

Суточные данные за период с 22.11.2021 по 21.12.2021
 Потребитель: ул. 40 лет Октября д. 37

Дата	Тепловой ввод №1										Тепловой ввод №2										Холодная вода			
	Q1, Гкал	G1, т	t1, °C	P1, кг/см²	HC1	G2, т	t2, °C	P2, кг/см²	HC2	T1, чч:мм	Q3, Гкал	G3, т	t3, °C	P3, кг/см²	HC3	G4, т	t4, °C	P4, кг/см²	HC4	T3, чч:мм	V5, м³	T5, чч:мм	HC5	
22.11.2021	1,092	55,107	65,30	4,9	5,1	55,050	45,10	5,0	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	10,211	24:00	5,1
23.11.2021	1,176	55,194	67,90	5,0	5,1	55,122	46,10	5,0	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	10,077	24:00	5,1
24.11.2021	1,275	55,547	70,80	4,9	5,1	55,485	47,40	4,9	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	9,919	24:00	5,1
25.11.2021	1,189	55,711	68,00	4,8	5,1	55,634	46,20	4,8	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	11,309	24:00	5,1
26.11.2021	1,209	56,166	68,80	4,7	5,1	56,090	46,80	4,8	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	10,725	24:00	5,1
27.11.2021	1,170	55,895	67,60	4,9	5,1P	56,422	46,30	5,0	5,1P	23:59	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	23:59	11,202	24:00	6,5,1P
28.11.2021	1,058	56,530	64,10	5,2	5,1	56,453	45,00	5,2	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	10,765	24:00	5,1
29.11.2021	1,036	56,463	63,80	5,3	5,1	56,402	45,10	5,4	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	9,717	24:00	5,1
30.11.2021	1,029	56,515	64,30	5,1	5,1	56,453	45,70	5,2	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	11,519	24:00	5,1
01.12.2021	1,048	56,591	64,60	5,1	5,1	56,509	45,70	5,2	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	10,542	24:00	5,1
02.12.2021	1,069	56,371	64,70	5,1	5,1	56,300	45,30	5,2	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	10,722	24:00	5,1
03.12.2021	1,070	57,047	65,30	5,2	5,1	56,991	45,80	5,3	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	9,930	24:00	5,1
04.12.2021	1,055	56,520	64,50	5,4	5,1	56,443	45,40	5,4	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	10,851	24:00	5,1
05.12.2021	1,083	56,914	64,30	5,3	5,1	56,852	45,50	5,4	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	10,365	24:00	5,1
06.12.2021	1,107	57,062	65,00	5,3	5,1	57,001	45,20	5,4	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	10,818	24:00	5,1
07.12.2021	1,079	55,880	64,00	5,3	5,1	55,818	44,40	5,3	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	10,446	24:00	5,1
08.12.2021	1,083	56,576	64,40	5,3	5,1	56,504	44,80	5,3	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	10,126	24:00	5,1
09.12.2021	1,063	56,253	64,10	5,3	5,1	56,197	44,80	5,4	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	10,767	24:00	5,1
10.12.2021	1,070	55,890	64,40	5,5	5,1	55,839	44,90	5,5	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	11,005	24:00	5,1
11.12.2021	1,118	55,972	65,30	5,2	5,1	55,916	45,10	5,3	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	10,579	24:00	5,1
12.12.2021	1,101	56,893	64,40	4,9	5,1	56,812	44,60	5,0	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	9,803	24:00	5,1
13.12.2021	1,149	57,467	65,60	4,9	5,1	57,421	45,20	5,0	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	9,738	24:00	5,1
14.12.2021	1,099	57,994	63,40	5,0	5,1	57,948	44,10	5,0	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	10,615	24:00	5,1
15.12.2021	1,108	55,127	64,50	4,8	5,1	55,076	43,90	4,9	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	11,086	24:00	5,1
16.12.2021	1,016	43,633	64,30	4,9	5,1	43,576	40,20	5,0	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	11,353	24:00	5,1
17.12.2021	0,955	35,333	64,80	4,8	5,1	35,277	37,40	4,9	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	12,577	24:00	5,1
18.12.2021	0,949	36,157	64,00	4,7	5,1	36,086	37,40	4,8	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	10,635	24:00	5,1
19.12.2021	0,931	34,652	63,70	4,9	5,1	34,570	36,50	5,0	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	9,298	24:00	5,1
20.12.2021	0,955	35,159	64,20	4,9	5,1	35,092	36,70	5,0	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	9,897	24:00	5,1
21.12.2021	1,238	36,270	73,60	4,7	5,1	36,214	39,10	4,8	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	13,158	24:00	5,1
Среднее	1,086	52,430	65,47	5,0	---	52,385	43,86	5,1	---	23:59	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	23:59	10,658	24:00	---
Итого	32,580	1572,890	---	---	---	1571,553	---	---	---	719:59	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	719:59	319,755	720:00	---
Дата	Q1, Гкал	G1, т		G2, т	T1, чч:мм	Q3, Гкал	G3, т		G4, т	T3, чч:мм	V5, м³	T5, чч:мм												
22.11.2021	281,465	14610,708		14696,909	6198:54	---	---	---	---	6208:18	5264,354	12429:55												
21.12.2021	314,045	16183,598		16268,462	6918:53	---	---	---	---	6928:17	5584,109	13149:55												

Суммарное всема аварийных ситуаций 1, ч: 00:01
 Суммарное всема аварийных ситуаций 2, ч: 00:01
 Суммарное всема аварийных ситуаций 3, ч: 00:00

Ответственный за учет тепловой энергии: _____
 Отчет принят " " 20 г. _____

Бел