

Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н120, зав. №00001424

Температура холодной воды $t_{хв}$ 5 °С
 Давление холодной воды $P_{хв}$ 5 кг/см²
 Схема теплоснабжения №2.1

Суточные данные за период с 22.11.2021 по 21.12.2021
 Поставщик:
 Потребитель: ул. 40 лет Октября д. 10а

Дата	Тепловая система																			
	Qот, Ккал	G1, т	G2, т	G1-G2, т	V1, м³	V2, м³	V1-V2, м³	V3, м³	Траб, чч:мм	Траб V3 чч:мм	Траб сис чч:мм	t1, °C	t2, °C	t1-t2, °C	P1, кг/см²	P2, кг/см²	tхв, °C	Pхв, кг/см²	Канальные HC	HC TC
22.11.2021	1,455	100,772	100,418	0,354	102,940	101,830	1,110	0,000	24:00	00:00	24:00	68,62	54,47	14,15	9,000	5,000	5,00	5,000	2,Г,Н	D
23.11.2021	1,562	100,486	100,193	0,293	102,820	101,690	1,130	0,000	24:00	00:00	24:00	71,51	56,24	15,27	9,000	5,000	5,00	5,000	2,Г,Н	D
24.11.2021	1,688	100,479	100,192	0,287	103,020	101,790	1,230	0,000	24:00	00:00	24:00	74,81	58,26	16,55	9,000	5,000	5,00	5,000	2,Г,Н	D
25.11.2021	1,581	100,911	100,570	0,341	103,260	102,070	1,190	0,000	24:00	00:00	24:00	71,56	56,19	15,37	9,000	5,000	5,00	5,000	2,Г,Н	D
26.11.2021	1,605	100,957	100,620	0,337	103,360	102,150	1,210	0,000	24:00	00:00	24:00	72,42	56,77	15,65	9,000	5,000	5,00	5,000	2,Г,Н	D
27.11.2021	1,504	97,740	97,406	0,334	100,000	98,860	1,140	0,000	23:13	00:01	23:13	71,21	56,14	15,07	9,000	5,000	5,00	5,000	2,Г,Н	D
28.11.2021	1,400	100,997	100,637	0,361	103,100	102,020	1,080	0,000	24:00	00:00	23:50	67,31	53,83	13,48	9,000	5,000	5,00	5,000	2,Г,Н	4,D,F
29.11.2021	1,357	101,646	101,280	0,366	103,730	102,670	1,060	0,000	24:00	00:00	24:00	66,85	53,78	13,07	9,000	5,000	5,00	5,000	2,Г,Н	D
30.11.2021	1,386	101,881	101,473	0,408	104,010	102,890	1,120	0,000	24:00	00:00	24:00	67,54	54,27	13,27	9,000	5,000	5,00	5,000	2,Г,Н	D
01.12.2021	1,422	102,125	101,738	0,387	104,270	103,150	1,120	0,000	24:00	00:00	24:00	67,74	54,10	13,64	9,000	5,000	5,00	5,000	2,Г,Н	D
02.12.2021	1,454	101,640	101,258	0,382	103,780	102,650	1,130	0,000	24:00	00:00	24:00	67,83	53,84	13,99	9,000	5,000	5,00	5,000	2,Г,Н	D
03.12.2021	1,467	101,911	101,529	0,382	104,080	102,940	1,140	0,000	24:00	00:00	24:00	68,23	54,14	14,09	9,000	5,000	5,00	5,000	2,Г,Н	D
04.12.2021	1,434	101,848	101,476	0,372	103,980	102,870	1,110	0,000	24:00	00:00	24:00	67,62	53,82	13,80	9,000	5,000	5,00	5,000	2,Г,Н	D
05.12.2021	1,472	101,907	101,568	0,339	104,070	102,970	1,100	0,000	24:00	00:00	24:00	68,13	53,96	14,17	9,000	5,000	5,00	5,000	2,Г,Н	D
06.12.2021	1,489	101,949	101,619	0,331	104,120	103,020	1,100	0,000	24:00	00:00	24:00	68,25	53,92	14,33	9,000	5,000	5,00	5,000	2,Г,Н	D
07.12.2021	1,450	101,299	100,952	0,347	103,400	102,310	1,090	0,000	23:57	00:01	23:57	67,28	53,25	14,03	9,000	5,000	5,00	5,000	2,Г,Н	D
08.12.2021	1,441	101,466	101,118	0,348	103,590	102,500	1,090	0,000	24:00	00:00	24:00	67,62	53,69	13,93	9,000	5,000	5,00	5,000	2,Г,Н	D
09.12.2021	1,428	101,477	101,128	0,348	103,580	102,500	1,080	0,000	24:00	00:00	24:00	67,25	53,47	13,78	9,000	5,000	5,00	5,000	2,Г,Н	D
10.12.2021	1,441	101,045	100,706	0,338	103,160	102,080	1,080	0,000	24:00	00:00	24:00	67,61	53,62	13,99	9,000	5,000	5,00	5,000	2,Г,Н	D
11.12.2021	1,511	101,252	100,937	0,315	103,440	102,340	1,100	0,000	24:00	00:00	24:00	68,79	54,13	14,66	9,000	5,000	5,00	5,000	2,Г,Н	D
12.12.2021	1,488	102,011	101,695	0,316	104,140	103,060	1,080	0,000	24:00	00:00	24:00	67,50	53,19	14,31	9,000	5,000	5,00	5,000	2,Г,Н	D
13.12.2021	1,537	102,037	101,727	0,311	104,250	103,140	1,110	0,000	24:00	00:00	24:00	68,94	54,13	14,81	9,000	5,000	5,00	5,000	2,Г,Н	D
14.12.2021	1,441	102,250	101,995	0,255	104,330	103,340	0,990	0,000	24:00	00:00	23:57	66,51	52,67	13,84	9,000	5,000	5,00	5,000	2,Г,Н	4,D,F
15.12.2021	1,474	102,032	101,852	0,180	104,170	103,230	0,940	0,000	24:00	00:00	24:00	67,65	53,39	14,26	9,000	5,000	5,00	5,000	2,Г,Н	D
16.12.2021	1,482	101,561	101,213	0,348	103,690	102,580	1,110	0,000	24:00	00:00	24:00	67,67	53,35	14,32	9,000	5,000	5,00	5,000	2,Г,Н	D
17.12.2021	1,485	101,062	100,740	0,322	103,220	102,130	1,090	0,000	24:00	00:00	24:00	68,36	53,93	14,43	9,000	5,000	5,00	5,000	2,Г,Н	D
18.12.2021	1,441	101,344	101,085	0,259	103,460	102,460	1,000	0,000	24:00	00:00	24:00	67,52	53,54	13,98	9,000	5,000	5,00	5,000	2,Г,Н	D
19.12.2021	1,450	101,154	100,817	0,337	103,250	102,170	1,080	0,000	24:00	00:00	24:00	67,24	53,19	14,05	9,000	5,000	5,00	5,000	2,Г,Н	D
20.12.2021	1,464	101,064	100,779	0,286	103,190	102,150	1,040	0,000	24:00	00:00	24:00	67,79	53,55	14,24	9,000	5,000	5,00	5,000	2,Г,Н	D
21.12.2021	1,873	99,972	99,835	0,137	102,690	101,480	1,210	0,000	24:00	00:00	24:00	77,71	59,19	18,52	9,000	5,000	5,00	5,000	2,Г,Н	D

Тепловая система

Дата	Qот, Гкал	G1, т	G2, т	G1-G2, т	V1, м³	V2, м³	V1-V2, м³	V3, м³	Траб, чч:мм	Траб V3 чч:мм	Траб сис чч:мм	t1, °C	t2, °C	t1-t2, °C	P1, кг/см²	P2, кг/см²	tхв, °C	Pхв, кг/см²	Канальные НС	НС ТС
Среднее	1,489	101,276	100,952	0,324	103,470	102,368	1,102		23:58	00:00	23:57	68,84	54,40	14,44	9,0	5,0	5,0	5,0	---	---
Итого	44,584	3038,275	3028,554	9,721	3104,103	3071,042	33,061		719:10	00:02	718:57	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Дата	Qот, Гкал	G1, т	G2, т		V1, м³	V2, м³	V3, м³	Траб, чч:мм	Траб V3, чч:мм	Траб сис, чч:мм										
22.11.2021	2496,185	134329,297	136430,141		137226,063	138160,531	23806,400	67774:10	46870:46	31742:54										
21.12.2021	2540,869	137367,563	139458,703		140330,156	141231,578	23806,400	68493:20	46870:46	32461:49										

Ответственный за учет тепловой энергии: _____

Отчет принят " " 20 г. _____