

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/11/21г.-19/12/21г.

Абонент: Крайняя, 1

Адрес: Крайняя, 1

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 10.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.12 м3/ч

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.12 м3/ч

Серийный номер 20114253, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x9C5F

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.11.21 23	53.63	44.46	9.17	3.61 <	3.34 <	97.109 !	95.738 !	95.338 !	95.338 !	0.000	10.00	7.00	0.874	21	3	*
23.11.21 23	59.71	48.98	10.73	3.76	3.46	116.590	114.817	114.107	114.107	0.000	10.00	7.00	1.225	24	0	
24.11.21 23	65.06	53.25	11.81	3.92	3.57	123.155	121.129	120.156	120.156	0.000	10.00	7.00	1.420	24	0	
25.11.21 23	57.88	48.32	9.56	4.54	4.20	122.312	120.294	119.708	119.708	0.000	10.00	7.00	1.145	24	0	
26.11.21 23	56.34	46.98	9.36	4.62	4.29	120.200	118.252	117.741	117.741	0.000	10.00	7.00	1.102	24	0	
27.11.21 23	59.43	49.25	10.18	4.58	4.25	121.598	119.607	118.942	118.942	0.000	10.00	7.00	1.212	24	0	
28.11.21 23	53.70	45.66	8.04	4.33	3.99	122.837	120.979	120.499	120.499	0.000	10.00	7.00	0.969	24	0	
29.11.21 23	48.97	42.07	6.90	4.64	4.31	119.903	118.201	117.908	117.908	0.000	10.00	7.00	0.814	24	0	
30.11.21 23	52.11	44.48	7.63	4.68	4.34	122.945	121.154	120.726	120.726	0.000	10.00	7.00	0.921	24	0	
01.12.21 23	55.79	46.60	9.19	4.29	3.98	116.000	114.234	113.709	113.709	0.000	10.00	7.00	1.045	24	0	
02.12.21 23	60.18	49.43	10.75	4.57	4.27	115.122	113.341	112.630	112.630	0.000	10.00	7.00	1.211	24	0	
03.12.21 23	55.58	46.85	8.74	4.62	4.29	120.421	118.592	118.038	118.038	0.000	10.00	7.00	1.032	24	0	
04.12.21 23	53.38	44.80	8.58	4.56	4.25	117.715	115.901	115.489	115.489	0.000	10.00	7.00	0.992	24	0	
05.12.21 23	60.48	49.72	10.76	4.49	4.19	117.112	115.188	114.505	114.505	0.000	10.00	7.00	1.233	24	0	
06.12.21 23	63.12	51.46	11.66	4.25	3.93	118.516	116.535	115.730	115.730	0.000	10.00	7.00	1.350	24	0	
07.12.21 23	58.64	48.33	10.32	4.01	3.70	116.549	114.755	114.104	114.104	0.000	10.00	7.00	1.178	24	0	
08.12.21 23	55.40	46.11	9.29	4.53	4.23	116.577	114.838	114.314	114.314	0.000	10.00	7.00	1.062	24	0	
09.12.21 23	54.60	45.63	8.98	4.35	4.05	116.599	114.863	114.375	114.375	0.000	10.00	7.00	1.027	24	0	
10.12.21 23	57.20	47.21	10.00	4.18	3.88	115.390	113.652	113.059	113.059	0.000	10.00	7.00	1.130	24	0	
11.12.21 23	62.96	51.02	11.94	4.29	3.99	110.683 !	108.906 !	108.132 !	108.132 !	0.000	10.00	7.00	1.292	23	1	*
12.12.21 23	63.22	51.14	12.07	4.34	4.04	115.588	113.679	112.889	112.889	0.000	10.00	7.00	1.364	24	0	
13.12.21 23	63.85	51.57	12.27	4.22	3.93	115.571	113.666	112.848	112.848	0.000	10.00	7.00	1.386	24	0	
14.12.21 23	62.39	50.69	11.69	4.12	3.82	116.100	114.241	113.453	113.453	0.000	10.00	7.00	1.327	24	0	
15.12.21 23	60.74	49.66	11.08	4.22	3.92	115.883	114.093	113.351	113.351	0.000	10.00	7.00	1.256	24	0	
16.12.21 23	59.31	48.73	10.58	4.06	3.75	116.588	114.825	114.127	114.127	0.000	10.00	7.00	1.208	24	0	
17.12.21 23	56.11	46.71	9.41	4.08	3.78	116.645	114.974	114.372	114.372	0.000	10.00	7.00	1.076	24	0	
18.12.21 23	56.97	47.20	9.77	4.02	3.72	115.700	114.046	113.417	113.417	0.000	10.00	7.00	1.109	24	0	
19.12.21 23	59.82	49.12	10.70	4.31	4.01	115.707	113.998	113.260	113.260	0.000	10.00	7.00	1.212	24	0	
Итого/Средн	58.08	48.05	10.03	4.29	3.98	3275.115	3224.498	3206.925	3206.925	0.000	10.00	7.00	32.173	668	4	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.11.21 23	35748.029	35178.817	35025.629	35025.042	0.587	374.584	8569	8675
19.12.21 23	39023.144	38403.315	38232.554	38231.967	0.587	406.757	9237	8679
Итого	3275.115	3224.498	3206.925	3206.925	0.000	32.173	668	4

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента



Представитель снабжающей организации