

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/11/21г.-19/12/21г.

Абонент: Ново-Весовая, 21
Адрес: ул. Ново-Весовая, 21
Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
tхв: дог. , tхд = 10.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.29 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.29 м3/ч

Серийный номер 20114245, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=1 КСН=0х82В4

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.11.21 23	59.36	52.39	6.97	6.13	5.98	161.921 !	161.431 !	159.346 !	159.346 !	0.000	10.00	7.00	1.111	23	1 *	
23.11.21 23	59.99	52.54	7.45	6.15	6.02	164.044	163.505	161.387	161.387	0.000	10.00	7.00	1.202	24	0	
24.11.21 23	62.57	54.34	8.23	6.23	6.11	161.215	160.629	158.396	158.396	0.000	10.00	7.00	1.304	24	0	
25.11.21 23	60.96	53.20	7.76	6.23	6.10	163.159	162.604	160.438	160.438	0.000	10.00	7.00	1.245	24	0	
26.11.21 23	61.10	53.38	7.72	6.22	6.09	162.069	161.516	159.350	159.350	0.000	10.00	7.00	1.230	24	0	
27.11.21 23	60.93	53.18	7.75	6.15	6.02	161.167	160.606	158.472	158.472	0.000	10.00	7.00	1.229	24	0	
28.11.21 23	61.23	53.70	7.53	6.16	6.03	163.684	163.134	160.920	160.920	0.000	10.00	7.00	1.212	24	0	
29.11.21 23	60.06	53.08	6.99	6.17	6.03	167.159	166.637	164.435	164.435	0.000	10.00	7.00	1.150	24	0	
30.11.21 23	58.45	51.74	6.71	6.15	6.02	158.450 !	157.973 !	155.990 !	155.990 !	0.000	10.00	7.00	1.047	23	1 *	
01.12.21 23	60.88	53.39	7.49	6.14	6.01	161.269	160.727	158.573	158.573	0.000	10.00	7.00	1.188	24	0	
02.12.21 23	60.56	52.92	7.64	6.12	6.00	158.016	157.471	155.402	155.402	0.000	10.00	7.00	1.187	24	0	
03.12.21 23	60.68	53.26	7.43	6.12	6.00	162.536	161.997	159.840	159.840	0.000	10.00	7.00	1.188	24	0	
04.12.21 23	60.34	52.86	7.47	6.11	5.99	160.144	159.607	157.512	157.512	0.000	10.00	7.00	1.178	24	0	
05.12.21 23	60.36	52.56	7.80	6.11	6.00	154.476	153.934	151.934	151.934	0.000	10.00	7.00	1.185	24	0	
06.12.21 23	60.62	52.66	7.97	6.13	6.02	154.321	153.764	151.757	151.757	0.000	10.00	7.00	1.209	24	0	
07.12.21 23	59.26	51.61	7.65	6.13	6.02	153.887	153.346	151.437	151.437	0.000	10.00	7.00	1.158	24	0	
08.12.21 23	59.13	51.76	7.37	6.16	6.04	158.869	158.331	156.350	156.350	0.000	10.00	7.00	1.152	24	0	
09.12.21 23	60.46	53.25	7.21	6.20	6.06	168.246	167.696	165.471	165.471	0.000	10.00	7.00	1.193	24	0	
10.12.21 23	60.12	52.28	7.84	6.22	6.11	152.599	152.045	150.106	150.106	0.000	10.00	7.00	1.177	24	0	
11.12.21 23	61.08	52.79	8.29	6.19	6.09	150.228	149.661	147.704	147.704	0.000	10.00	7.00	1.225	24	0	
12.12.21 23	59.76	51.65	8.11	6.12	6.03	148.936	148.384	146.529	146.529	0.000	10.00	7.00	1.188	24	0	
13.12.21 23	60.83	52.36	8.47	6.12	6.02	149.485	148.913	146.995	146.995	0.000	10.00	7.00	1.245	24	0	
14.12.21 23	59.67	51.44	8.23	6.13	6.04	149.376	148.801	146.975	146.975	0.000	10.00	7.00	1.209	24	0	
15.12.21 23	61.28	52.76	8.52	6.20	6.10	152.540	151.954	149.960	149.960	0.000	10.00	7.00	1.278	24	0	
16.12.21 23	63.29	54.53	8.76	6.31	6.20	156.241	155.624	153.444	153.444	0.000	10.00	7.00	1.345	24	0	
17.12.21 23	63.27	54.51	8.76	6.29	6.18	153.235	152.610	150.485	150.485	0.000	10.00	7.00	1.319	24	0	
18.12.21 23	62.75	53.35	9.41	6.27	6.20	138.652	138.011	136.180	136.180	0.000	10.00	7.00	1.281	24	0	
19.12.21 23	61.86	52.69	9.17	6.15	6.08	136.762	136.119	134.375	134.375	0.000	10.00	7.00	1.233	24	0	
Итого/Средн	60.73	52.87	7.86	6.17	6.06	4382.688	4367.031	4309.762	4309.762	0.000	10.00	7.00	33.870	670	2	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.11.21 23	51347.956	51035.843	50167.602	50157.880	9.722	469.984	8560	8684
19.12.21 23	55730.644	55402.874	54477.364	54467.643	9.722	503.854	9230	8686
Итого	4382.688	4367.031	4309.762	4309.762	0.000	33.870	670	2

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____