√

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/11/21г.-19/12/21г.

Абонент:Ново-Весовая, 20
Адрес:ул. Ново-Весовая, 20
Договор N:0000000000
Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001
Договорные расходы:
M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут
tхв: догов., tхд = 10.00°C

Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.29 м3/ч
G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.29 м3/ч
G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч

Серийный номер 20114210, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=3, ФРТ=1 КСН=0x46B3

Дата/время	t1 °C	t2 °C	t3 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Q12 Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.11.21 23	59.26	53.50	48.55	5.76	6.27	6.07	6.12	219.716 !	217.572 !	3.772 <!	215.436 !	215.436 !	3.730 <!	0.000	10.00	7.00	1.385	1.241	0.144	23	1	*
23.11.21 23	59.90	53.79	50.88	6.11	6.29	6.10	6.12	222.706	220.381	4.235 <	218.238	218.238	4.184 <	0.000	10.00	7.00	1.504	1.334	0.171	24	0	*
24.11.21 23	62.46	55.59	52.43	6.87	6.37	6.19	6.12	218.897	216.438	4.096 <	214.181	214.181	4.043 <	0.000	10.00	7.00	1.644	1.473	0.171	24	0	*
25.11.21 23	60.86	54.37	50.27	6.49	6.37	6.18	6.12	221.436	219.064	3.979 <	216.887	216.887	3.932 <	0.000	10.00	7.00	1.567	1.409	0.158	24	0	*
26.11.21 23	61.00	54.53	51.99	6.47	6.36	6.17	6.12	220.065	217.688	4.756 <	215.512	215.512	4.696 <	0.000	10.00	7.00	1.592	1.395	0.197	24	0	*
27.11.21 23	60.83	54.39	50.51	6.44	6.29	6.10	6.12	218.779	216.420	3.919 <	214.277	214.277	3.872 <	0.000	10.00	7.00	1.537	1.381	0.157	24	0	*
28.11.21 23	61.14	54.67	51.69	6.27	6.30	6.11	6.12	222.126	219.810	4.405 <	217.554	217.554	4.351 <	0.000	10.00	7.00	1.546	1.365	0.181	24	0	*
29.11.21 23	59.96	54.15	48.75	5.81	6.31	6.12	6.12	226.830	224.614	3.403 <	222.338	222.338	3.365 <	0.000	10.00	7.00	1.423	1.293	0.130	24	0	*
30.11.21 23	58.34	52.70	46.55	5.64	6.29	6.10	6.12	215.239 !	213.045 !	3.786 <!	211.089 !	211.089 !	3.747 <!	0.000	10.00	7.00	1.329	1.192	0.137	23	1	*
01.12.21 23	60.78	54.47	49.37	6.31	6.29	6.09	6.12	219.175	216.810	3.604 <	214.655	214.655	3.562 <	0.000	10.00	7.00	1.495	1.355	0.140	24	0	*
02.12.21 23	60.46	54.05	50.21	6.41	6.26	6.06	6.12	214.938	212.371	4.261 <	210.430	210.430	4.211 <	0.000	10.00	7.00	1.518	1.349	0.169	24	0	*
03.12.21 23	60.59	54.38	49.13	6.20	6.26	6.08	6.12	221.031	218.791	3.564 <	216.568	216.568	3.524 <	0.000	10.00	7.00	1.482	1.344	0.138	24	0	*
04.12.21 23	60.24	53.95	48.72	6.29	6.25	6.07	6.12	217.719	215.452	3.612 <	213.339	213.339	3.572 <	0.000	10.00	7.00	1.481	1.343	0.138	24	0	*
05.12.21 23	60.26	53.72	52.23	6.53	6.25	6.08	6.12	210.044	207.702	5.378 <	205.748	205.748	5.309 <	0.000	10.00	7.00	1.569	1.345	0.224	24	0	*
06.12.21 23	60.52	53.86	49.41	6.66	6.27	6.10	6.12	210.045	207.439	3.798 <	205.602	205.602	3.755 <	0.000	10.00	7.00	1.518	1.370	0.149	24	0	*
07.12.21 23	59.15	52.73	47.19	6.42	6.27	6.10	6.12	209.411	207.083	3.311 <	205.239	205.239	3.277 <	0.000	10.00	7.00	1.440	1.318	0.122	24	0	*
08.12.21 23	58.75	52.91	49.35	5.83	5.29	5.13	6.12	184.105	162.414	4.030 <	160.815	160.696	3.984 <	20.119 #	10.00	7.00	2.074	1.918	0.156	24	0	*
09.12.21 23	60.12	53.50	48.24	6.62	2.88	2.77	6.12	98.139	94.096	3.367 <	86.102	86.102	3.298 <	0.000 #	10.00	7.00	0.696 <	0.570	0.126	23	1	*
10.12.21 23	60.00	53.27	49.14	6.73	6.36	6.20	6.12	206.885	208.511	4.015 <	204.636	204.636	3.970 <	0.000	10.00	7.00	1.534	1.379	0.155	24	0	*
11.12.21 23	60.96	53.83	49.37	7.13	6.34	6.18	6.12	203.644	205.230	3.672 <	201.334	201.334	3.630 <	0.000	10.00	7.00	1.580	1.437	0.143	24	0	*
12.12.21 23	59.65	52.70	50.73	6.94	6.26	6.10	6.12	201.920	203.524	4.852 <	199.769	199.769	4.794 <	0.000	10.00	7.00	1.583	1.388	0.195	24	0	*
13.12.21 23	60.72	53.48	50.43	7.24	6.26	6.10	6.12	202.855	203.926	4.471 <	200.334	200.334	4.419 <	0.000	10.00	7.00	1.629	1.451	0.178	24	0	*
14.12.21 23	59.56	52.59	48.63	6.97	6.28	6.11	6.12	202.484	203.881	3.942 <	200.244	200.244	3.899 <	0.000	10.00	7.00	1.546	1.395	0.150	24	0	*
15.12.21 23	61.18	53.96	48.79	7.22	6.35	6.18	6.12	206.651	208.085	3.408 <	204.204	204.204	3.369 <	0.000	10.00	7.00	1.605	1.475	0.130	24	0	*
16.12.21 23	63.17	55.72	50.29	7.45	6.45	6.28	6.12	211.566	213.150	3.580 <	208.921	208.921	3.538 <	0.000	10.00	7.00	1.701	1.558	0.142	24	0	*
17.12.21 23	63.15	55.70	51.89	7.46	6.43	6.26	6.12	207.450	208.971	4.082 <	204.838	204.838	4.031 <	0.000	10.00	7.00	1.697	1.528	0.169	24	0	*
18.12.21 23	62.62	54.69	50.17	7.93	6.42	6.28	6.12	187.694	189.057	3.531 <	185.396	185.396	3.490 <	0.000	10.00	7.00	1.611	1.471	0.140	24	0	*
19.12.21 23	61.73	53.93	52.45	7.80	6.30	6.16	6.12	185.139	186.492	4.828 <	182.955	182.955	4.766 <	0.000	10.00	7.00	1.629	1.427	0.202	24	0	*
Итого/Средн	**60.63**	**54.00**	**50.04**	**6.62**	**6.15**	**5.98**	**6.12**	**5781.689**	**5738.020**	**111.656**	**5676.640**	**5656.521**	**110.318**	**20.119**	**10.00**	**7.00**	**42.914**	**38.504**	**4.410**	**669**	**3**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Q12 Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.11.21 23	63648.056	69806.575	2616.835	62896.500	62893.313	2561.231	3.188	606.567	496.703	109.864	15715	1530
19.12.21 23	74429.745	75544.595	2728.491	68573.141	68549.834	2671.550	23.307	649.481	535.207	114.273	16384	1533
Итого	**5781.689**	**5738.020**	**111.656**	**5676.640**	**5656.521**	**110.318**	**20.119**	**42.914**	**38.504**	**4.410**	**669**	**3**

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____