

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 22/11/21г.-19/12/21г.

Абонент: Крайняя, 11

Адрес: Крайняя, 11

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = т.сут Мгвс = т.сут

тхв: догов., тхд = 10.00°C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.12 м3/ч

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.12 м3/ч

Серийный номер 20114187, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0х9С5F

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.11.21 23	54.89	46.11	8.78 <	3.28	3.09	69.670 !	68.762 !	68.387 !	68.387 !	0.000	10.00	7.00	0.601	18	6	*
23.11.21 23	59.41	47.42	12.00 <	2.75	2.64	49.128 !	48.398 !	48.108 !	48.108 !	0.000	10.00	7.00	0.577	15	9	*
24.11.21 23	65.19	47.11	18.08	4.19	4.15	53.008	51.835	51.750	51.535	0.215 #	10.00	7.00	0.944	24	0	*
25.11.21 23	58.09	43.12	14.97	4.82	4.79	52.991	52.114	51.919	51.919	0.008	10.00	7.00	0.777	24	0	
26.11.21 23	56.43	41.60	14.83	4.88	4.85	51.681	50.822	50.674	50.674	0.000	10.00	7.00	0.751	24	0	
27.11.21 23	59.59	43.65	15.94	4.86	4.82	52.597	51.730	51.508	51.508	0.000	10.00	7.00	0.821	24	0	
28.11.21 23	53.97	41.19	12.77	4.62	4.59	53.295	52.513	52.342	52.342	0.000	10.00	7.00	0.668	24	0	
29.11.21 23	49.08	38.10	10.98	4.90	4.87	51.550	50.868	50.758	50.758	0.000	10.00	7.00	0.557	24	0	
30.11.21 23	52.21	40.06	12.15	4.97	4.94	53.352	52.601	52.449	52.449	0.000	10.00	7.00	0.637	24	0	
01.12.21 23	55.87	41.40	14.47	4.54	4.51	49.862	49.090	48.926	48.926	0.000	10.00	7.00	0.708	24	0	
02.12.21 23	60.34	43.65	16.69	4.81	4.79	49.217	48.318	48.184	48.104	0.081 #	10.00	7.00	0.807	24	0	*
03.12.21 23	55.82	41.93	13.88	4.89	4.86	51.824	50.967	50.818	50.818	0.000	10.00	7.00	0.705	24	0	
04.12.21 23	53.44	39.93	13.51	4.80	4.78	50.000	49.234	49.106	49.106	0.000	10.00	7.00	0.663	24	0	
05.12.21 23	60.61	44.05	16.56	4.73	4.71	49.781	48.940	48.722	48.722	0.000	10.00	7.00	0.807	24	0	
06.12.21 23	63.22	45.60	17.62	4.50	4.47	50.734	49.847	49.587	49.587	0.000	10.00	7.00	0.874	24	0	
07.12.21 23	59.58	43.00	16.58 <	4.21 <	4.21 <	27.273 !	26.803 !	26.700 !	26.700 !	0.000	10.00	7.00	0.443	13	11	*
08.12.21 23	55.56	41.14	14.41	4.77	4.74	49.799	48.987	48.852	48.852	0.000	10.00	7.00	0.704	24	0	
09.12.21 23	54.76	40.84	13.92	4.59	4.57	49.710	48.941	48.796	48.796	0.000	10.00	7.00	0.679	24	0	
10.12.21 23	56.60	41.28	15.32 <	3.24	3.24	31.317 !	30.806 !	30.711 !	30.711 !	0.000	10.00	7.00	0.470	15	9	*
11.12.21 23	63.03	44.67	18.36	4.51	4.49	44.721 !	43.870 !	43.688 !	43.688 !	0.000	10.00	7.00	0.802	22	2	*
12.12.21 23	63.42	44.95	18.46	4.57	4.55	49.057	48.132	47.920	47.920	0.000	10.00	7.00	0.885	24	0	
13.12.21 23	64.02	45.21	18.81	4.43	4.41	43.014 !	42.189 !	42.000 !	42.000 !	0.000	10.00	7.00	0.790	21	3	*
14.12.21 23	62.72	44.83	17.89	4.35	4.33	47.445 !	46.579 !	46.370 !	46.370 !	0.000	10.00	7.00	0.829	23	1	*
15.12.21 23	60.96	43.95	17.01	4.46	4.44	49.300	48.361	48.196	48.196	0.000	10.00	7.00	0.820	24	0	
16.12.21 23	59.52	43.18	16.34	4.30	4.28	49.583	48.724	48.541	48.541	0.000	10.00	7.00	0.793	24	0	
17.12.21 23	56.32	41.66	14.66	4.33	4.30	49.635	48.812	48.667	48.667	0.000	10.00	7.00	0.713	24	0	
18.12.21 23	57.09	41.75	15.35	4.26	4.23	49.124	48.288	48.145	48.145	0.000	10.00	7.00	0.739	24	0	
19.12.21 23	60.03	43.40	16.63	4.56	4.53	49.277	48.392	48.216	48.216	0.000	10.00	7.00	0.801	24	0	
Итого/Средн	58.14	43.06	15.08	4.43	4.40	1377.944	1354.924	1350.039	1349.744	0.295	10.00	7.00	20.362	631	41	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.11.21 23	19493.971	19218.415	19122.923	19121.348	1.575	258.307	8573	8672
19.12.21 23	20871.914	20573.340	20472.962	20471.092	1.870	278.669	9204	8713
Итого	1377.944	1354.925	1350.039	1349.744	0.295	20.362	631	41

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(X) аппар. неисправ.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_