ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/11/21г.-19/12/21г.

Абонент:Ново-Весовая, 22
Адрес:ул. Ново-Весовая, 22
Договор N:000000000 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.29 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.29 м3/ч
tхв: догов., tхд = 10.00°С G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч

Серийный номер 20114258, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=3, ФРТ=1 КСН=0x46B3

Дата/время	t1 °С	t2 °С	t3 °С	dt °С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °С	Px кгс/см2	Qтв Гкал	Q12 Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.11.21 23	59.33	49.47	56.61	9.86	6.12 <	6.00	6.12	102.482 !	102.725 !	4.819 <!	101.197 !	101.197 !	4.748 <!	0.000	10.00	7.00	1.217	0.996	0.221	23	1	*
23.11.21 23	59.98	49.53	57.08	10.45	6.12 <	6.03	6.12	103.570	103.757	3.539 <	102.219	102.219	3.486 <	0.000	10.00	7.00	1.230	1.066	0.164	24	0	*
24.11.21 23	62.54	51.08	60.06	11.47	6.12 <	6.12	6.12	101.740	101.916	4.220 <	100.307	100.307	4.150 <	0.000	10.00	7.00	1.356	1.148	0.207	24	0	*
25.11.21 23	60.94	50.04	58.07	10.90	6.12 <	6.12	6.12	102.966	103.177	4.302 <	101.601	101.601	4.235 <	0.000	10.00	7.00	1.309	1.106	0.203	24	0	*
26.11.21 23	61.07	50.10	58.59	10.97	6.12 <	6.10	6.12	102.349	102.563	4.774 <	100.987	100.987	4.699 <	0.000	10.00	7.00	1.334	1.106	0.228	24	0	*
27.11.21 23	60.91	50.06	58.10	10.85	6.12 <	6.04	6.12	101.768	101.995	4.253 <	100.429	100.429	4.187 <	0.000	10.00	7.00	1.289	1.088	0.201	24	0	*
28.11.21 23	61.21	50.61	58.81	10.60	6.12 <	6.04	6.12	103.410	103.645	5.576 <	102.030	102.030	5.487 <	0.000	10.00	7.00	1.347	1.080	0.267	24	0	*
29.11.21 23	60.04	50.16	56.97	9.87	6.12 <	6.05	6.12	105.796	106.080	4.310 <	104.447	104.447	4.245 <	0.000	10.00	7.00	1.228	1.029	0.199	24	0	*
30.11.21 23	58.44	48.93	56.35	9.51	6.12 <	6.03	6.12	100.378 !	100.659 !	4.903 <!	99.175 !	99.175 !	4.831 <!	0.000	10.00	7.00	1.164	0.941	0.224	23	1	*
01.12.21 23	60.86	50.42	58.28	10.44	6.12 <	6.03	6.12	102.160	102.400	5.082 <	100.816	100.816	5.002 <	0.000	10.00	7.00	1.291	1.050	0.241	24	0	*
02.12.21 23	60.54	49.95	57.70	10.59	6.12 <	6.02	6.12	100.014	100.254	4.193 <	98.721	98.721	4.128 <	0.000	10.00	7.00	1.240	1.043	0.197	24	0	*
03.12.21 23	60.66	50.25	57.57	10.41	6.12 <	6.01	6.12	102.976	103.224	3.818 <	101.631	101.631	3.760 <	0.000	10.00	7.00	1.235	1.056	0.179	24	0	*
04.12.21 23	60.32	49.81	57.69	10.51	6.12 <	6.00	6.12	101.418	101.661	4.912 <	100.117	100.117	4.837 <	0.000	10.00	7.00	1.280	1.050	0.230	24	0	*
05.12.21 23	60.34	49.44	57.59	10.90	6.12 <	6.02	6.12	97.820	98.044	4.424 <	96.563	96.563	4.356 <	0.000	10.00	7.00	1.257	1.050	0.207	24	0	*
06.12.21 23	60.60	49.48	57.56	11.12	6.12 <	6.04	6.12	97.743	97.959	4.232 <	96.478	96.478	4.167 <	0.000	10.00	7.00	1.268	1.071	0.198	24	0	*
07.12.21 23	59.24	48.60	56.23	10.64	6.12 <	6.04	6.12	97.570	97.666	4.201 <	96.303	96.303	4.140 <	0.000	10.00	7.00	1.214	1.023	0.191	24	0	*
08.12.21 23	59.12	48.87	56.12	10.23	6.12 <	6.06	6.12	100.710	100.971	4.078 <	99.480	99.480	4.019 <	0.000	10.00	7.00	1.201	1.016	0.185	24	0	*
09.12.21 23	60.44	50.39	57.39	10.04	6.12 <	6.07	6.12	106.543	106.817	4.172 <	105.160	105.160	4.109 <	0.000	10.00	7.00	1.249	1.054	0.194	24	0	*
10.12.21 23	60.10	49.36	57.29	10.74	6.12 <	6.13	6.12	96.609	96.846	4.264 <	95.385	95.385	4.199 <	0.000	10.00	7.00	1.221	1.022	0.198	24	0	*
11.12.21 23	61.06	49.79	58.65	11.27	6.12 <	6.11	6.12	95.116	95.326	4.682 <	93.865	93.865	4.608 <	0.000	10.00	7.00	1.279	1.056	0.224	24	0	*
12.12.21 23	59.74	48.72	57.53	11.02	6.12 <	6.04	6.12	94.290	94.514	5.584 <	93.115	93.115	5.500 <	0.000	10.00	7.00	1.285	1.024	0.261	24	0	*
13.12.21 23	60.82	49.28	57.80	11.53	6.12 <	6.04	6.12	94.631	94.838	4.677 <	93.404	93.404	4.605 <	0.000	10.00	7.00	1.294	1.075	0.220	24	0	*
14.12.21 23	59.65	48.51	57.33	11.13	6.12 <	6.05	6.12	94.519	94.740	5.190 <	93.346	93.346	5.111 <	0.000	10.00	7.00	1.279	1.037	0.242	24	0	*
15.12.21 23	61.26	49.72	58.92	11.54	6.12 <	6.11	6.12	96.489	96.691	4.429 <	95.213	95.213	4.358 <	0.000	10.00	7.00	1.310	1.097	0.213	24	0	*
16.12.21 23	63.27	51.36	60.16	11.91	6.12 <	6.21	6.12	98.845	99.014	4.262 <	97.426	97.426	4.191 <	0.000	10.00	7.00	1.368	1.158	0.210	24	0	*
17.12.21 23	63.24	51.29	59.51	11.95	6.12 <	6.20	6.12	96.891	97.067	3.264 <	95.508	95.508	3.211 <	0.000	10.00	7.00	1.298	1.140	0.159	24	0	*
18.12.21 23	62.72	50.01	59.84	12.71	6.12 <	6.21	6.12	87.675	87.826	4.622 <	86.459	86.459	4.546 <	0.000	10.00	7.00	1.323	1.097	0.226	24	0	*
19.12.21 23	61.82	49.30	58.50	12.52	6.12 <	6.10	6.12	86.459	86.615	4.805 <	85.297	85.297	4.729 <	0.000	10.00	7.00	1.295	1.066	0.229	24	0	*
Итого/Средн	**60.71**	**49.82**	**57.94**	**10.89**	**6.12**	**6.07**	**6.12**	**2772.935**	**2778.991**	**125.587**	**2736.676**	**2736.676**	**123.644**	**0.000**	**10.00**	**7.00**	**35.662**	**29.744**	**5.918**	**670**	**2**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qтв Гкал	Q12 Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.11.21 23	31322.190	31404.192	2575.839	28713.394	28710.805	2516.744	2.589	488.825	367.055	121.770	15777	1467
19.12.21 23	34095.125	34183.184	2701.427	31450.070	31447.481	2640.388	2.589	524.487	396.799	127.688	16447	1469
Итого	**2772.935**	**2778.991**	**125.587**	**2736.676**	**2736.676**	**123.644**	**0.000**	**35.662**	**29.744**	**5.918**	**670**	**2**

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(о) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____