

Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н5-1.2, зав. №01349

Температура холодной воды $t_{хв}$ 5 °С
 Давление холодной воды Р_{хв} 5 кгс/см²
 Схема теплоснабжения №Т-15
 Потребитель: ул. 40 лет Октября д. 336

Уточненные данные за период с 22.11.2021 по 21.12.2021
 Поставщик:

Дата	Тепловой ввод №1														Тепловой ввод №2								Холодная вода			
	Q1, Гкал	G1, т	t1, °C	P1, кг/см²	HC1	G2, т	t2, °C	P2, кг/см²	HC2	T1, чч:мм	Q3, Гкал	G3, т	t3, °C	P3, кг/см²	HC3	G4, т	t4, °C	P4, кг/см²	HC4	T3, чч:мм	V5, м³	T5, чч:мм	HC5			
22.11.2021	3,069	173,097	67,80	5,2	5,1	173,051	49,50	5,2	5,1	23:59	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	23:59	25,400	23:59	5,1		
23.11.2021	3,250	172,785	70,50	5,2	5,1	172,713	50,90	5,3	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	28,324	24:00	5,1		
24.11.2021	3,546	172,913	73,70	5,1	5,1	172,861	52,30	5,2	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	28,406	24:00	5,1		
25.11.2021	3,272	173,445	70,50	5,0	5,1	173,389	50,70	5,0	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	25,953	24:00	5,1		
26.11.2021	3,309	173,573	71,40	5,0	5,1	173,507	51,30	5,0	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	29,819	24:00	5,1		
27.11.2021	3,177	173,553	70,10	5,2	5,1	173,507	50,90	5,2	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	29,691	24:00	5,1		
28.11.2021	2,839	174,725	66,30	5,4	5,1	174,659	49,10	5,5	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	28,841	24:00	5,1		
29.11.2021	2,735	174,592	66,00	5,6	5,1	174,536	49,10	5,6	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	28,841	24:00	5,1		
30.11.2021	2,813	175,022	66,60	5,4	5,1	174,976	49,30	5,4	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	23,470	24:00	5,1		
01.12.2021	2,868	175,319	66,80	5,4	5,1	175,268	49,20	5,4	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	27,336	24:00	5,1		
02.12.2021	2,918	174,572	66,90	5,4	5,1	174,505	49,00	5,4	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	24,760	24:00	5,1		
03.12.2021	2,920	175,150	67,20	5,5	5,1	175,078	49,40	5,5	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	24,581	24:00	5,1		
04.12.2021	2,879	175,032	66,70	5,6	5,1	174,981	49,10	5,6	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	28,503	24:00	5,1		
05.12.2021	2,937	175,196	67,20	5,6	5,1	175,119	49,20	5,6	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	27,228	24:00	5,1		
06.12.2021	2,982	175,340	67,30	5,6	5,1	175,278	49,10	5,6	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	28,979	24:00	5,1		
07.12.2021	2,921	174,766	66,30	5,5	5,1	174,684	48,40	5,5	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	22,999	24:00	5,1		
08.12.2021	2,904	174,940	66,60	5,5	5,1	174,889	48,80	5,5	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	25,293	24:00	5,1		
09.12.2021	2,870	174,781	66,30	5,6	5,1	174,746	48,70	5,6	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	25,277	24:00	5,1		
10.12.2021	2,911	173,988	66,60	5,7	5,1	173,911	48,70	5,7	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	23,900	24:00	5,1		
11.12.2021	3,045	174,474	67,80	5,5	5,1	174,418	49,10	5,5	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	27,203	24:00	5,1		
12.12.2021	2,985	175,882	66,50	5,2	5,1	175,805	48,40	5,2	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	27,750	24:00	5,1		
13.12.2021	3,107	175,846	67,50	5,2	5,1	175,790	49,00	5,2	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	28,017	24:00	5,1		
14.12.2021	3,021	177,249	65,50	5,2	5,1	177,203	47,70	5,2	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	23,921	24:00	5,1		
15.12.2021	3,022	175,985	66,70	5,1	5,1	175,933	48,40	5,1	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	23,373	24:00	5,1		
16.12.2021	3,003	174,490	66,70	5,1	5,1	174,428	48,30	5,1	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	25,539	24:00	5,1		
17.12.2021	3,005	173,445	67,40	5,1	5,1	173,420	48,90	5,1	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	25,252	24:00	5,1		
18.12.2021	2,925	174,121	66,50	5,0	5,1	174,080	48,60	5,0	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	24,079	24:00	5,1		
19.12.2021	2,932	173,471	66,30	5,2	5,1	173,394	48,20	5,2	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	28,698	24:00	5,1		
20.12.2021	2,970	173,368	66,90	5,2	5,1	173,322	48,50	5,2	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	25,211	24:00	5,1		
21.12.2021	3,858	171,919	76,90	5,0	5,1	171,858	53,10	5,0	5,1	24:00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	24:00	26,762	24:00	5,1		
Среднее	3,033	174,435	67,86	5,3	---	174,377	49,36	5,3	---	23:59	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	23:59	26,316	23:59	---		
Итого	90,991	5233,039	---	---	---	5231,304	---	---	---	719:59	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	719:59	789,473	719:59	---		

Дата	Q1, Гкал	G1, т	G2, т	T1, чч:мм	Q3, Гкал	G3, т	T3, чч:мм	V5, м³	T5, чч:мм
22.11.2021	531,408	21050,225	21021,379	4003.07	---	---	---	8126.00	9354.17
21.12.2021	622,399	26283,264	26252,682	4723.06	---	---	---	8845.59	10342,492

Суммарное время аварийных ситуаций 1, ч: 00:01
 Суммарное время аварийных ситуаций 2, ч: 00:01
 Суммарное время аварийных ситуаций 3, ч: 00:01

Ответственный за учет тепловой энергии: _____
 Отчет принят " _____ " _____ 20__ г. _____

Бел