


Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н5-1.2, зав. №01367

Температура холодной воды t<sub>хв</sub> 5 °С  
Давление холодной воды Р<sub>хв</sub> 5 кгс/см<sup>2</sup>  
Схема теплоснабжения №Ф24  
Уточненные данные за период с 22.11.2021 по 21.12.2021  
Поставщик:  
Потребитель: ул. Ушинского д. 17

Дата	Тепловой ввод №1										Тепловой ввод №2										Холодная вода			
	Q1, Гкал	G1, т	t1, °C	P1, кг/см²	HC1	G2, т	t2, °C	P2, кг/см²	HC2	T1, чч:мм	Q3, Гкал	G3, т	t3, °C	P3, кг/см²	HC3	G4, т	t4, °C	P4, кг/см²	HC4	T3, чч:мм	V5, м³	T5, чч:мм	HC5	
22.11.2021	3,939	367,350	48,80	6,8	5,1,Р	367,293	38,00	4,5	5,1,Р	24:00	0,000	0,000	150,00	6,8	76,2,1,Р	0,000	150,00	4,5	76,2,1,Р	00:00	0,000	24:00	5,1,Р	
23.11.2021	4,682	381,271	52,70	6,8	5,1,Р	381,204	40,30	4,5	5,1,Р	24:00	0,000	0,000	150,00	6,8	76,2,1,Р	0,000	150,00	4,5	76,2,1,Р	00:00	0,000	24:00	5,1,Р	
24.11.2021	5,095	377,073	54,70	6,8	5,1,Р	377,021	41,00	4,5	5,1,Р	24:00	0,000	0,000	150,00	6,8	76,2,1,Р	0,000	150,00	4,5	76,2,1,Р	00:00	0,000	24:00	5,1,Р	
25.11.2021	4,448	376,141	51,20	6,8	6,5,1,Р	376,371	39,20	4,5	6,5,1,Р	23:45	0,000	0,000	150,00	6,8	76,2,1,Р	0,000	150,00	4,5	76,2,1,Р	00:00	0,000	24:00	5,1,Р	
26.11.2021	4,202	376,673	49,50	6,8	5,1,Р	376,607	38,30	4,5	5,1,Р	24:00	0,000	0,000	150,00	6,8	76,2,1,Р	0,000	150,00	4,5	76,2,1,Р	00:00	0,000	24:00	6,5,1,Р	
27.11.2021	4,493	322,458	54,90	6,8	6,5,1,Р	322,529	40,30	4,5	6,5,1,Р	21:50	0,000	0,000	150,00	6,8	76,2,1,Р	0,000	150,00	4,5	76,2,1,Р	00:00	0,000	24:00	5,1,Р	
28.11.2021	5,037	316,580	57,40	6,8	5,1,Р	316,518	41,40	4,5	5,1,Р	24:00	0,000	0,000	150,00	6,8	76,2,1,Р	0,000	150,00	4,5	76,2,1,Р	00:00	0,000	24:00	6,5,1,Р	
29.11.2021	5,472	321,239	61,00	6,8	5,1,Р	321,162	44,00	4,5	5,1,Р	24:00	0,000	0,000	150,00	6,8	76,2,1,Р	0,000	150,00	4,5	76,2,1,Р	00:00	0,000	24:00	5,1,Р	
30.11.2021	4,884	338,381	57,50	6,8	5,1,Р	338,330	43,00	4,5	5,1,Р	24:00	0,000	0,000	150,00	6,8	76,2,1,Р	0,000	150,00	4,5	76,2,1,Р	00:00	0,000	24:00	5,1,Р	
01.12.2021	5,276	353,526	58,90	6,8	5,1,Р	353,490	44,00	4,5	5,1,Р	24:00	0,000	0,000	150,00	6,8	76,2,1,Р	0,000	150,00	4,5	76,2,1,Р	00:00	0,000	24:00	5,1,Р	
02.12.2021	5,435	359,291	59,10	6,8	5,1,Р	359,235	43,90	4,5	5,1,Р	24:00	0,000	0,000	150,00	6,8	76,2,1,Р	0,000	150,00	4,5	76,2,1,Р	00:00	0,000	24:00	5,1,Р	
03.12.2021	5,084	363,233	57,20	6,8	5,1,Р	363,167	43,10	4,5	5,1,Р	24:00	0,000	0,000	150,00	6,8	76,2,1,Р	0,000	150,00	4,5	76,2,1,Р	00:00	0,000	24:00	5,1,Р	
04.12.2021	5,336	359,813	58,90	6,8	5,1,Р	359,777	44,00	4,5	5,1,Р	24:00	0,000	0,000	150,00	6,8	76,2,1,Р	0,000	150,00	4,5	76,2,1,Р	00:00	0,000	24:00	5,1,Р	
05.12.2021	5,466	360,248	59,10	6,8	5,1,Р	360,166	43,90	4,5	5,1,Р	24:00	0,000	0,000	150,00	6,8	76,2,1,Р	0,000	150,00	4,5	76,2,1,Р	00:00	0,000	24:00	5,1,Р	
06.12.2021	5,444	350,587	59,20	6,8	6,5,1,Р	351,063	43,60	4,5	6,5,1,Р	23:23	0,000	0,000	150,00	6,8	76,2,1,Р	0,000	150,00	4,5	76,2,1,Р	00:00	0,000	24:00	5,1,Р	
07.12.2021	5,577	357,806	59,00	6,7	5,1,Р	357,740	43,40	4,4	5,1,Р	23:59	0,000	0,000	150,00	6,8	76,2,1,Р	0,000	150,00	4,5	76,2,1,Р	00:00	0,000	24:00	5,1,Р	
08.12.2021	5,691	357,504	60,50	6,8	5,1,Р	357,427	44,60	4,5	5,1,Р	24:00	0,000	0,000	149,60	6,7	76,2,1,Р	0,000	149,60	4,4	76,2,1,Р	00:00	0,000	24:00	6,5,1,Р	
09.12.2021	5,648	364,063	60,40	6,8	5,1,Р	364,022	44,90	4,5	5,1,Р	24:00	0,000	0,000	150,00	6,8	76,2,1,Р	0,000	150,00	4,5	76,2,1,Р	00:00	0,000	23:59	5,1,Р	
10.12.2021	5,686	371,231	60,40	6,8	5,1,Р	371,169	45,00	4,5	5,1,Р	24:00	0,000	0,000	150,00	6,8	76,2,1,Р	0,000	150,00	4,5	76,2,1,Р	00:00	0,000	24:00	5,1,Р	
11.12.2021	5,990	371,072	61,50	6,8	5,1,Р	370,985	45,30	4,5	5,1,Р	24:00	0,000	0,000	150,00	6,8	76,2,1,Р	0,000	150,00	4,5	76,2,1,Р	00:00	0,000	24:00	5,1,Р	
12.12.2021	5,826	371,215	60,20	6,8	5,1,Р	371,159	44,40	4,5	5,1,Р	24:00	0,000	0,000	150,00	6,8	76,2,1,Р	0,000	150,00	4,5	76,2,1,Р	00:00	0,000	24:00	5,1,Р	
13.12.2021	6,054	369,603	61,30	6,8	5,1,Р	369,531	44,80	4,5	5,1,Р	24:00	0,000	0,000	150,00	6,8	76,2,1,Р	0,000	150,00	4,5	76,2,1,Р	00:00	0,000	24:00	5,1,Р	
14.12.2021	5,664	374,159	58,90	6,8	5,1,Р	374,108	43,60	4,5	5,1,Р	24:00	0,000	0,000	150,00	6,8	76,2,1,Р	0,000	150,00	4,5	76,2,1,Р	00:00	0,000	24:00	5,1,Р	
15.12.2021	5,792	396,349	59,30	6,8	5,1,Р	396,283	44,60	4,5	5,1,Р	24:00	0,000	0,000	150,00	6,8	76,2,1,Р	0,000	150,00	4,5	76,2,1,Р	00:00	0,000	24:00	5,1,Р	
16.12.2021	5,765	403,748	59,40	6,8	5,1,Р	403,692	45,00	4,5	5,1,Р	24:00	0,000	0,000	150,00	6,8	76,2,1,Р	0,000	150,00	4,5	76,2,1,Р	00:00	0,000	24:00	5,1,Р	
17.12.2021	5,434	367,718	59,20	6,8	6,5,1,Р	368,246	45,10	4,5	6,5,1,Р	21:56	0,000	0,000	150,00	6,8	76,2,1,Р	0,000	150,00	4,5	76,2,1,Р	00:00	0,000	24:00	5,1,Р	
18.12.2021	5,783	400,205	59,90	6,8	5,1,Р	400,169	45,30	4,5	5,1,Р	24:00	0,000	0,000	150,00	6,8	76,2,1,Р	0,000	150,00	4,5	76,2,1,Р	00:00	0,000	24:00	6,5,1,Р	
19.12.2021	5,675	388,066	59,50	6,8	5,1,Р	388,035	44,80	4,5	5,1,Р	24:00	0,000	0,000	150,00	6,8	76,2,1,Р	0,000	150,00	4,5	76,2,1,Р	00:00	0,000	24:00	5,1,Р	
20.12.2021	5,784	383,268	60,10	6,8	5,1,Р	383,186	44,90	4,5	5,1,Р	24:00	0,000	0,000	150,00	6,8	76,2,1,Р	0,000	150,00	4,5	76,2,1,Р	00:00	0,000	24:00	5,1,Р	
21.12.2021	7,456	386,406	68,40	6,8	5,1,Р	386,340	48,90	4,5	5,1,Р	24:00	0,000	0,000	150,00	6,8	76,2,1,Р	0,000	150,00	4,5	76,2,1,Р	00:00	0,000	24:00	5,1,Р	
Среднее	5,404	366,210	58,27	6,8	---	366,200	43,42	4,5	---	23:49	---	---	149,99	6,8	---	---	149,99	4,5	---	00:00	---	24:00	5,1,Р	
Итого	162,115	10986,307	---	---	---	10986,015	---	---	---	714:53	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	719:59	---	
Дата	Q1, Гкал	G1, т	G2, т		T1, чч:мм	Q3, Гкал	G3, т	G4, т		T3, чч:мм	V5, м³	T5, чч:мм	HC5											
22.11.2021	879,547	56670,495	56669,850		3344:46	203,002	24453,147		15922:577	2483:15	0,000	9345:00												
21.12.2021	1041,662	67656,801	67655,864		4059:39	203,002	24453,147		15922,577	2483:15	0,000	10064:59												

Суммарное время аварийных ситуаций 1, ч: 05:07

Суммарное время аварийных ситуаций 1, ч: 05:07  
Суммарное время аварийных ситуаций 2, ч: 720:00  
Суммарное время аварийных ситуаций 3, ч: 00:01

Ответственный за учет тепловой энергии:   
Отчет принят " " 20 г. /