

Ведомость учета параметров потребления тепла и горячей воды

за период с 22.08.2021 по 21.09.2021

Наименьший расход теплоносителя Gmin:
Наибольший расход теплоносителя Gmax:

Потребитель:

Адрес: Баумана, 333/8

Договор:

Тип прибора: ТСРВ-024

Номер прибора: 800123

Дата	Теплоснабжение										ГВС						ХВС	
	ΔQ, Гкал	M1, т	M2, т	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	Нараб., ч	ΔMгвс, т	ΔMгв, т	Нараб., ч	ΔT, °C	T3, °C	T4, °C	M3, т	M4, т	ΔQ, Гкал	Mхв, т	Нараб., ч
22.08.21	0,000	0,000	0,000	23,98	23,34	0,64	0,00	0,000	3,021	24,00	10,99	58,20	47,21	13,981	10,960	0,278	5,598	24,00
23.08.21	0,000	0,000	0,000	23,42	22,74	0,68	0,00	0,000	3,087	24,00	11,06	57,56	46,50	14,160	11,073	0,283	8,473	24,00
24.08.21	0,000	0,000	0,000	23,06	22,42	0,64	0,00	0,000	4,565	23,98	9,68	53,25	43,57	13,596	9,031	0,319	7,401	24,00
25.08.21	0,000	0,000	0,000	22,81	22,19	0,62	0,00	0,000	3,429	24,00	12,80	60,95	48,15	14,316	10,887	0,327	5,377	24,00
26.08.21	0,000	0,000	0,000	22,85	22,28	0,57	0,00	0,000	4,056	24,00	11,81	57,17	45,36	13,198	9,143	0,319	6,124	24,00
27.08.21	0,000	0,000	0,000	22,72	22,16	0,56	0,00	0,000	3,149	24,00	11,71	58,34	46,63	13,797	10,648	0,295	5,677	24,00
28.08.21	0,000	0,000	0,000	22,79	22,23	0,56	0,00	0,000	3,253	24,00	11,49	57,77	46,28	14,090	10,837	0,296	5,216	24,00
29.08.21	0,000	0,000	0,000	22,79	22,19	0,60	0,00	0,000	3,309	24,00	11,32	58,16	46,84	14,259	10,950	0,300	5,266	24,00
30.08.21	0,000	0,000	0,000	22,97	22,36	0,61	0,00	0,000	4,611	24,00	11,34	58,54	47,20	15,682	11,071	0,373	6,722	24,00
31.08.21	0,000	0,000	0,000	22,89	22,28	0,61	0,00	0,000	4,344	24,00	11,25	57,59	46,34	14,812	10,469	0,345	6,386	24,00
01.09.21	0,000	0,000	0,000	22,89	22,34	0,55	0,00	0,000	5,125	24,00	12,22	58,10	45,88	14,138	9,013	0,380	7,339	24,00
02.09.21	0,000	0,000	0,000	22,53	21,89	0,64	0,00	0,000	3,869	24,00	12,29	57,29	45,00	13,107	9,238	0,315	5,864	24,00
03.09.21	0,000	0,000	0,000	21,81	21,17	0,64	0,00	0,000	4,423	24,00	12,40	57,29	44,89	13,852	9,429	0,349	5,835	24,00
04.09.21	0,000	0,000	0,000	21,17	20,55	0,62	0,00	0,000	5,001	24,00	12,46	57,76	45,30	14,892	9,890	0,389	5,866	24,00
05.09.21	0,000	0,000	0,000	20,23	19,54	0,69	0,00	0,000	3,834	24,00	12,76	56,48	43,72	13,220	9,386	0,316	5,311	24,00
06.09.21	0,000	0,000	0,000	19,58	18,91	0,67	0,00	0,000	4,371	24,00	12,77	57,68	44,91	14,193	9,822	0,356	6,423	24,00
07.09.21	0,000	0,000	0,000	19,20	18,62	0,58	0,18	0,000	4,314	22,78	12,16	54,64	42,48	13,115	8,801	0,317	4,868	22,78
08.09.21	0,000	0,006	0,000	19,14	18,64	0,50	0,20	0,006	4,095	23,28	13,27	56,72	43,45	12,642	8,547	0,327	5,462	23,28
09.09.21	0,000	0,000	0,000	19,40	18,99	0,41	0,18	0,000	4,399	23,10	12,55	55,96	43,41	13,818	9,418	0,342	5,593	23,10
10.09.21	0,000	0,000	0,000	19,81	19,40	0,41	0,00	0,000	4,645	23,98	12,70	58,31	45,61	14,970	10,325	0,378	6,347	23,97
11.09.21	0,000	0,000	0,000	20,11	19,66	0,45	0,05	0,000	3,881	23,80	12,25	57,86	45,61	14,299	10,418	0,333	8,612	23,80
12.09.21	0,000	0,000	0,000	20,42	19,98	0,44	0,00	0,000	3,972	23,98	12,28	57,84	45,56	14,456	10,484	0,339	5,328	24,00
13.09.21	0,000	0,000	0,000	20,52	20,03	0,49	0,00	0,000	4,292	24,00	12,35	58,74	46,39	14,666	10,373	0,361	5,731	24,00
14.09.21	0,000	0,000	0,000	20,69	20,19	0,50	0,00	0,000	4,066	24,00	12,58	58,90	46,32	14,434	10,368	0,349	5,128	24,00
15.09.21	0,000	0,000	0,000	20,29	19,70	0,59	0,00	0,000	4,074	24,00	12,69	57,69	45,00	13,926	9,852	0,342	5,155	24,00
16.09.21	0,000	0,000	0,000	19,78	19,15	0,63	0,00	0,000	3,689	24,00	13,05	57,47	44,42	13,708	10,019	0,324	6,309	24,00
17.09.21	0,000	0,000	0,000	19,28	18,61	0,67	0,00	0,000	4,299	24,00	12,58	56,16	43,58	13,889	9,590	0,344	5,835	24,00
18.09.21	0,000	0,000	0,000	19,38	18,87	0,51	0,00	0,000	3,032	24,00	13,01	57,72	44,71	13,676	10,644	0,299	3,994	24,00
19.09.21	0,000	0,000	0,000	18,84	18,26	0,58	0,00	0,000	5,355	24,00	12,43	55,57	43,14	14,690	9,335	0,388	5,087	24,00
20.09.21	0,000	0,000	0,000	18,43	17,87	0,56	0,00	0,000	1,803	16,67	13,60	57,05	43,45	8,990	7,187	0,193	2,500	16,67
21.09.21	-0,001	0,000	0,052	17,98	18,63	-0,65	0,12	-0,052	0,031	0,90	12,33	53,83	41,50	0,191	0,160	0,004	0,083	0,90
Итого	-0,001	0,006	0,052	21,02	20,49	0,53	0,73	-0,046	119,393	710,48	12,20	57,31	45,11	416,761	297,368	9,878	174,911	710,50

Ответственный за учет тепловой энергии:
Представитель обслуживающей организации: