

Ведомость учета параметров потребления тепла и горячей воды

за период с 22.08.2021 по 21.09.2021

Наименьший расход теплоносителя Gmin:
Наибольший расход теплоносителя Gmax:


Тип прибора: ТСРВ-024
Номер прибора: 801326

Потребитель:

Адрес: Баумана, 333/1

Договор:

Дата	Теплоснабжение										ГВС					ХВС	
	ΔQ, Гкал	M1, т	M2, т	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	Нараб., ч	ΔMгв, т	Нараб., ч	ΔT, °C	T3, °C	T4, °C	M3, т	M4, т	ΔQ, Гкал	Mхв, т	Нараб., ч
22.08.21	0,000	0,000	0,000	25,10	24,99	0,11	24,00	0,000	3,199	24,00	17,26	52,58	4,481	1,283	0,185	4,715	24,00
23.08.21	0,000	0,000	0,000	24,70	24,54	0,16	24,00	0,000	2,875	24,00	17,56	52,21	4,177	1,302	0,171	3,990	24,00
24.08.21	0,000	0,000	0,000	24,17	24,02	0,15	24,00	0,000	3,407	24,00	16,36	48,11	4,475	1,068	0,186	4,555	24,00
25.08.21	0,000	0,000	0,000	23,92	23,94	-0,02	24,00	0,000	2,933	24,00	19,69	54,56	4,187	1,254	0,183	4,902	24,00
26.08.21	0,000	0,000	0,000	23,81	23,92	-0,11	24,00	0,000	3,013	24,00	19,17	52,30	4,081	1,068	0,172	3,963	24,00
27.08.21	0,000	0,000	0,000	23,70	23,84	-0,14	24,00	0,000	3,139	24,00	19,30	53,36	4,371	1,232	0,186	4,850	24,00
28.08.21	0,000	0,000	0,000	23,64	23,71	-0,07	24,00	0,000	3,037	24,00	18,43	52,43	4,947	1,240	0,179	6,429	24,00
29.08.21	0,000	0,000	0,000	23,58	23,65	-0,07	24,00	0,000	3,701	24,00	19,00	53,03	4,471	1,285	0,174	5,147	24,00
30.08.21	0,000	0,000	0,000	23,59	23,66	-0,07	24,00	0,000	2,883	24,00	19,23	53,23	4,168	1,211	0,229	5,292	24,00
31.08.21	0,000	0,000	0,000	23,49	23,60	-0,11	24,00	0,000	4,057	24,00	18,83	53,18	5,268	1,075	0,192	5,054	24,00
01.09.21	0,000	0,000	0,000	23,59	23,70	-0,11	24,00	0,000	3,372	24,00	18,64	52,80	4,355	1,049	0,187	4,926	24,00
02.09.21	0,000	0,000	0,000	23,27	23,29	-0,02	24,00	0,000	3,307	24,00	18,90	51,79	4,024	1,112	0,169	3,804	24,00
03.09.21	0,000	0,000	0,000	22,60	22,71	-0,11	24,00	0,000	2,912	24,00	18,38	51,82	5,789	1,184	0,261	4,274	24,00
04.09.21	0,000	0,000	0,000	22,24	22,38	-0,14	24,00	0,000	4,605	24,00	19,21	53,80	5,509	1,081	0,245	4,713	24,00
05.09.21	0,000	0,000	0,000	21,35	21,44	-0,09	24,00	0,000	4,428	24,00	18,57	51,70	5,320	1,175	0,237	3,337	24,00
06.09.21	0,000	0,000	0,000	20,48	20,64	-0,16	24,00	0,000	4,145	24,00	19,54	52,49	4,176	1,069	0,170	3,322	22,50
07.09.21	0,000	0,000	0,000	20,01	20,11	-0,10	22,50	0,000	3,107	22,50	18,30	49,58	4,896	1,013	0,218	3,472	23,48
08.09.21	0,000	0,000	0,000	19,95	20,13	-0,18	23,48	0,000	3,883	23,48	18,52	51,58	5,252	1,124	0,229	3,875	23,10
09.09.21	0,000	0,000	0,000	20,28	20,55	-0,27	23,10	0,000	4,129	23,10	18,31	51,32	5,064	1,270	0,221	3,824	24,00
10.09.21	0,000	0,000	0,000	20,91	21,18	-0,27	24,00	0,000	3,794	24,00	19,01	53,24	5,840	1,234	0,216	3,876	23,80
11.09.21	0,000	0,000	0,000	21,20	21,36	-0,16	23,80	0,000	3,707	23,80	18,49	52,34	4,941	1,234	0,263	5,170	24,00
12.09.21	0,000	0,000	0,000	21,59	21,70	-0,11	24,00	0,000	4,607	24,00	18,20	52,98	4,732	1,249	0,206	3,983	24,00
13.09.21	0,000	0,000	0,000	21,79	21,94	-0,15	24,00	0,000	3,483	24,00	19,05	53,46	3,883	1,240	0,161	3,211	24,00
14.09.21	0,000	0,000	0,000	21,97	22,06	-0,09	24,00	0,000	2,644	24,00	18,61	52,75	6,419	1,144	0,297	24,381	24,00
15.09.21	0,000	0,000	0,000	21,56	21,45	0,11	24,00	0,000	5,275	24,00	18,75	53,40	7,304	1,161	0,339	4,668	24,00
16.09.21	0,000	0,000	0,000	21,22	21,19	0,03	24,00	0,000	6,142	24,00	18,91	55,11	4,579	1,183	0,194	4,012	24,00
17.09.21	0,000	0,000	0,000	20,50	20,22	0,28	24,00	0,000	3,396	24,00	18,79	51,40	5,186	1,251	0,228	3,695	24,00
18.09.21	0,000	0,000	0,000	20,09	19,92	0,17	24,00	0,000	3,934	24,00	19,69	52,71	5,134	1,184	0,219	4,112	24,00
19.09.21	0,000	0,000	0,000	19,73	19,60	0,13	24,00	0,000	3,950	24,00	18,18	50,11	5,868	1,200	0,267	4,492	24,00
20.09.21	0,000	0,000	0,000	19,62	19,67	-0,05	24,00	0,000	4,668	24,00	18,95	52,66	5,985	1,206	0,267	4,171	24,00
21.09.21	0,000	0,000	0,000	19,57	19,66	-0,09	24,00	0,000	4,778	24,00	19,32	52,72	5,985	1,206	0,267	4,171	24,00
Итого	0,000	0,000	0,000	22,04	22,09	-0,05	740,88	0,000	116,510	740,88	18,68	52,41	153,136	36,626	6,663	155,400	740,88

Ответственный за учет тепловой энергии: 
Представитель обслуживающей организации: