

# Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н100.2.1, зав. №00001129

Суточные данные за период с 22.08.21 по 21.09.21

Поставщик:

Потребитель: Ул. Ф. Энгельса д. 1/2

Температура холодной воды tвх: 5,00 °С

Температура холодной воды Рхв: 5,000 кг/см²

Схема теплоснабжения №3.1

## Тепловая система 1

Дата	Qотопл., Гкал	G1, т	G2, т	G1-G2, т	V1, м³	V2, м³	V1-V2, м³	t1, °С	t2, °С	t1-t2, °С	P1, кг/см²	P2, кг/см²	Траб., ч.мм	Канальные НС	НС ТС
22.08.21	0,730	46,489	47,520	-1,021	47,530	48,160	-0,630	69,79	53,19	16,60	9,000	5,000	24,00		8
23.08.21	0,670	46,576	47,531	-1,005	47,510	48,160	-0,650	67,09	52,70	14,39	9,000	5,000	24,00		8
24.08.21	0,632	46,459	47,511	-1,013	47,480	48,140	-0,660	67,16	52,71	14,45	9,000	5,000	24,00		8
25.08.21	0,639	46,754	47,763	-1,009	47,720	48,390	-0,670	67,14	52,60	14,54	9,000	5,000	24,00		8
26.08.21	0,641	46,340	47,348	-1,008	47,300	47,970	-0,670	67,24	52,50	14,74	9,000	5,000	24,00		8
27.08.21	0,652	46,391	47,374	-0,982	47,350	47,990	-0,640	67,13	52,29	14,84	9,000	5,000	24,00		8
28.08.21	0,698	46,673	47,688	-0,992	47,640	48,310	-0,670	67,23	53,34	13,89	9,000	5,000	24,00		8
29.08.21	0,710	46,790	47,788	-0,989	47,770	48,380	-0,610	67,28	51,31	15,97	9,000	5,000	24,00		8
30.08.21	0,652	46,871	47,852	-0,981	47,830	48,470	-0,640	66,79	52,06	14,73	9,000	5,000	24,00		8
31.08.21	0,650	46,285	47,263	-0,978	47,220	47,860	-0,640	66,16	51,36	14,80	9,000	5,000	24,00		8
01.09.21	0,526	36,719	37,384	-0,666	37,400	37,800	-0,400	57,33	44,15	13,18	9,000	5,000	24,00		8
02.09.21	0,703	46,508	47,501	-1,023	47,520	48,170	-0,650	69,05	53,14	15,91	9,000	5,000	24,00		8
03.09.21	0,704	46,875	47,678	-0,753	47,690	48,270	-0,580	68,85	53,29	15,56	9,000	5,000	24,00		8
04.09.21	0,775	47,361	47,593	-0,232	48,390	48,220	0,170	68,08	52,60	15,48	9,000	5,000	24,00		8
05.09.21	0,782	47,376	47,615	-0,239	48,400	48,230	0,170	68,82	51,96	16,84	9,000	5,000	24,00		8
06.09.21	0,803	47,448	47,652	-0,204	48,460	48,270	0,190	69,04	52,13	16,91	9,000	5,000	24,00		8
07.09.21	0,782	47,501	47,741	-0,240	48,530	48,360	0,170	68,90	52,15	16,75	9,000	5,000	24,00		8
08.09.21	0,776	47,566	47,809	-0,243	48,600	48,440	0,160	69,02	52,65	16,37	9,000	5,000	24,00		8
09.09.21	0,772	47,800	48,040	-0,240	48,840	48,680	0,160	69,05	52,87	16,18	9,000	5,000	24,00		8
10.09.21	0,784	47,986	48,193	-0,207	49,090	48,830	0,260	69,02	52,67	16,35	9,000	5,000	24,00		8
11.09.21	0,802	48,170	48,356	-0,186	49,220	48,960	0,260	69,11	52,50	16,61	9,000	5,000	24,00		8
12.09.21	0,841	48,271	48,463	-0,192	49,320	49,060	0,260	69,01	51,59	17,42	9,000	5,000	24,00		8
13.09.21	0,751	48,328	48,460	-0,130	49,360	49,080	0,280	69,01	53,53	15,48	9,000	5,000	24,00		8
14.09.21	0,748	48,973	49,162	-0,089	49,120	48,870	0,250	69,09	53,60	15,49	9,000	5,000	24,00		8
15.09.21	0,745	47,940	48,037	-0,097	48,980	48,690	0,290	68,94	53,47	15,47	9,000	5,000	24,00		8
16.09.21	0,725	47,983	48,069	-0,086	49,090	48,730	0,360	68,74	53,74	15,00	9,000	5,000	24,00		8
17.09.21	0,780	48,129	48,214	-0,085	48,180	48,960	-0,780	69,19	53,05	16,14	9,000	5,000	24,00		8
18.09.21	0,768	48,209	48,278	-0,069	49,260	48,980	0,280	69,11	52,88	16,23	9,000	5,000	24,00		8
19.09.21	0,837	48,169	48,248	-0,079	49,210	48,960	0,250	69,80	51,52	17,28	9,000	5,000	24,00		8
20.09.21	0,839	48,414	48,505	-0,091	49,460	49,120	0,340	69,78	51,52	17,26	9,000	5,000	24,00		8
21.09.21	1,266	148,952	152,266	-3,315	151,912	154,542	-2,630	66,71	55,30	11,41	9,000	5,000	23,54		5,8 F
Среднее	0,748	50,303	50,898	-0,595	51,369	51,576	-0,208	68,01	52,40	15,62	9,000	5,000	24,00		5,8 F
Итого	23,135	1959,375	1977,813	-18,438	1992,500	1998,875	-6,375	68,01	52,40	15,62	9,000	5,000	743,52		8
На 22.08.21	6005,877	637,965,31	617,460,681	650,362,004	20506,188	628,685,901	23940,925	69,83	54,88	14,95	18,000	5,000	197,25		5,8 F
На 21.09.21	5029,012	639,544,681	619,036,501	619,974,501	20524,625	628,683,871	23867,900	68,71	55,30	11,41	19,000	5,000	194,60		5,8 F

Ответственный за учет тепловой энергии:

Отчет принят " 20 г.