

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/08/21г.-21/09/21г.

Абонент:пл. Аксакова, д. 3

Адрес:пл. Аксакова, д. 3

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.12 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.12 м3/ч

txв: догов., txд = 10.00°C

Серийный номер 20114184, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0xD1E7

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	КС
22.08.21 23	60.20	53.63	6.56<	6.12	6.12	21.760	21.475	16.779	16.779	0.000	10.00	7.00	0.110	19	5	*
23.08.21 23	59.90	53.30	6.60<	6.12	6.12	21.696	21.406	16.706	16.706	0.000	10.00	7.00	0.110	19	5	*
24.08.21 23	60.00	53.27	6.73<	6.12	6.12	21.272	20.976	15.407	15.407	0.000	10.00	7.00	0.104	18	6	*
25.08.21 23	60.07	53.90	6.16<	6.12	6.12	21.413	21.114	15.608	15.608	0.000	10.00	7.00	0.096	18	6	*
26.08.21 23	60.04	53.73	6.32<	6.12	6.12	21.351	21.042	17.221	17.221	0.000	10.00	7.00	0.109	20	4	*
27.08.21 23	60.02	53.26	6.75<	6.12	6.12	21.091	20.775	16.162	16.162	0.000	10.00	7.00	0.109	19	5	*
28.08.21 23	60.13	53.97	6.16<	6.12	6.12	21.324	21.017	15.480	15.480	0.000	10.00	7.00	0.095	18	6	*
29.08.21 23	60.16	54.41	5.75<	6.12	6.12	21.465	21.165	15.648	15.648	0.000	10.00	7.00	0.090	18	6	*
30.08.21 23	60.36	54.23	6.13<	6.12	6.12	22.830	22.530	18.649	18.649	0.000	10.00	7.00	0.114	20	4	*
31.08.21 23	59.93	53.13	6.80<	6.12	6.12	21.687	21.379	16.867	16.867	0.000	10.00	7.00	0.115	19	5	*
01.09.21 23	61.86	55.29	6.57<	6.12	6.12	22.399	22.093	16.487	16.487	0.000	10.00	7.00	0.108	18	6	*
02.09.21 23	61.15	54.83	6.32<	6.12	6.12	22.212	21.903	17.856	17.856	0.000	10.00	7.00	0.113	20	4	*
03.09.21 23	60.26	54.08	6.18<	6.12	6.12	21.929	21.617	15.859	15.859	0.000	10.00	7.00	0.098	18	6	*
04.09.21 23	60.26	53.22	7.05<	6.12	6.12	21.410	21.084	17.390	17.390	0.000	10.00	7.00	0.123	20	4	*
05.09.21 23	59.57	53.00	6.57<	6.12	6.12	21.063	20.744	17.128	17.128	0.000	10.00	7.00	0.113	20	4	*
06.09.21 23	59.43	52.64	6.79<	6.12	6.12	20.840	20.523	16.140	16.140	0.000	10.00	7.00	0.110	19	5	*
07.09.21 23	57.66	50.42	7.24<	6.12	6.12	18.051!	17.809!	12.293!	12.293!	0.000	10.00	7.00	0.089	13	11	*
08.09.21 23	59.52	54.02	5.50<	6.12	6.12	24.980	24.670	18.117	18.117	0.000	10.00	7.00	0.100	18	6	*
09.09.21 23	59.37	53.12	6.25<	6.12	6.12	22.642	22.327	15.932	15.932	0.000	10.00	7.00	0.100	18	6	*
10.09.21 23	59.64	53.20	6.44<	6.12	6.12	20.389	20.070	17.287	17.287	0.000	10.00	7.00	0.111	21	3	*
11.09.21 23	58.86	52.71	6.14<	6.12	6.12	19.279	18.961	15.575	15.575	0.000	10.00	7.00	0.096	20	4	*
12.09.21 23	59.22	51.75	7.46<	6.12	6.12	19.404	19.077	14.063	14.063	0.000	10.00	7.00	0.105	18	6	*
13.09.21 23	59.86	53.91	5.95<	6.12	6.12	21.413	21.083	15.896	15.896	0.000	10.00	7.00	0.095	18	6	*
14.09.21 23	59.96	53.92	6.04<	6.12	6.12	23.154	22.812	17.781	17.781	0.000	10.00	7.00	0.107	19	5	*
15.09.21 23	59.72	53.61	6.12<	6.12	6.12	23.227	22.890	16.036	16.036	0.000	10.00	7.00	0.098	17	7	*
16.09.21 23	59.88	53.59	6.29<	6.12	6.12	23.956	23.618	18.263	18.263	0.000	10.00	7.00	0.115	19	5	*
17.09.21 23	60.84	55.05	5.79<	6.12	6.12	24.694	24.350	18.106	18.106	0.000	10.00	7.00	0.105	18	6	*
18.09.21 23	60.17	54.47	5.70<	6.12	6.12	24.656	24.309	18.973	18.973	0.000	10.00	7.00	0.108	19	5	*
19.09.21 23	59.83	53.17	6.66<	6.12	6.12	24.429	24.088	15.592	15.592	0.000	10.00	7.00	0.104	16	8	*
20.09.21 23	58.53	52.00	6.53<	6.12	6.12	22.481	22.134	15.927	15.927	0.000	10.00	7.00	0.104	18	6	*
21.09.21 23	57.35	51.33	6.01<	6.12	6.12	20.138	19.810	15.131	15.131	0.000	10.00	7.00	0.091	19	5	*
Итого/Средн	59.84	53.48	6.36	6.12	6.12	678.637	668.852	510.360	510.360	0.000	10.00	7.00	3.243	574	170	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	Условные обозначения:
21.08.21 23	24950.629	26023.433	14691.111	14700.829	-9.718	173.513	8799	6237	(<) параметр < min
21.09.21 23	25629.266	26692.285	15201.471	15211.189	-9.718	176.756	9373	6407	(>) параметр > max
									(!) отсут.питания
									(#) дисбаланс масс
									(R) реверс
									(o) отсут.теплонос.
									(X) аппар.неиспр.
Итого	678.637	668.852	510.360	510.360	0.000	3.243	574	170	

Представитель абонента



Представитель снабжающей организации