

Ведомость учета параметров потребления тепла и горячей воды


за период с 22.08.2021 по 21.09.2021

Наименьший расход теплоносителя Gmin:
Наибольший расход теплоносителя Gmax:

Тип прибора: ТСРВ-024
Номер прибора: 800128

Потребитель:
Адрес: Баумана, 333/17
Договор:

| Дата | Теплоснабжение | | | | | | | | | | ГВС | | | | | | | ХВС | |
|----------|----------------|-------|-------|--------|--------|--------|-----------|---------|---------|-----------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|---------|-----------|--|
| | ΔQ, Гкал | M1, т | M2, т | T1, °C | T2, °C | ΔT, °C | Нараб., ч | ΔMтс, т | ΔMгв, т | Нараб., ч | ΔT, °C | T3, °C | T4, °C | M3, т | M4, т | ΔQ, Гкал | Mхв, т | Нараб., ч | |
| 22.08.21 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,07 | 23,69 | -0,62 | 24,00 | 0,000 | 3,716 | 24,00 | 4,56 | 60,99 | 56,43 | 48,700 | 44,984 | 0,405 | 7,520 | 24,00 | |
| 23.08.21 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,77 | 23,42 | -0,65 | 24,00 | 0,000 | 3,892 | 24,00 | 4,53 | 60,24 | 55,71 | 49,383 | 45,491 | 0,418 | 7,581 | 24,00 | |
| 24.08.21 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,48 | 23,04 | -0,56 | 24,00 | 0,000 | 3,683 | 24,00 | 1,62 | 54,57 | 52,95 | 42,311 | 38,628 | 0,351 | 6,985 | 24,00 | |
| 25.08.21 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,29 | 22,86 | -0,57 | 24,00 | 0,000 | 3,135 | 24,00 | 5,39 | 64,13 | 58,74 | 48,234 | 45,099 | 0,416 | 7,804 | 24,00 | |
| 26.08.21 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,38 | 22,99 | -0,61 | 24,00 | 0,000 | 3,411 | 24,00 | 5,03 | 60,12 | 55,09 | 42,507 | 39,097 | 0,380 | 6,211 | 24,00 | |
| 27.08.21 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,33 | 22,94 | -0,61 | 24,00 | 0,000 | 3,636 | 24,00 | 4,77 | 61,36 | 56,59 | 47,506 | 43,870 | 0,413 | 6,311 | 24,00 | |
| 28.08.21 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,24 | 22,86 | -0,62 | 24,00 | 0,000 | 3,141 | 24,00 | 4,69 | 60,67 | 55,98 | 48,686 | 45,545 | 0,388 | 6,224 | 24,00 | |
| 29.08.21 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,30 | 22,92 | -0,62 | 24,00 | 0,000 | 3,588 | 24,00 | 4,71 | 61,11 | 56,40 | 49,109 | 45,521 | 0,412 | 7,157 | 24,00 | |
| 30.08.21 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,42 | 23,07 | -0,65 | 24,00 | 0,000 | 3,430 | 24,00 | 4,62 | 61,20 | 56,58 | 50,255 | 46,825 | 0,410 | 7,046 | 24,00 | |
| 31.08.21 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,42 | 23,11 | -0,69 | 24,00 | 0,000 | 3,888 | 24,00 | 4,62 | 60,35 | 55,73 | 48,904 | 45,017 | 0,420 | 6,727 | 24,00 | |
| 01.09.21 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,56 | 23,25 | -0,69 | 24,00 | 0,000 | 3,652 | 24,00 | 5,17 | 61,11 | 55,94 | 43,878 | 40,226 | 0,411 | 6,738 | 24,00 | |
| 02.09.21 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,47 | 23,18 | -0,71 | 24,00 | 0,000 | 3,096 | 24,00 | 5,21 | 60,28 | 55,07 | 42,427 | 39,331 | 0,372 | 5,957 | 24,00 | |
| 03.09.21 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,54 | 22,06 | -0,52 | 24,00 | 0,000 | 3,983 | 24,00 | 5,26 | 60,09 | 54,83 | 44,378 | 40,394 | 0,430 | 7,299 | 24,00 | |
| 04.09.21 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,21 | 21,68 | -0,47 | 24,00 | 0,000 | 4,454 | 24,00 | 5,11 | 60,61 | 55,50 | 47,237 | 42,783 | 0,465 | 6,137 | 24,00 | |
| 05.09.21 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,91 | 21,45 | -0,54 | 24,00 | 0,000 | 3,894 | 24,00 | 5,30 | 59,64 | 54,34 | 43,665 | 39,771 | 0,421 | 6,024 | 24,00 | |
| 06.09.21 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,53 | 21,16 | -0,63 | 24,00 | 0,000 | 3,410 | 24,00 | 5,36 | 60,52 | 55,16 | 45,295 | 41,884 | 0,412 | 5,931 | 24,00 | |
| 07.09.21 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 20,39 | 20,94 | -0,55 | 22,73 | -0,001 | 3,696 | 22,73 | 5,03 | 57,76 | 52,73 | 41,711 | 38,015 | 0,382 | 5,970 | 22,73 | |
| 08.09.21 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,32 | 20,80 | -0,48 | 22,85 | 0,000 | 3,793 | 22,87 | 5,75 | 59,97 | 54,22 | 40,111 | 36,318 | 0,415 | 5,615 | 22,87 | |
| 09.09.21 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,29 | 20,74 | -0,45 | 23,10 | 0,000 | 3,482 | 23,10 | 5,11 | 58,75 | 53,64 | 43,889 | 40,407 | 0,390 | 5,262 | 23,10 | |
| 10.09.21 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,39 | 20,88 | -0,49 | 24,00 | 0,000 | 3,580 | 24,00 | 5,16 | 61,15 | 55,99 | 47,914 | 44,334 | 0,425 | 5,701 | 24,00 | |
| 11.09.21 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,53 | 21,04 | -0,51 | 23,80 | 0,000 | 3,434 | 23,80 | 5,05 | 60,78 | 55,73 | 47,382 | 43,948 | 0,411 | 5,049 | 23,80 | |
| 12.09.21 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,80 | 21,38 | -0,58 | 24,00 | 0,000 | 3,815 | 24,00 | 5,01 | 60,72 | 55,71 | 47,721 | 43,906 | 0,429 | 5,865 | 24,00 | |
| 13.09.21 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,00 | 21,62 | -0,62 | 24,00 | 0,000 | 3,318 | 24,00 | 5,17 | 61,63 | 56,46 | 47,307 | 43,989 | 0,414 | 5,889 | 24,00 | |
| 14.09.21 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,04 | 21,68 | -0,64 | 24,00 | 0,000 | 3,309 | 24,00 | 5,28 | 61,98 | 56,70 | 46,824 | 43,515 | 0,413 | 5,673 | 24,00 | |
| 15.09.21 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,55 | 21,04 | -0,49 | 24,00 | 0,000 | 3,334 | 24,00 | 5,35 | 60,67 | 55,32 | 44,851 | 41,517 | 0,407 | 5,034 | 24,00 | |
| 16.09.21 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,00 | 20,29 | -0,29 | 24,00 | 0,000 | 3,599 | 24,00 | 5,50 | 60,66 | 55,16 | 44,697 | 41,098 | 0,424 | 5,780 | 24,00 | |
| 17.09.21 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,86 | 20,29 | -0,43 | 24,00 | 0,000 | 4,823 | 24,00 | 5,27 | 59,04 | 53,77 | 44,905 | 40,082 | 0,471 | 7,200 | 24,00 | |
| 18.09.21 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,88 | 20,30 | -0,42 | 24,00 | 0,000 | 3,986 | 24,00 | 5,35 | 61,08 | 55,73 | 47,103 | 43,117 | 0,451 | 5,953 | 24,00 | |
| 19.09.21 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,81 | 20,28 | -0,47 | 24,00 | 0,000 | 3,458 | 24,00 | 5,22 | 58,59 | 53,37 | 44,359 | 40,901 | 0,395 | 4,955 | 24,00 | |
| 20.09.21 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,76 | 20,18 | -0,42 | 24,00 | 0,000 | 3,793 | 24,00 | 5,50 | 60,72 | 55,22 | 45,980 | 42,188 | 0,442 | 5,179 | 24,00 | |
| 21.09.21 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,71 | 20,05 | -0,34 | 24,00 | 0,000 | 3,857 | 24,00 | 5,24 | 59,96 | 54,72 | 46,614 | 42,757 | 0,434 | 5,478 | 24,00 | |
| Итого | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 21,23 | 21,78 | -0,55 | 740,48 | -0,001 | 113,286 | 740,50 | 5,00 | 60,34 | 55,34 | 1423,843 | 1310,557 | 12,827 | 192,254 | 740,50 | |

Ответственный за учет тепловой энергии: 
Представитель обслуживающей организации: