

# Ведомость учета параметров потребления тепла и горячей воды

за период с 22.08.2021 по 21.09.2021

Наименьший расход теплоносителя Gmin:  
Наибольший расход теплоносителя Gmax:

Тип прибора: ТСРВ-024  
Номер прибора: 801432

Потребитель:  
Адрес: Пл.Константиновой,д.1  
Договор:

Дата	Теплоснабжение										ГВС					ХВС	
	ΔQ, Гкал	M1, т	M2, т	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	Нараб., ч	ΔMгв, т	Нараб., ч	ΔT, °C	T3, °C	T4, °C	M3, т	M4, т	ΔQ, Гкал	Mхв, т	Нар., ч
22.08.21	0,090	11,213	10,870	64,58	58,34	6,24	24,00	0,343	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
23.08.21	0,088	11,009	10,673	64,18	57,96	6,22	24,00	0,336	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
24.08.21	0,093	10,942	10,606	64,63	57,84	6,79	24,00	0,336	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
25.08.21	0,089	11,060	10,740	64,53	58,15	6,38	24,00	0,320	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
26.08.21	0,097	11,253	10,914	64,60	57,65	6,95	24,00	0,339	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
27.08.21	0,100	11,025	10,683	64,49	57,15	7,34	24,00	0,342	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
28.08.21	0,103	11,022	10,678	64,66	57,04	7,62	24,00	0,344	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
29.08.21	0,099	11,028	10,680	64,61	57,42	7,19	24,00	0,348	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
30.08.21	0,105	12,046	11,706	64,21	57,11	7,10	24,00	0,339	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
31.08.21	0,102	11,421	11,086	64,13	56,77	7,36	24,00	0,335	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
01.09.21	0,103	11,700	11,363	64,77	57,60	7,17	24,00	0,337	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
02.09.21	0,100	11,707	11,364	64,63	57,74	6,89	24,00	0,343	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,001	24,00
03.09.21	0,108	11,491	11,156	63,66	55,81	7,85	24,00	0,334	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,001	24,00
04.09.21	0,098	11,449	11,103	63,82	56,96	6,86	24,00	0,346	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
05.09.21	0,096	11,586	11,235	63,43	56,83	6,60	24,00	0,351	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
06.09.21	0,109	11,492	11,169	63,38	55,44	7,94	24,00	0,322	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
07.09.21	0,086	10,553	10,299	61,65	54,88	6,77	20,28	0,254	20,28	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	20,63
08.09.21	0,098	14,557	14,271	62,48	56,84	5,64	23,25	0,286	23,25	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
09.09.21	0,114	13,002	12,669	63,15	55,66	7,49	23,75	0,333	23,75	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
10.09.21	0,100	11,433	11,130	63,57	56,24	7,33	24,00	0,302	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
11.09.21	0,095	10,388	10,088	63,38	55,78	7,60	24,00	0,300	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
12.09.21	0,089	10,477	10,173	63,67	56,74	6,93	24,00	0,305	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
13.09.21	0,100	11,927	11,605	63,30	56,30	7,00	24,00	0,322	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
14.09.21	0,090	13,808	13,496	63,25	58,06	5,19	24,00	0,311	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
15.09.21	0,107	13,774	13,493	62,93	56,28	6,65	24,00	0,282	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
16.09.21	0,099	14,563	14,275	63,35	57,71	5,64	24,00	0,288	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
17.09.21	0,098	14,949	14,656	63,99	58,54	5,45	24,00	0,294	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
18.09.21	0,108	14,950	14,664	63,48	57,36	6,12	24,00	0,286	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
19.09.21	0,110	14,882	14,551	63,33	57,18	6,15	24,00	0,332	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
20.09.21	0,102	13,540	13,182	62,37	56,27	6,10	24,00	0,358	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
21.09.21	0,102	12,193	11,843	61,49	54,67	6,82	24,00	0,350	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	24,00
Итого	3,078	376,439	366,421	63,67	56,91	6,75	739,28	10,018	739,28	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,002	740,63

Ответственный за учет тепловой энергии:  
Представитель обслуживающей организации: