

# Ведомость учета параметров потребления тепла и горячей воды

Потребитель: Наименьший расход теплоносителя Gmin:  
 Адрес: Энгельса, 3/1 Тип прибора: ТСРВ-024М  
 Договор: Номер прибора: 1300743  
 за период с 22.08.2021 по 21.09.2021  
 Наибольший расход теплоносителя Gmax:

Дата		Теплоснабжение										ГВС						ХВС	
		ΔQ, Гкал	M1, т	M2, т	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	Нараб., ч	ΔMгс, т	ΔMгв, т	Нараб., ч	ΔT, °C	T3, °C	T4, °C	M3, т	M4, т	ΔQ, Гкал	Mхв, т	Нараб., ч
22.08.21		0.592	49,790	49,790	69,34	57,42	11,92	24,00	0,000	0,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	-	-
23.08.21		0.582	49,590	49,590	67,76	56,01	11,75	24,00	0,000	0,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	-	-
24.08.21		0.575	49,689	49,689	66,76	55,16	11,60	24,00	0,000	0,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	-	-
25.08.21		0.568	49,949	49,949	66,67	55,28	11,39	24,00	0,000	0,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	-	-
26.08.21		0.618	49,580	49,580	66,76	54,29	12,47	23,98	0,000	0,000	23,98	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	-	-
27.08.21		0.589	49,683	49,683	66,74	54,88	11,86	24,00	0,000	0,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	-	-
28.08.21		0.545	49,913	49,913	66,73	55,79	10,94	24,00	0,000	0,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	-	-
29.08.21		0.607	50,136	50,136	66,88	54,73	12,15	24,00	0,000	0,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	-	-
30.08.21		0.573	50,182	50,182	66,43	54,98	11,45	24,00	0,000	0,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	-	-
31.08.21		0.601	50,083	50,083	66,41	54,38	12,03	24,00	0,000	0,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	-	-
01.09.21		0.454	31,782	31,778	53,02	46,03	6,99	15,40	0,005	0,000	15,40	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	-	-
02.09.21		0.640	49,769	49,769	68,57	55,72	12,85	24,00	0,000	0,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	-	-
03.09.21		0.649	49,749	49,749	68,48	55,43	13,05	24,00	0,000	0,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	-	-
04.09.21		0.657	49,816	49,816	68,37	55,13	13,24	23,98	0,000	0,000	23,98	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	-	-
05.09.21		0.731	49,779	49,779	68,29	53,57	14,72	23,97	0,000	0,000	23,97	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	-	-
06.09.21		0.714	49,948	49,948	68,49	54,18	14,31	24,00	0,000	0,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	-	-
07.09.21		0.708	50,193	50,193	68,39	54,29	14,10	24,00	0,000	0,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	-	-
08.09.21		0.694	50,202	50,202	68,45	54,61	13,84	24,00	0,000	0,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	-	-
09.09.21		0.725	50,495	50,495	68,52	54,15	14,37	24,00	0,000	0,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	-	-
10.09.21		0.740	50,704	50,704	68,49	53,88	14,61	24,00	0,000	0,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	-	-
11.09.21		0.711	50,970	50,970	68,59	54,62	13,97	24,00	0,000	0,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	-	-
12.09.21		0.725	51,091	51,091	68,49	54,20	14,29	23,93	0,000	0,000	23,93	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	-	-
13.09.21		0.693	51,385	51,385	68,49	54,99	13,50	24,00	0,000	0,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	-	-
14.09.21		0.707	51,090	51,090	68,59	54,73	13,86	24,00	0,000	0,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	-	-
15.09.21		0.735	50,978	50,978	68,39	53,96	14,43	24,00	0,000	0,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	-	-
16.09.21		0.720	51,089	51,084	68,62	54,50	14,12	24,00	0,005	0,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	-	-
17.09.21		0.701	51,159	51,159	68,42	54,67	13,75	24,00	0,000	0,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	-	-
18.09.21		0.761	51,160	51,160	68,58	53,71	14,87	24,00	0,000	0,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	-	-
19.09.21		0.827	51,121	51,121	68,35	52,16	16,19	24,00	0,000	0,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	-	-
20.09.21		0.701	51,542	51,542	68,29	54,68	13,61	24,00	0,000	0,000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	-	-
21.09.21		1.266	118,957	118,566	66,88	55,44	11,44	23,93	0,391	0,000	23,93	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	-	-
Итого		21,109	1611,576	1611,175	67,46	54,44	13,02	735,20	0,400	0,000	735,20	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0

Показания счетчиков:

Теплоснабжение			ГВС	
Дата съема	ΔM, т	ΔQ, Гкал	ΔQ, Гкал	
21.09.21	2775,004	2917,866	0,000	
21.08.21	2774,604	2896,757	0,000	

Ответственный за учет тепловой энергии:  
 Представитель обслуживающей организации: