

Ведомость учета параметров потребления тепла и горячей воды


за период с 22.08.2021 по 21.09.2021

Наименьший расход теплоносителя Gmin:
Наибольший расход теплоносителя Gmax:

Тип прибора: ТСРВ-024
Номер прибора: 901093

Потребитель:
Адрес: Баумана, 333/7
Договор:

Дата	Теплоснабжение										ГВС					ХВС	
	ΔQ, Гкал	M1, т	M2, т	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	Нараб., ч	ΔMгв, т	Нараб., ч	ΔT, °C	T3, °C	T4, °C	M3, т	M4, т	ΔQ, Гкал	Mхв, т	Нараб., ч
22.08.21	0,000	0,000	0,000	27,51	26,84	0,67	0,00	1,717	24,00	7,45	60,19	52,74	23,838	22,121	0,262	16,892	24,00
23.08.21	0,000	0,000	0,000	27,23	26,58	0,65	0,00	1,888	24,00	7,35	59,61	52,26	24,070	22,183	0,271	22,300	24,00
24.08.21	0,000	0,000	0,000	26,65	26,13	0,52	0,00	1,818	23,78	5,98	54,11	48,13	20,744	18,927	0,231	26,205	24,00
25.08.21	0,000	0,000	0,000	26,81	26,25	0,56	0,00	1,922	24,00	8,62	63,53	54,91	23,435	21,513	0,296	25,284	24,00
26.08.21	0,000	0,000	0,000	26,79	26,10	0,69	0,08	2,121	24,00	7,99	59,36	51,37	21,258	19,137	0,275	21,369	23,98
27.08.21	0,000	0,000	0,000	26,56	25,88	0,68	0,00	1,565	24,00	7,70	60,60	52,90	22,937	21,372	0,258	28,861	23,98
28.08.21	0,000	0,000	0,000	26,51	25,82	0,69	0,00	1,825	24,00	7,41	59,94	52,53	23,663	21,838	0,268	27,188	24,00
29.08.21	0,000	0,000	0,000	26,49	25,79	0,70	0,00	1,918	23,98	7,45	60,30	52,85	23,891	21,973	0,275	25,161	23,98
30.08.21	0,000	0,000	0,000	26,65	25,91	0,74	0,00	1,938	24,00	7,41	60,50	53,09	24,614	22,676	0,284	16,627	23,95
31.08.21	0,000	0,000	0,000	26,59	25,89	0,70	0,00	1,856	24,00	7,60	59,69	52,09	23,905	22,049	0,275	17,851	24,00
01.09.21	0,000	0,000	0,000	26,53	25,90	0,63	0,00	2,019	24,00	8,43	60,30	51,87	21,719	19,700	0,283	23,375	24,00
02.09.21	0,000	0,000	0,000	26,27	25,68	0,59	0,00	2,032	24,00	8,38	59,60	51,22	21,378	19,345	0,280	20,862	23,97
03.09.21	0,000	0,000	0,000	25,85	25,38	0,47	0,00	1,944	24,00	8,44	59,49	51,05	22,013	20,069	0,282	15,733	23,98
04.09.21	0,000	0,000	0,000	25,40	25,03	0,37	0,00	1,916	24,00	8,21	59,85	51,64	23,301	21,385	0,289	28,889	24,00
05.09.21	0,000	0,000	0,000	24,75	24,44	0,31	0,00	2,036	24,00	8,43	58,82	50,39	21,763	19,727	0,284	31,211	24,00
06.09.21	0,000	0,000	0,000	24,42	24,09	0,33	0,00	2,323	24,00	8,68	59,94	51,26	22,866	20,543	0,316	27,401	23,98
07.09.21	0,000	0,000	0,000	24,06	23,78	0,28	0,13	1,315	22,65	8,12	56,84	48,72	20,183	18,868	0,226	23,523	22,65
08.09.21	0,000	0,000	0,000	23,84	23,50	0,34	0,22	1,873	22,77	9,33	59,33	50,00	19,775	17,902	0,277	27,337	22,77
09.09.21	0,000	0,000	0,000	23,89	23,52	0,37	0,18	1,859	23,10	8,40	58,08	49,68	21,849	19,990	0,274	28,238	23,08
10.09.21	0,000	0,000	0,000	24,30	23,82	0,48	0,00	2,070	24,00	8,49	60,45	51,96	23,747	21,676	0,306	22,491	23,98
11.09.21	0,000	0,000	0,000	24,61	24,01	0,60	0,08	1,084	23,80	8,33	59,99	51,66	22,913	21,828	0,246	24,187	23,78
12.09.21	0,000	0,000	0,000	24,90	24,24	0,66	0,00	1,957	24,00	8,35	59,98	51,63	23,675	21,719	0,296	24,650	24,00
13.09.21	0,000	0,000	0,000	25,04	24,40	0,64	0,00	1,470	24,00	8,44	60,86	52,42	23,215	21,745	0,272	23,480	24,00
14.09.21	0,000	0,000	0,000	25,12	24,58	0,54	0,00	1,553	24,00	8,57	61,17	52,60	23,117	21,565	0,277	22,417	23,98
15.09.21	0,000	0,000	0,000	24,68	24,27	0,41	0,00	1,310	24,00	8,66	59,97	51,31	22,143	20,832	0,258	24,372	23,95
16.09.21	0,000	0,000	0,000	24,41	24,02	0,39	0,00	2,172	24,00	8,72	59,93	51,21	22,620	20,448	0,306	25,948	23,98
17.09.21	0,000	0,000	0,000	24,04	23,66	0,38	0,00	1,423	24,00	8,56	58,45	49,89	21,782	20,360	0,258	21,625	23,97
18.09.21	0,000	0,000	0,000	23,81	23,43	0,38	0,00	1,198	24,00	8,82	60,30	51,48	22,860	21,662	0,261	25,871	24,00
19.09.21	0,000	0,000	0,000	23,44	22,97	0,47	0,00	2,165	24,00	8,37	57,16	48,79	22,580	20,415	0,290	16,630	23,98
20.09.21	0,000	0,000	0,000	23,28	22,72	0,56	0,00	1,980	24,00	8,77	59,27	50,50	23,061	21,081	0,302	21,473	23,95
21.09.21	0,000	0,000	0,000	23,13	22,57	0,56	0,00	2,126	24,00	8,49	58,71	50,22	23,370	21,244	0,305	25,201	24,00
Итого	0,000	0,000	0,000	25,28	24,75	0,53	0,78	56,393	740,08	8,19	59,56	51,37	702,285	645,892	8,583	732,650	739,92

Ответственный за учет тепловой энергии: 
Представитель обслуживающей организации: